

#207099#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 7Г-7Д, Калининград
13
6399
ВКТ-7
00257164
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	1,66	0	154,76	153,27	0	149,67	149,28	0	0	24	0	0	87,8	76,8	11,01	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	1,687	0	162,7	161,15	0	157,46	157,03	0	0	24	0	0	86,7	76	10,65	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	1,543	0	165,46	164,01	0	160,41	159,97	0	0	24	0	0	84	74,4	9,56	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	1,562	0	166,58	165,12	0	161,53	161,09	0	0	24	0	0	83,7	74,1	9,6	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	1,587	0	160,77	159,3	0	155,81	155,35	0	0	24	0	0	84,8	74,6	10,14	0,6	0,4	-6
29.01.2026	1,664	0	154,45	152,95	0	149,34	148,98	0	0	24	0	0	87,9	76,8	11,07	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	1,675	0	149,64	148,11	0	144,56	144,14	0	0	24	0	0	89,6	78,1	11,51	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	1,69	0	146,64	145,11	0	141,62	141,23	0	0	24	0	0	89,6	77,8	11,87	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	1,724	0	141,26	139,74	0	136,37	135,98	0	0	24	0	0	90,8	78,2	12,57	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	1,785	0	142,77	141,2	0	137,7	137,36	0	0	24	0	0	91,7	78,8	12,87	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	1,811	0	151,72	150,1	0	146,26	145,85	0	0	24	0	0	92,4	80,1	12,3	0,6	0,4	-18
04.02.2026	1,78	0	155,13	153,56	0	149,6	149,28	0	0	24	0	0	91,7	79,9	11,83	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	1,712	0	165,09	163,62	0	159,43	159,13	0	0	24	0	0	89,8	79,1	10,68	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	1,632	0	170,24	168,83	0	164,83	164,46	0	0	24	0	0	86,2	76,3	9,84	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	1,563	0	169,4	168,06	0	164,23	163,89	0	0	24	0	0	84,3	74,8	9,46	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	1,637	0	164,58	163,18	0	159,4	159,09	0	0	24	0	0	85,5	75,2	10,21	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	1,682	0	154,17	152,74	0	148,99	148,68	0	0	24	0	0	88,9	77,7	11,22	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	1,642	0	154,17	152,75	0	149,09	148,81	0	0	24	0	0	87,6	76,7	10,94	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	1,544	0	169,87	168,5	0	164,71	164,32	0	0	24	0	0	83,9	74,6	9,32	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	1,488	0	169,91	168,58	0	165,09	164,71	0	0	24	0	0	80,6	71,6	8,94	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	1,47	0	168,15	166,81	0	163,3	162,87	0	0	24	0	0	81,7	72,8	8,94	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	1,582	0	164,5	163,07	0	159,3	158,91	0	0	24	0	0	85,6	75,8	9,88	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	1,728	0	161,84	160,31	0	156,29	155,91	0	0	24	0	0	90	79	10,99	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	1,781	0	157,82	156,24	0	152,14	151,76	0	0	24	0	0	92,2	80,6	11,63	0,6	0,4	-
17.02.2026	1,727	0	157,73	156,24	0	152,23	151,88	0	0	24	0	0	90,8	79,6	11,26	0,6	0,4	-
Итого:	41,356	0	3979,35	3942,55	0	3849,36	3839,96	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,356																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	411,907	65375,17	65122,86	0	63831,09	63814,62	0
17.02.2026	453,263	69354,52	69065,41	0	67680,45	67654,58	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 11:36:36