

#282580#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Леонова 7Г-7Д, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 6399  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00257164  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	1,597	0	164,4	163,04	0	159,16	158,84	0	0	24	0	0	86,1	76,2	9,96	0,6	0,4	-
19.02.2026	1,469	0	160,87	159,67	0	156,08	155,84	0	0	24	0	0	82,7	73,4	9,33	0,6	0,4	-
20.02.2026	1,493	0	163,8	162,59	0	158,98	158,73	0	0	24	0	0	82,4	73	9,35	0,6	0,4	-
21.02.2026	1,473	0	161,73	160,51	0	157,05	156,75	0	0	24	0	0	81,6	72,3	9,33	0,6	0,4	-
22.02.2026	1,387	0	168,05	166,9	0	163,54	163,26	0	0	24	0	0	77,9	69,5	8,43	0,6	0,4	-
23.02.2026	1,36	0	165,53	164,44	0	161,22	160,94	0	0	24	0	0	77	68,6	8,39	0,6	0,4	-
24.02.2026	1,335	0	160,88	159,81	0	156,74	156,48	0	0	24	0	0	76,4	67,9	8,47	0,6	0,4	-
25.02.2026	1,362	0	162,01	160,91	0	157,61	157,37	0	0	24	0	0	78,5	69,9	8,62	0,6	0,4	-
26.02.2026	1,312	0	161,47	160,42	0	157,3	157,04	0	0	24	0	0	76,6	68,3	8,31	0,6	0,4	-
27.02.2026	1,292	0	169,08	168,06	0	164,93	164,73	0	0	24	0	0	74,1	66,3	7,79	0,6	0,4	-
28.02.2026	1,278	0	174,06	173,04	0	169,81	169,57	0	0	24	0	0	74	66,6	7,48	0,6	0,4	-
01.03.2026	1,259	0	166,23	165,24	0	162,24	161,96	0	0	24	0	0	73,6	65,9	7,72	0,6	0,4	-
02.03.2026	1,246	0	165,12	164,14	0	161,11	160,87	0	0	24	0	0	73,9	66,2	7,68	0,6	0,4	-
03.03.2026	1,26	0	170,94	169,94	0	166,79	166,53	0	0	24	0	0	74	66,4	7,51	0,6	0,4	-
04.03.2026	1,242	0	164,04	163,03	0	160,1	159,81	0	0	24	0	0	73,6	65,9	7,71	0,6	0,4	-
05.03.2026	1,257	0	167,98	167	0	163,9	163,66	0	0	24	0	0	73,9	66,3	7,62	0,6	0,4	-
06.03.2026	1,256	0	170,72	169,74	0	166,53	166,27	0	0	24	0	0	74,3	66,8	7,51	0,6	0,4	-
07.03.2026	1,29	0	172,43	171,45	0	168,24	168,05	0	0	24	0	0	73,9	66,3	7,62	0,6	0,4	-
08.03.2026	1,297	0	177,42	176,47	0	173,14	172,93	0	0	24	0	0	73,7	66,2	7,44	0,6	0,4	-
09.03.2026	1,354	0	179,06	178,09	0	174,74	174,6	0	0	24	0	0	73,6	65,9	7,71	0,6	0,4	-
10.03.2026	1,214	0	177,55	176,69	0	173,28	173,14	0	0	24	0	0	73,5	66,6	6,98	0,6	0,4	-
11.03.2026	1,246	0	181,22	180,37	0	176,86	176,72	0	0	24	0	0	73,6	66,6	6,99	0,6	0,4	-
12.03.2026	1,239	0	178,33	177,49	0	174	173,88	0	0	24	0	0	73,8	66,7	7,08	0,6	0,4	-
13.03.2026	1,237	0	185,08	184,24	0	180,63	180,5	0	0	24	0	0	73,8	67	6,81	0,6	0,4	-
14.03.2026	1,207	0	185,64	184,8	0	181,19	181,07	0	0	24	0	0	73,4	66,8	6,62	0,6	0,4	-
15.03.2026	1,25	0	178,9	178,03	0	174,66	174,5	0	0	24	0	0	73,2	66	7,12	0,6	0,4	-
16.03.2026	1,263	0	177,99	177,14	0	173,67	173,54	0	0	24	0	0	74	66,8	7,23	0,6	0,4	-
17.03.2026	1,234	0	180,67	179,81	0	176,33	176,15	0	0	24	0	0	73,6	66,6	6,97	0,6	0,4	-
18.03.2026	1,251	0	175,89	175,05	0	171,66	171,57	0	0	24	0	0	73,4	66,2	7,24	0,6	0,4	-
Итого:	37,96	0	4967,09	4938,11	0	4841,49	4835,3	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,96																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	453,263	69354,52	69065,41	0	67680,45	67654,58	0
18.03.2026	491,223	74321,61	74003,52	0	72521,94	72489,88	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:25:29