

#162500#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 7Г-7Д, Калининград
13
6399
ВКТ-7
00257164
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,218	0	84,14	84,01	0	82,22	82,23	0	0	24	0	0	71,4	68,8	2,59	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,217	0	83,58	83,46	0	81,66	81,66	0	0	24	0	0	71,5	68,9	2,62	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,189	0	83,14	83,04	0	81,22	81,28	0	0	24	0	0	71,6	69,4	2,27	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,197	0	83,43	83,29	0	81,51	81,5	0	0	24	0	0	71,4	69	2,39	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,186	0	83,78	83,65	0	81,86	81,83	0	0	24	0	0	71,4	69,2	2,2	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,222	0	81,52	81,4	0	79,69	79,69	0	0	24	0	0	71	68,3	2,74	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,194	0	79,1	79	0	77,29	77,3	0	0	24	0	0	71,5	69	2,45	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,185	0	83,5	83,91	0	81,75	82,26	0	0	24	0	1	68,1	65,8	2,24	0,6	0,4	-
02.10.2025	0,693	0	166,69	167,14	0	163,02	163,8	0	0	24	0	0	70,3	66,1	4,21	0,6	0,4	-
03.10.2025	1,047	0	193,4	193,54	0	189,18	189,89	0	0	24	0	0	69,8	64,3	5,49	0,6	0,4	-
04.10.2025	1,111	0	190,29	190,42	0	186,1	186,86	0	0	24	0	0	70	64	5,93	0,6	0,4	-
05.10.2025	1,096	0	190,79	190,88	0	186,64	187,29	0	0	24	0	0	69,7	63,9	5,83	0,6	0,4	-
06.10.2025	1,071	0	185,67	185,01	0	181,61	181,54	0	0	24	0	0	70,1	64,2	5,86	0,6	0,4	-
07.10.2025	1,036	0	175,29	174,59	0	171,44	171,31	0	0	24	0	0	70,1	64,1	6	0,6	0,4	-
08.10.2025	1,023	0	168,97	168,79	0	165,26	165,66	0	0	24	0	0	69,9	63,7	6,16	0,6	0,4	-
09.10.2025	1,003	0	167,62	167,34	0	164,01	164,25	0	0	24	0	0	69,3	63,2	6,09	0,6	0,4	-
10.10.2025	1,037	0	166,85	166,56	0	163,22	163,45	0	0	24	0	0	69,7	63,4	6,31	0,6	0,4	-
11.10.2025	1,034	0	171,32	170,61	0	167,55	167,41	0	0	24	0	0	70,1	64	6,14	0,6	0,4	-
12.10.2025	1,059	0	170,09	169,48	0	166,37	166,3	0	0	24	0	0	70	63,7	6,3	0,6	0,4	-
13.10.2025	1,045	0	170,53	169,75	0	166,86	166,6	0	0	24	0	0	69,5	63,3	6,22	0,6	0,4	-
14.10.2025	1,144	0	177,42	176,26	0	173,54	173,01	0	0	24	0	0	69,9	63,4	6,54	0,6	0,4	-
15.10.2025	1,146	0	186,66	185,36	0	182,52	181,9	0	0	24	0	0	70,3	64	6,25	0,6	0,4	-
16.10.2025	1,116	0	189,53	188,27	0	185,31	184,71	0	0	24	0	0	70,3	64,3	6	0,6	0,4	-
17.10.2025	1,129	0	189,24	187,93	0	185,06	184,37	0	0	24	0	0	70,2	64,1	6,06	0,6	0,4	-
18.10.2025	1,108	0	183,38	182,09	0	179,4	178,71	0	0	24	0	0	69,6	63,5	6,14	0,6	0,4	-
19.10.2025	1,164	0	184,12	182,83	0	180,1	179,47	0	0	24	0	0	70	63,5	6,42	0,6	0,4	-
20.10.2025	1,158	0	173,58	172,51	0	169,68	169,27	0	0	24	0	0	71	64,2	6,78	0,6	0,4	-
21.10.2025	1,158	0	177,7	176,69	0	173,76	173,4	0	0	24	0	0	70,4	63,7	6,62	0,6	0,4	-
22.10.2025	1,189	0	184,62	183,57	0	180,52	180,16	0	0	24	0	0	70,3	63,7	6,53	0,6	0,4	-
23.10.2025	1,162	0	189,56	188,45	0	185,25	184,82	0	0	24	0	0	71,3	65,1	6,23	0,6	0,4	-
Итого:	25,337	0	4615,51	4599,83	0	4513,6	4511,93	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,337																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2025	262,763	44768,5	44638,58	0	43741,8	43757,97	0
23.10.2025	288,1	49384,01	49238,41	0	48255,4	48269,9	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:32:18