

#193533#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Леонова 7Г-7Д, Калининград
13
6399
ВКТ-7
00257164
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2025	1,428	0	172,12	171,12	0	167,46	167,31	0	0	24	0	0	78,6	70,1	8,47	0,6	0,4	0
24.12.2025	1,602	0	167,39	166,11	0	162,17	161,93	0	0	24	0	0	85	75,2	9,82	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	1,483	0	164,91	163,7	0	160,14	159,86	0	0	24	0	0	81,6	72,4	9,21	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	1,277	0	174,79	173,66	0	170,58	170,2	0	0	24	0	0	73,5	66,1	7,45	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	1,238	0	173,95	172,85	0	169,92	169,54	0	0	24	0	0	72	64,8	7,23	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	1,232	0	168,15	167,05	0	164,23	163,87	0	0	24	0	0	72,1	64,6	7,44	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	1,221	0	156,72	155,65	0	152,78	152,45	0	0	22	2	1	75,2	67,3	7,95	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	1,464	0	171,5	170,21	0	166,72	166,35	0	0	24	0	0	79,9	71,2	8,72	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	1,565	0	168,3	166,97	0	163,25	162,95	0	0	24	0	0	83	73,5	9,53	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	1,41	0	166,33	165,1	0	161,56	161,19	0	0	24	0	0	81,2	72,5	8,69	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	1,405	0	173,64	172,38	0	168,93	168,55	0	0	24	0	0	78,7	70,4	8,27	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	1,423	0	167,94	166,7	0	163,29	162,92	0	0	24	0	0	79,7	71	8,66	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	1,476	0	167,25	165,96	0	162,38	162,06	0	0	24	0	0	81,8	72,8	9,02	0,6	0,4	-4
05.01.2026	1,525	0	169,47	168,13	0	164,51	164,13	0	0	24	0	0	82,2	72,9	9,22	0,6	0,4	-3
06.01.2026	1,586	0	169,93	168,51	0	164,65	164,26	0	0	24	0	0	84,9	75,4	9,56	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	1,6	0	164,15	162,72	0	158,86	158,52	0	0	24	0	0	86,5	76,5	10	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	1,655	0	158,33	156,81	0	153,06	152,67	0	0	24	0	0	88	77,2	10,74	0,6	0,4	-11
09.01.2026	1,675	0	160,01	158,47	0	154,78	154,35	0	0	24	0	0	87,3	76,6	10,76	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	1,577	0	167,69	166,19	0	162,52	162,05	0	0	24	0	0	84,6	74,9	9,65	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	1,629	0	169,45	167,92	0	164,32	163,84	0	0	24	0	0	83,7	73,9	9,86	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	1,594	0	165,97	164,46	0	160,75	160,31	0	0	24	0	0	85,5	75,6	9,85	0,6	0,4	-
13.01.2026	1,606	0	159,13	157,63	0	154,02	153,58	0	0	24	0	0	86,5	76,2	10,36	0,6	0,4	-
14.01.2026	1,599	0	158,95	157,46	0	153,95	153,47	0	0	24	0	0	85,7	75,4	10,33	0,6	0,4	-
15.01.2026	1,474	0	165,17	163,75	0	160,53	160,01	0	0	24	0	0	80,6	71,4	9,13	0,6	0,4	-
16.01.2026	1,595	0	160,97	159,5	0	156,11	155,63	0	0	24	0	0	83,7	73,6	10,15	0,6	0,4	-
17.01.2026	1,636	0	161,97	160,48	0	156,76	156,35	0	0	24	0	0	86,8	76,4	10,38	0,6	0,4	-
18.01.2026	1,712	0	158,2	156,65	0	152,97	152,51	0	0	24	0	0	88,2	77,1	11,12	0,6	0,4	-
19.01.2026	1,676	0	156,14	154,6	0	150,9	150,49	0	0	24	0	0	88,7	77,6	11,04	0,6	0,4	-
20.01.2026	1,665	0	159	157,48	0	153,73	153,35	0	0	24	0	0	88,1	77,4	10,77	0,6	0,4	-
21.01.2026	1,658	0	159,67	158,15	0	154,36	153,93	0	0	24	0	0	88,4	77,7	10,67	0,6	0,4	-
22.01.2026	1,659	0	151,95	150,46	0	146,86	146,46	0	0	24	0	0	88,7	77,5	11,24	0,6	0,4	-
23.01.2026	1,632	0	159,18	157,69	0	153,91	153,55	0	0	24	0	0	87,9	77,3	10,53	0,6	0,4	-
Итого:	48,977	0	5268,32	5224,52	0	5110,96	5098,64	0	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,977																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

766

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.12.2025	362,93	60106,85	59898,34	0	58720,13	58715,98	0
23.01.2026	411,907	65375,17	65122,86	0	63831,09	63814,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 15:30:08