

#207098#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Сафронова 3, Калининград (ввод 2)  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 7524  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 5168  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,016	0	181,689	0	0	175,552	0	0	24	0	0	0	89,2	66,3	0	0,44	0,41	0	-9,4
25.01.2026	4,066	0	186,964	0	0	180,682	0	0	24	0	0	0	88,9	66,4	0	0,44	0,41	0	-7,3
26.01.2026	3,87	0	188,184	0	0	182,222	0	0	24	0	0	0	85,9	64,7	0	0,44	0,41	0	-4,4
27.01.2026	3,817	0	191,029	0	0	184,964	0	0	24	0	0	0	86	65,4	0	0,44	0,41	0	-3,8
28.01.2026	3,74	0	185,724	0	0	179,849	0	0	24	0	0	0	85,8	65	0	0,44	0,41	0	-6
29.01.2026	3,97	0	182,594	0	0	176,32	0	0	24	0	0	0	90,1	67,6	0	0,44	0,41	0	-9,7
30.01.2026	4,008	0	177,112	0	0	170,956	0	0	24	0	0	0	90,7	67,2	0	0,43	0,41	0	-12,4
31.01.2026	4,104	0	174,929	0	0	168,737	0	0	24	0	0	0	91,6	67,3	0	0,43	0,41	0	-13,8
01.02.2026	4,083	0	169,702	0	0	163,623	0	0	24	0	0	0	92,2	67,3	0	0,43	0,41	0	-18,9
02.02.2026	4,235	0	171,917	0	0	165,541	0	0	24	0	0	0	94	68,5	0	0,43	0,41	0	-20,1
03.02.2026	4,279	0	179,537	0	0	172,846	0	0	24	0	0	0	94,3	69,6	0	0,43	0,41	0	-18
04.02.2026	4,259	0	181,057	0	0	174,328	0	0	24	0	0	0	94,2	69,8	0	0,43	0,41	0	-12,3
05.02.2026	4,258	0	188,637	0	0	181,916	0	0	24	0	0	0	91,9	68,6	0	0,44	0,41	0	-7,6
06.02.2026	4,077	0	191,979	0	0	185,601	0	0	24	0	0	0	88,3	66,4	0	0,44	0,41	0	-3,2
07.02.2026	3,875	0	189,854	0	0	183,786	0	0	24	0	0	0	86,4	65,3	0	0,44	0,41	0	-3,3
08.02.2026	3,977	0	187,627	0	0	181,51	0	0	24	0	0	0	87,3	65,4	0	0,44	0,41	0	-4,9
09.02.2026	3,975	0	180,809	0	0	174,537	0	0	24	0	0	0	90,6	67,8	0	0,43	0,41	0	-12,1
10.02.2026	4,003	0	183,374	0	0	177,029	0	0	24	0	0	0	90,4	67,9	0	0,43	0,41	0	-12,4
11.02.2026	3,848	0	190,847	0	0	184,753	0	0	24	0	0	0	86,3	65,5	0	0,44	0,41	0	-3,8
12.02.2026	3,674	0	190,607	0	0	184,939	0	0	24	0	0	0	82,9	63	0	0,44	0,41	0	-0,7
13.02.2026	3,601	0	189,942	0	0	184,186	0	0	24	0	0	0	83,8	64,2	0	0,44	0,41	0	-1,2
14.02.2026	4,101	0	188,667	0	0	182,485	0	0	24	0	0	0	87,6	65,1	0	0,44	0,41	0	-6,7
15.02.2026	4,378	0	186,062	0	0	179,454	0	0	24	0	0	0	91,8	67,4	0	0,43	0,41	0	-11,2
16.02.2026	4,494	0	183,512	0	0	176,698	0	0	24	0	0	0	94,1	68,7	0	0,43	0,41	0	-
17.02.2026	4,41	0	183,694	0	0	177,038	0	0	24	0	0	0	92,8	68	0	0,43	0,41	0	-
Итого:	101,118	0	4606,049	0	0	4449,552	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,118																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	1266,185	96419,281	0	0	94005,344	0	0	12055,38	768	148,02	0
17.02.2026	1367,304	101025,328	0	0	98454,891	0	0	12655,38	1368	148,02	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
19.02.2026 8:31:22