

#115844#

Отчет по среднесуточным параметрам за период с 24.01.25 по 23.02.25 (ВКТ-9.1.1 зав. №00005168)

Тепловая система 1. Схема 2.9

Температура холодной воды tхв: 9,00 °С Потребитель: Сафронова,3 ввод 2 УК УЮТ  
 Давление холодной воды Рхв: 0,500 МПа Поставщик:

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °С	t2, °С	dt1, °С	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
24.01.25	2.9	3,250	138,018	0,000	0,000	141,575	0,000	0,000	75,33	51,65	23,68	0,444	0,406	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.01.25	2.9	3,232	151,700	0,000	0,000	155,425	0,000	0,000	73,39	51,86	21,53	0,445	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.01.25	2.9	3,150	152,916	0,000	0,000	156,618	0,000	0,000	72,83	51,98	20,85	0,446	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.01.25	2.9	3,069	149,050	0,000	0,000	152,648	0,000	0,000	72,73	51,93	20,80	0,446	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.01.25	2.9	3,092	149,606	0,000	0,000	153,250	0,000	0,000	73,07	52,20	20,87	0,447	0,403	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.01.25	2.9	2,998	146,093	0,000	0,000	149,623	0,000	0,000	72,76	52,03	20,73	0,447	0,403	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.01.25	2.9	2,714	172,556	0,000	0,000	176,248	0,000	0,000	68,01	52,04	15,97	0,441	0,406	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
31.01.25	2.9	3,009	145,149	0,000	0,000	148,630	0,000	0,000	72,47	51,54	20,93	0,443	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.02.25	2.9	3,126	137,867	0,000	0,000	141,325	0,000	0,000	74,24	51,42	22,82	0,442	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.02.25	2.9	3,222	130,846	0,000	0,000	134,295	0,000	0,000	76,28	51,57	24,71	0,442	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.02.25	2.9	3,454	135,206	0,000	0,000	138,893	0,000	0,000	77,72	52,12	25,60	0,442	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.02.25	2.9	3,248	139,050	0,000	0,000	142,628	0,000	0,000	75,27	51,90	23,37	0,443	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.02.25	2.9	3,262	136,027	0,000	0,000	139,558	0,000	0,000	75,63	51,63	24,00	0,442	0,406	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.02.25	2.9	3,206	146,659	0,000	0,000	150,260	0,000	0,000	73,39	51,47	21,92	0,444	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.02.25	2.9	3,880	158,206	0,000	0,000	162,358	0,000	0,000	76,08	51,52	24,56	0,442	0,406	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.02.25	2.9	4,451	154,948	0,000	0,000	159,503	0,000	0,000	81,03	52,30	28,73	0,439	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.02.25	2.9	4,461	148,637	0,000	0,000	153,168	0,000	0,000	82,63	52,62	30,01	0,438	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.02.25	2.9	5,032	160,711	0,000	0,000	165,773	0,000	0,000	84,12	52,81	31,31	0,437	0,406	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.02.25	2.9	5,403	169,458	0,000	0,000	174,843	0,000	0,000	84,53	52,63	31,90	0,437	0,406	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.02.25	2.9	4,619	146,012	0,000	0,000	150,625	0,000	0,000	84,26	52,61	31,65	0,437	0,406	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.02.25	2.9	4,632	153,679	0,000	0,000	158,448	0,000	0,000	83,44	53,16	30,28	0,439	0,406	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.02.25	2.9	4,398	224,392	0,000	0,000	231,245	0,000	0,000	82,72	63,08	19,64	0,438	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.02.25	2.9	4,070	208,612	0,000	0,000	215,034	0,000	0,000	83,09	63,57	19,52	0,442	0,407	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.02.25	2.9	4,196	217,331	0,000	0,000	224,127	0,000	0,000	83,80	64,51	19,29	0,452	0,414	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.02.25	2.9	3,958	208,365	0,000	0,000	214,812	0,000	0,000	83,32	64,29	19,03	0,444	0,408	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.02.25	2.9	3,752	200,794	0,000	0,000	206,759	0,000	0,000	81,51	62,83	18,68	0,440	0,406	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.02.25	2.9	3,759	201,616	0,000	0,000	207,607	0,000	0,000	81,51	62,88	18,63	0,440	0,406	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.02.25	2.9	3,949	202,450	0,000	0,000	208,782	0,000	0,000	83,80	64,31	19,49	0,438	0,406	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.02.25	2.9	3,937	206,772	0,000	0,000	213,044	0,000	0,000	82,42	63,40	19,02	0,440	0,407	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.02.25	2.9	3,785	209,795	0,000	0,000	215,699	0,000	0,000	79,12	61,07	18,05	0,443	0,408	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.02.25	2.9	3,653	209,197	0,000	0,000	214,867	0,000	0,000	77,47	59,98	17,49	0,443	0,409	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
Среднее	2.9	3,741	168,120	0,000	0,000	172,828	0,000	0,000	78,32	55,58	22,74	0,442	0,406	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	--	--
Итого	2.9	115,967	5211,718	0,000	0,000	5357,672	0,000	0,000	78,32	55,58	22,74	0,442	0,406	744:00	00:00	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
На 24.01.25	2.9	199,939	10367,878	0,000	0,000	10621,282	0,000	0,000	78,45	51,97	26,48	0,442	0,406	3334:18	109:05	3334:18	00:00	00:00	29:17	79:48	00:00		
На 23.02.25	2.9	315,906	15579,596	0,000	0,000	15978,954	0,000	0,000	77,47	59,98	17,49	0,443	0,409	4078:18	109:05	4078:18	00:00	00:00	29:17	79:48	00:00		

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МК «Калужская теплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 28.02.25



Ответственный за учет \_\_\_\_\_  
 Отчет принят " " 20 г. /