

#282579#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 3, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 13
Порядковый номер 7524
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5168
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,077	0	188,111	0	0	181,814	0	0	24	0	0	0	88,7	66,3	0	0,44	0,41	0	-
19.02.2026	3,989	0	188,954	0	0	183,04	0	0	24	0	0	0	85,3	63,5	0	0,44	0,41	0	-
20.02.2026	3,972	0	190,569	0	0	184,662	0	0	24	0	0	0	84,8	63,4	0	0,44	0,41	0	-
21.02.2026	3,684	0	188,592	0	0	182,828	0	0	24	0	0	0	84,2	64	0	0,44	0,41	0	-
22.02.2026	3,522	0	192,762	0	0	187,309	0	0	24	0	0	0	80,6	61,8	0	0,44	0,41	0	-
23.02.2026	3,408	0	191,749	0	0	186,468	0	0	24	0	0	0	79,4	61,1	0	0,44	0,41	0	-
24.02.2026	3,309	0	190,349	0	0	185,157	0	0	24	0	786432	0	79	61,1	0	0,44	0,41	0	-
25.02.2026	3,486	0	190,077	0	0	184,721	0	0	24	0	0	0	80,4	61,6	0	0,44	0,41	0	-
26.02.2026	3,695	0	189,817	0	0	184,598	0	0	24	0	0	0	79,3	59,3	0	0,44	0,41	0	-
27.02.2026	3,519	0	193,419	0	0	188,47	0	0	24	0	0	0	76,1	57,5	0	0,44	0,41	0	-
28.02.2026	3,548	0	197,957	0	0	192,89	0	0	24	0	0	0	76,1	57,8	0	0,45	0,41	0	-
01.03.2026	3,502	0	194,059	0	0	189,126	0	0	24	0	0	0	75,8	57,3	0	0,44	0,41	0	-
02.03.2026	3,461	0	192,702	0	0	187,771	0	0	24	0	0	0	76,1	57,7	0	0,44	0,41	0	-
03.03.2026	3,497	0	197,719	0	0	192,668	0	0	24	0	0	0	76,1	57,9	0	0,44	0,41	0	-
04.03.2026	3,464	0	193,144	0	0	188,199	0	0	24	0	0	0	76,2	57,8	0	0,44	0,41	0	-
05.03.2026	3,441	0	190,774	0	0	185,91	0	0	24	0	0	0	76	57,4	0	0,44	0,41	0	-
06.03.2026	3,458	0	191,724	0	0	186,77	0	0	24	0	0	0	76,6	58	0	0,44	0,41	0	-
07.03.2026	3,532	0	196,212	0	0	191,164	0	0	24	0	0	0	76,4	57,9	0	0,44	0,41	0	-
08.03.2026	3,51	0	200,597	0	0	195,435	0	0	24	0	0	0	76,4	58,4	0	0,44	0,4	0	-
09.03.2026	3,52	0	201,977	0	0	196,787	0	0	24	0	0	0	76,3	58,4	0	0,44	0,4	0	-
10.03.2026	3,497	0	206,445	0	0	201,144	0	0	24	0	0	0	76,3	58,9	0	0,44	0,4	0	-
11.03.2026	3,488	0	208,977	0	0	203,63	0	0	24	0	0	0	76,1	59	0	0,44	0,4	0	-
12.03.2026	3,517	0	207,097	0	0	201,781	0	0	24	0	0	0	76,3	58,8	0	0,44	0,4	0	-
13.03.2026	3,426	0	207,192	0	0	201,95	0	0	24	0	0	0	75,6	58,7	0	0,44	0,4	0	-
14.03.2026	3,503	0	212,25	0	0	206,87	0	0	24	0	0	0	75,7	58,8	0	0,45	0,4	0	-
15.03.2026	3,496	0	208,022	0	0	202,76	0	0	24	0	0	0	75,6	58,4	0	0,44	0,4	0	-
16.03.2026	3,447	0	203,004	0	0	197,84	0	0	24	0	0	0	75,9	58,5	0	0,44	0,4	0	-
17.03.2026	3,318	0	197,8	0	0	192,918	0	0	24	0	0	0	74,6	57,2	0	0,44	0,4	0	-
18.03.2026	3,357	0	195,779	0	0	190,913	0	0	24	0	0	0	74,8	57,2	0	0,44	0,4	0	-
Итого:	102,643	0	5707,83	0	0	5555,593	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	102,643																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
17.02.2026	1367,304	101025,328	0	0	98454,891	0	0	12655,38	768	148,02	0
18.03.2026	1469,947	106733,156	0	0	104010,484	0	0	13351,38	1464	148,02	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:19:44