

#165874#

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 3, Калининград (ввод 2)
13
7524
ВКТ-9
5168
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	3,097	0	215,657	0	0	210,298	0	0	24	0	0	0	74,9	60,2	0	0,45	0,4	0	-
25.10.2025	3,114	0	214,412	0	0	209,069	0	0	24	0	0	0	75	60,1	0	0,45	0,4	0	-
26.10.2025	3,117	0	213,145	0	0	207,856	0	0	24	0	0	0	74,8	59,8	0	0,45	0,4	0	-
27.10.2025	3,083	0	212,267	0	0	206,974	0	0	24	0	0	0	75	60,1	0	0,45	0,4	0	-
28.10.2025	3,09	0	214,722	0	0	209,38	0	0	24	0	0	0	74,9	60,2	0	0,45	0,4	0	-
29.10.2025	3,122	0	214,065	0	0	208,705	0	0	24	0	0	0	75,2	60,2	0	0,45	0,4	0	-
30.10.2025	3,123	0	214,622	0	0	209,279	0	0	24	0	0	0	75	60	0	0,45	0,4	0	-
31.10.2025	3,134	0	212,705	0	0	207,401	0	0	24	0	0	0	75	59,9	0	0,45	0,4	0	-
01.11.2025	3,125	0	210,467	0	0	205,195	0	0	24	0	0	0	75,2	60	0	0,45	0,4	0	-
02.11.2025	3,154	0	213,262	0	0	207,914	0	0	24	0	0	0	75,3	60,1	0	0,45	0,4	0	-
03.11.2025	3,098	0	215,135	0	0	209,728	0	0	24	0	0	0	75,4	60,6	0	0,45	0,4	0	-
04.11.2025	3,144	0	214,802	0	0	209,427	0	0	24	0	0	0	75,2	60,2	0	0,45	0,4	0	-
05.11.2025	3,105	0	216,797	0	0	211,334	0	0	24	0	0	0	75,5	60,8	0	0,45	0,4	0	-
06.11.2025	3,119	0	217,327	0	0	211,871	0	0	24	0	0	0	75,3	60,6	0	0,45	0,4	0	-
07.11.2025	3,134	0	215,317	0	0	209,884	0	0	24	0	0	0	75,5	60,6	0	0,45	0,4	0	-
08.11.2025	3,163	0	212,095	0	0	206,776	0	0	24	0	0	0	75,3	60	0	0,45	0,4	0	-
09.11.2025	3,126	0	210,86	0	0	205,591	0	0	24	0	0	0	75,1	59,9	0	0,45	0,4	0	-
10.11.2025	3,174	0	212,317	0	0	207,016	0	0	24	0	0	0	75,1	59,8	0	0,45	0,4	0	-
11.11.2025	3,173	0	212,12	0	0	206,806	0	0	24	0	0	0	75,2	59,8	0	0,44	0,4	0	-
12.11.2025	3,128	0	208,72	0	0	203,525	0	0	24	0	0	0	74,9	59,6	0	0,44	0,4	0	-
13.11.2025	3,109	0	210,31	0	0	205,083	0	0	24	0	0	0	74,9	59,7	0	0,44	0,4	0	-
14.11.2025	3,14	0	212,11	0	0	206,811	0	0	24	0	0	0	75,1	59,9	0	0,45	0,4	0	-
15.11.2025	3,215	0	207,265	0	0	202,033	0	0	24	0	0	0	75,5	59,6	0	0,44	0,4	0	-
16.11.2025	3,36	0	204,142	0	0	198,545	0	0	24	0	0	0	79,2	62,3	0	0,44	0,4	0	-
17.11.2025	3,32	0	204,724	0	0	199,318	0	0	24	0	0	0	77,5	60,8	0	0,44	0,4	0	-
18.11.2025	3,182	0	200,239	0	0	195,149	0	0	24	0	0	0	75,8	59,5	0	0,44	0,4	0	-
19.11.2025	3,213	0	201,344	0	0	196,118	0	0	24	0	0	0	76,7	60,4	0	0,44	0,4	0	-
20.11.2025	3,345	0	198,869	0	0	193,521	0	0	24	0	0	0	78,3	61	0	0,44	0,41	0	-
21.11.2025	3,334	0	199,952	0	0	194,643	0	0	24	0	0	0	77,7	60,6	0	0,44	0,41	0	-
22.11.2025	3,336	0	198,362	0	0	193,053	0	0	24	0	0	0	78,1	60,8	0	0,44	0,41	0	-
23.11.2025	3,592	0	198,417	0	0	192,511	0	0	24	0	0	0	82,9	64,3	0	0,44	0,41	0	-
Итого:	98,669	0	6506,548	0	0	6340,814	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	98,669																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.10.2025	952,346	77976,594	0	0	76073,367	0	0	9847,38	744	148,02	0
23.11.2025	1051,018	84483,141	0	0	82414,18	0	0	10591,38	1488	148,02	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:17:23