

#189960#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 3, Калининград (ввод 2)
Номер абонента 13
Порядковый номер 7524
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5168
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,65	0	198,884	0	0	192,879	0	0	24	0	0	0	83,6	64,7	0	0,44	0,41	0	-3,9
25.11.2025	3,566	0	199,562	0	0	193,796	0	0	24	0	0	0	81,6	63,2	0	0,44	0,41	0	-0,9
26.11.2025	3,521	0	196,312	0	0	190,716	0	0	24	0	0	0	81	62,5	0	0,44	0,41	0	-0,4
27.11.2025	3,379	0	193,949	0	0	188,519	0	0	24	0	0	0	80,2	62,2	0	0,44	0,41	0	-1,3
28.11.2025	3,423	0	194,487	0	0	189,105	0	0	24	0	0	0	79,6	61,6	0	0,44	0,41	0	-0,4
29.11.2025	3,405	0	193,382	0	0	188,022	0	0	24	0	0	0	79,7	61,6	0	0,44	0,41	0	-0,3
30.11.2025	3,388	0	192,147	0	0	186,812	0	0	24	0	0	0	79,8	61,6	0	0,44	0,41	0	-0,5
01.12.2025	3,343	0	194,154	0	0	188,87	0	0	24	0	0	0	78,9	61,2	0	0,44	0,41	0	-
02.12.2025	3,44	0	193,219	0	0	187,763	0	0	24	0	0	0	80,5	62,2	0	0,44	0,41	0	-
03.12.2025	3,243	0	194,092	0	0	189,057	0	0	24	0	0	0	76,7	59,6	0	0,44	0,41	0	-
04.12.2025	3,265	0	197,044	0	0	191,997	0	0	24	0	0	0	76,2	59,2	0	0,44	0,41	0	-
05.12.2025	3,247	0	200,407	0	0	195,283	0	0	24	0	0	0	76,1	59,5	0	0,44	0,4	0	-
06.12.2025	3,243	0	202,769	0	0	197,596	0	0	24	0	0	0	76	59,6	0	0,44	0,4	0	-
07.12.2025	3,186	0	198,649	0	0	193,593	0	0	24	0	0	0	75,9	59,4	0	0,44	0,41	0	-
08.12.2025	3,252	0	201,989	0	0	196,836	0	0	24	0	0	0	76	59,5	0	0,44	0,4	0	-
09.12.2025	3,213	0	208,38	0	0	203,058	0	0	24	0	0	0	76	60,2	0	0,45	0,4	0	-
10.12.2025	3,202	0	209,337	0	0	203,964	0	0	24	0	0	0	76,2	60,6	0	0,45	0,4	0	-
11.12.2025	3,159	0	208,937	0	0	203,607	0	0	24	0	0	0	76	60,5	0	0,45	0,4	0	-
12.12.2025	3,169	0	207,485	0	0	202,199	0	0	24	0	0	0	75,9	60,3	0	0,45	0,4	0	-
13.12.2025	3,208	0	203,504	0	0	198,332	0	0	24	0	0	0	75,8	59,6	0	0,44	0,41	0	-
14.12.2025	3,237	0	205,292	0	0	200,032	0	0	24	0	0	0	76,2	60	0	0,44	0,41	0	-
15.12.2025	3,102	0	197,364	0	0	192,443	0	0	24	0	0	0	75	58,8	0	0,44	0,41	0	-
16.12.2025	3,229	0	198,899	0	0	193,789	0	0	24	0	0	0	76,3	59,6	0	0,44	0,41	0	-
17.12.2025	3,309	0	197,744	0	0	192,365	0	0	24	0	0	0	78,8	61,6	0	0,44	0,41	0	-
18.12.2025	3,335	0	197,364	0	0	192,007	0	0	24	0	0	0	78,7	61,4	0	0,44	0,41	0	-
19.12.2025	3,221	0	199,759	0	0	194,62	0	0	24	0	0	0	76,4	59,8	0	0,44	0,41	0	-
20.12.2025	3,296	0	202,754	0	0	197,594	0	0	24	0	0	0	75,9	59,2	0	0,44	0,41	0	-
21.12.2025	3,222	0	203,452	0	0	198,255	0	0	24	0	0	0	76	59,8	0	0,44	0,41	0	-
22.12.2025	3,256	0	203,167	0	0	197,951	0	0	24	0	0	0	76,3	59,8	0	0,44	0,41	0	-
23.12.2025	3,477	0	200,772	0	0	195,13	0	0	24	0	0	0	80,2	62,5	0	0,44	0,41	0	-
Итого:	99,186	0	5995,256	0	0	5836,19	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,186																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.11.2025	1051,018	84483,141	0	0	82414,18	0	0	10591,38	768	148,02	0
23.12.2025	1150,206	90478,398	0	0	88250,367	0	0	11311,38	1488	148,02	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2025 7:33:59