

#282578#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Знойная 9-13, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 10087
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 24217278
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	13,463	0	113,1	108,7	0	109,425	107,013	0	24	0	87,2	57,9	0,52	0,34	-11,6
19.02.2026	12,617	0	113,7	109,5	0	110,263	107,883	0	24	0	83,7	56,5	0,52	0,34	-
20.02.2026	12,588	0	115,3	111	0	111,836	109,348	0	24	0	83,4	56,6	0,52	0,34	-
21.02.2026	12,358	0	114,1	109,9	0	110,707	108,283	0	24	0	82,9	56,3	0,52	0,34	-
22.02.2026	11,393	0	115,6	111,4	0	112,449	109,848	0	24	0	78,9	54,8	0,53	0,34	-
23.02.2026	11,066	0	115,2	111,2	0	112,128	109,674	0	24	0	77,9	54,4	0,53	0,34	-
24.02.2026	11,006	0	114,4	110,3	0	111,37	108,803	0	24	0	77,6	54,1	0,52	0,34	-
25.02.2026	11,396	0	114,2	110,1	0	111,069	108,566	0	24	0	79,2	54,7	0,52	0,34	-
26.02.2026	11,007	0	114,1	110,1	0	111,074	108,606	0	24	0	77,7	54	0,52	0,34	-
27.02.2026	10,289	0	115,8	111,8	0	112,938	110,339	0	24	0	74,6	52,9	0,53	0,34	-
28.02.2026	10,237	0	117,5	113,5	0	114,601	111,998	0	24	0	74,6	53,3	0,53	0,34	-
01.03.2026	10,116	0	116,1	112,2	0	113,259	110,732	0	24	0	74,3	53	0,53	0,34	-
02.03.2026	10,183	0	115,5	111,5	0	112,668	110,047	0	24	0	74,4	52,9	0,53	0,34	-
03.03.2026	10,183	0	117,2	113,1	0	114,33	111,616	0	24	0	74,4	53,1	0,53	0,34	-
04.03.2026	10,148	0	114,2	110,3	0	111,395	108,868	0	24	0	74,4	52,7	0,52	0,33	-
05.03.2026	10,088	0	113,2	109,2	0	110,432	107,8	0	24	0	74,2	52,5	0,52	0,34	-
06.03.2026	10,224	0	113,5	109,6	0	110,687	108,183	0	24	0	74,7	52,7	0,52	0,33	-
07.03.2026	10,23	0	116,2	112,1	0	113,348	110,634	0	24	0	74,4	52,9	0,52	0,33	-
08.03.2026	10,128	0	115,9	111,9	0	113,056	110,437	0	24	0	74,4	53,1	0,52	0,33	-
09.03.2026	10,106	0	118,9	114,8	0	115,987	113,267	0	24	0	74,3	53,6	0,53	0,33	-
10.03.2026	10,036	0	120,2	115,9	0	117,26	114,333	0	24	0	74,3	53,9	0,53	0,33	-
11.03.2026	9,99	0	120,9	116,7	0	117,926	115,1	0	24	0	74,4	54,2	0,53	0,33	-
12.03.2026	10,071	0	120,7	116,4	0	117,714	114,796	0	24	0	74,8	54,4	0,53	0,33	-
13.03.2026	9,964	0	119,1	115	0	116,176	113,446	0	24	0	74,4	53,9	0,53	0,33	-
14.03.2026	9,783	0	121,1	116,7	0	118,14	115,08	0	24	0	74,2	54,5	0,53	0,33	-
15.03.2026	9,866	0	119,8	115,6	0	116,88	114,03	0	24	0	74,2	54,1	0,53	0,33	-
16.03.2026	10,077	0	118,2	113,9	0	115,285	112,373	0	24	0	74,5	53,7	0,53	0,33	-
17.03.2026	9,511	0	115,3	111,3	0	112,588	109,87	0	24	0	72,6	52,5	0,52	0,33	-
18.03.2026	9,928	0	116,1	111,9	0	113,332	110,476	0	24	0	73,2	52,3	0,52	0,33	-
Итого:	308,052	0	3375,1	3255,6	0	3288,323	3211,449	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,577														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	1987,549	20774,8	20125,5	0	20223,388	19850,861	0	8428	7
18.03.2026	2295,602	24149,9	23381,1	0	23511,712	23062,31	0	9124	7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 8:02:22