

#162498#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Знойная 9-13, Калининград

4395

10087

ТВ7 (АСЦП)

24217278

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,9	14,4	0	0	-
02.10.2025	3,944	0	45,2	44,5	0	44,167	43,975	0	24	0	71,5	50,2	0,18	0,1	-
03.10.2025	10,433	0	125,6	123,9	0	122,613	122,297	0	24	0	73	52,7	0,51	0,3	-
04.10.2025	9,965	0	119,5	118,2	0	116,694	116,699	0	24	0	72,6	52,3	0,5	0,32	-
05.10.2025	9,855	0	120,6	119,4	0	117,729	117,831	0	24	0	73,1	53,2	0,51	0,32	-
06.10.2025	9,74	0	120,7	119	0	117,833	117,423	0	24	0	73,1	53,4	0,51	0,32	-
07.10.2025	9,815	0	119,4	117,7	0	116,53	116,13	0	24	0	73,6	53,5	0,5	0,32	-
08.10.2025	9,65	0	117,8	116,7	0	114,997	115,172	0	24	0	73,1	53,1	0,5	0,32	-
09.10.2025	9,523	0	118,2	117,6	0	115,373	116,022	0	24	0	73,4	53,7	0,5	0,32	-
10.10.2025	9,424	0	117,3	116,9	0	114,499	115,331	0	24	0	73,2	53,6	0,5	0,32	-
11.10.2025	9,489	0	121,5	121	0	118,607	119,352	0	24	0	73,2	54,1	0,51	0,31	-
12.10.2025	9,529	0	121,8	120,3	0	118,916	118,673	0	24	0	73	53,9	0,51	0,32	-
13.10.2025	9,668	0	121,1	119,7	0	118,227	118,099	0	24	0	73	53,6	0,51	0,32	-
14.10.2025	9,651	0	117	115,7	0	114,21	114,191	0	24	0	73,2	53,1	0,5	0,32	-
15.10.2025	9,63	0	116,9	115,8	0	114,103	114,268	0	24	0	73,4	53,3	0,5	0,32	-
16.10.2025	9,659	0	116,9	115,7	0	114,11	114,179	0	24	0	73,3	53,1	0,5	0,32	-
17.10.2025	9,675	0	117,5	116,1	0	114,694	114,576	0	24	0	73,3	53,2	0,5	0,32	-
18.10.2025	9,723	0	116,2	114,8	0	113,413	113,299	0	24	0	73,4	53	0,5	0,32	-
19.10.2025	9,757	0	115,9	114,3	0	113,116	112,808	0	24	0	73,4	52,9	0,5	0,32	-
20.10.2025	9,725	0	113,9	112,6	0	111,188	111,166	0	24	0	73,1	52,3	0,5	0,33	-
21.10.2025	9,331	0	115,1	112,1	0	112,348	110,597	0	24	0	73,4	53,6	0,5	0,33	-
22.10.2025	9,714	0	117,3	114,7	0	114,51	113,202	0	24	0	73,1	52,9	0,5	0,33	-
23.10.2025	9,604	0	117,8	115,2	0	115,01	113,695	0	24	0	72,9	53	0,5	0,33	-
Итого:	207,504	0	2533,2	2501,9	0	2472,887	2468,985	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,561														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	415,224	4902,4	4758,3	0	4786,448	4697,914	0	5069	6
23.10.2025	622,728	7435,6	7260,2	0	7259,337	7166,899	0	5621	6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 13:04:37