

#165873#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Знойная 9-13, Калининград
4395
10087
ТВ7 (АСЦП)
24217278
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	9,72	0	118,6	115,5	0	115,757	113,956	0	24	0	73,5	53,5	0,51	0,32	-
25.10.2025	9,777	0	117,9	114,9	0	115,078	113,386	0	24	0	73,4	53,2	0,5	0,33	-
26.10.2025	9,803	0	117,6	114,5	0	114,797	113,012	0	24	0	73,2	52,9	0,5	0,33	-
27.10.2025	9,886	0	116,6	113,7	0	113,795	112,227	0	24	0	73,5	52,8	0,5	0,33	-
28.10.2025	9,777	0	117,3	114	0	114,521	112,526	0	24	0	73	52,7	0,5	0,33	-
29.10.2025	9,754	0	117,3	114,1	0	114,53	112,634	0	24	0	72,9	52,6	0,5	0,33	-
30.10.2025	9,694	0	117,3	114	0	114,542	112,536	0	24	0	72,7	52,5	0,5	0,33	-
31.10.2025	9,678	0	117	113,7	0	114,236	112,231	0	24	0	72,8	52,6	0,5	0,33	-
01.11.2025	9,791	0	116,6	113,4	0	113,839	111,947	0	24	0	73	52,5	0,5	0,33	-
02.11.2025	9,795	0	117,9	114,6	0	115,088	113,1	0	24	0	73,2	53	0,5	0,33	-
03.11.2025	9,726	0	118,4	115	0	115,567	113,486	0	24	0	73,3	53,2	0,5	0,33	-
04.11.2025	9,724	0	117,9	114,2	0	115,118	112,728	0	24	0	72,8	52,7	0,5	0,33	-
05.11.2025	9,709	0	118,8	115,1	0	115,973	113,585	0	24	0	73,1	53,1	0,51	0,33	-
06.11.2025	9,694	0	118,6	114,9	0	115,777	113,385	0	24	0	73,2	53,2	0,51	0,33	-
07.11.2025	9,875	0	117,7	114,1	0	114,864	112,603	0	24	0	73,6	53,1	0,5	0,33	-
08.11.2025	9,985	0	116,6	112,9	0	113,789	111,439	0	24	0	73,7	52,8	0,5	0,33	-
09.11.2025	10,026	0	116,2	112,5	0	113,404	111,059	0	24	0	73,6	52,5	0,5	0,33	-
10.11.2025	10,018	0	116,9	113	0	114,071	111,53	0	24	0	73,7	52,8	0,5	0,33	-
11.11.2025	10,051	0	117,1	113,3	0	114,245	111,815	0	24	0	74,1	53,1	0,5	0,32	-
12.11.2025	9,882	0	116	112,1	0	113,2	110,644	0	24	0	73,6	52,8	0,5	0,33	-
13.11.2025	9,771	0	114,5	110,6	0	111,746	109,176	0	24	0	73,5	52,7	0,49	0,32	-
14.11.2025	9,813	0	118,3	114,4	0	115,464	112,899	0	24	0	73,4	53,2	0,51	0,33	-
15.11.2025	10,049	0	116	111,9	0	113,189	110,457	0	24	0	73,8	52,6	0,5	0,33	-
16.11.2025	10,999	0	114,1	109,9	0	111,065	108,397	0	24	0	77,8	54,2	0,49	0,33	-
17.11.2025	10,488	0	114,9	110,8	0	111,996	109,334	0	24	0	75,6	53,3	0,5	0,33	-
18.11.2025	10,255	0	112,7	108,9	0	109,936	107,522	0	24	0	74,4	52,1	0,49	0,33	-
19.11.2025	10,423	0	114,3	110,7	0	111,448	109,259	0	24	0	75,1	52,8	0,5	0,33	-
20.11.2025	10,843	0	113	109,7	0	110,056	108,243	0	24	0	76,8	53,4	0,49	0,33	-
21.11.2025	10,754	0	113,3	110	0	110,358	108,533	0	24	0	76,8	53,5	0,5	0,33	-
22.11.2025	10,822	0	112,8	109,2	0	109,862	107,746	0	24	0	76,9	53,5	0,5	0,33	-
23.11.2025	12,087	0	112,8	109	0	109,502	107,426	0	24	0	82,1	55,8	0,49	0,33	-
Итого:	312,669	0	3605	3494,6	0	3516,813	3448,821	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,68														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	622,728	7435,6	7260,2	0	7259,337	7166,899	0	5621	6
23.11.2025	935,398	11040,6	10754,8	0	10776,151	10615,717	0	6365	6

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МПП«Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:55:13