

#208134#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области
Артиллерийская 3, Калининград

| Заводской номер счётчика 22185352 | Показания прибора, ГДж 20.02.2026 | Предыдущие показания, ГДж 20.01.2026 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 933,573 | 613,881 | 319.692 | 76.357 |

Подпись исполнителя _____



#206784#

Отчёт за период с 20.01.2026 по 20.02.2026.

Номер абонента
 Порядковый номер 10095
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 22185352
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 21.01.2026 | -10,9 | 9,927 | 0 | 123,295 | 122,375 | 0 | 119,179 | 119,755 | 0 | 24 | 0 | 88,6 | 68,8 | 0,46 | 0,3 |
| 22.01.2026 | -12,2 | 10,195 | 0 | 137,465 | 136,48 | 0 | 132,885 | 133,456 | 0 | 24 | 0 | 88,4 | 70,2 | 0,46 | 0,31 |
| 23.01.2026 | -11,6 | 9,684 | 0 | 112,26 | 111,375 | 0 | 108,541 | 109,105 | 0 | 24 | 0 | 88,2 | 66,9 | 0,46 | 0,3 |
| 24.01.2026 | -8,3 | 9,969 | 0 | 129,74 | 128,79 | 0 | 125,509 | 126,058 | 0 | 24 | 0 | 87,3 | 68,4 | 0,46 | 0,3 |
| 25.01.2026 | -9,4 | 9,604 | 0 | 117,565 | 116,705 | 0 | 113,775 | 114,342 | 0 | 24 | 0 | 86,8 | 66,7 | 0,47 | 0,3 |
| 26.01.2026 | -7,3 | 9,391 | 0 | 131,575 | 130,735 | 0 | 127,578 | 128,116 | 0 | 24 | 0 | 83,8 | 66,3 | 0,47 | 0,3 |
| 27.01.2026 | -4,4 | 9,326 | 0 | 129,665 | 128,83 | 0 | 125,729 | 126,258 | 0 | 24 | 0 | 83,9 | 66,2 | 0,47 | 0,3 |
| 28.01.2026 | -3,8 | 9,331 | 0 | 140,085 | 139,21 | 0 | 135,883 | 136,373 | 0 | 24 | 0 | 83,3 | 66,9 | 0,47 | 0,3 |
| 29.01.2026 | -6 | 9,97 | 0 | 124,34 | 123,36 | 0 | 120,218 | 120,741 | 0 | 24 | 0 | 88,2 | 68,5 | 0,46 | 0,3 |
| 30.01.2026 | -9,7 | 10,992 | 0 | 158,3 | 157,1 | 0 | 152,956 | 153,445 | 0 | 24 | 0 | 89,1 | 72 | 0,46 | 0,31 |
| 31.01.2026 | -12,4 | 11,785 | 0 | 189,835 | 188,435 | 0 | 183,293 | 183,725 | 0 | 24 | 0 | 90,2 | 74,9 | 0,45 | 0,31 |
| 01.02.2026 | -13,8 | 12,452 | 0 | 222,68 | 221,135 | 0 | 214,885 | 215,314 | 0 | 24 | 0 | 91 | 77,2 | 0,45 | 0,31 |
| 02.02.2026 | -18,9 | 12,707 | 0 | 214,99 | 213,425 | 0,001 | 207,192 | 207,665 | 0,001 | 24 | 0 | 92,8 | 78,3 | 0,45 | 0,31 |
| 03.02.2026 | -20,1 | 11,765 | 0 | 167,68 | 166,325 | 0 | 161,616 | 162,111 | 0 | 24 | 0 | 92,7 | 75,4 | 0,46 | 0,3 |
| 04.02.2026 | -18 | 11,439 | 0 | 135,19 | 133,92 | 0 | 130,295 | 130,818 | 0 | 24 | 0 | 92,7 | 71,8 | 0,45 | 0,3 |
| 05.02.2026 | -12,3 | 10,579 | 0 | 110,685 | 109,58 | 0 | 106,872 | 107,368 | 0 | 24 | 0 | 90,2 | 66,6 | 0,46 | 0,3 |
| 06.02.2026 | -7,6 | 10,144 | 0 | 123,31 | 122,305 | 0 | 119,373 | 119,877 | 0 | 24 | 0 | 86,3 | 66 | 0,46 | 0,29 |
| 07.02.2026 | -3,2 | 10,116 | 0 | 140,95 | 139,925 | 0 | 136,636 | 137,098 | 0 | 24 | 0 | 84,3 | 66,7 | 0,46 | 0,3 |
| 08.02.2026 | -3,3 | 10,251 | 0 | 139,575 | 138,54 | 0 | 135,181 | 135,673 | 0 | 24 | 0 | 85,6 | 67,6 | 0,46 | 0,3 |
| 09.02.2026 | -4,9 | 10,999 | 0 | 160,075 | 158,875 | 0 | 154,692 | 155,185 | 0 | 24 | 0 | 88,9 | 71,9 | 0,44 | 0,3 |
| 10.02.2026 | -12,1 | 10,803 | 0 | 146,99 | 145,85 | 0 | 142,039 | 142,554 | 0 | 24 | 0 | 88,9 | 70,8 | 0,44 | 0,3 |
| 11.02.2026 | -12,4 | 9,437 | 0 | 130,81 | 129,91 | 0 | 126,811 | 127,298 | 0 | 24 | 0 | 84,1 | 66,4 | 0,46 | 0,29 |
| 12.02.2026 | -3,8 | 9,302 | 0 | 157,61 | 156,735 | 0 | 153,122 | 153,589 | 0 | 24 | 0 | 80,8 | 66,4 | 0,46 | 0,29 |
| 13.02.2026 | -0,7 | 9,222 | 0 | 146,93 | 146,07 | 0 | 142,648 | 143,13 | 0 | 24 | 0 | 81,9 | 66,5 | 0,47 | 0,29 |
| 14.02.2026 | -1,2 | 9,904 | 0 | 133,175 | 132,22 | 0 | 128,967 | 129,481 | 0 | 24 | 0 | 85,8 | 67,5 | 0,45 | 0,3 |
| 15.02.2026 | -6,7 | 10,674 | 0 | 139,015 | 137,915 | 0 | 134,217 | 134,752 | 0 | 24 | 0 | 90,2 | 71,3 | 0,45 | 0,3 |
| 16.02.2026 | -11,2 | 11,035 | 0 | 155,7 | 154,495 | 0 | 150,106 | 150,632 | 0 | 24 | 0 | 92,4 | 74,9 | 0,45 | 0,3 |
| 17.02.2026 | -17,4 | 10,435 | 0 | 126,245 | 125,17 | 0 | 121,787 | 122,327 | 0 | 24 | 0 | 91,4 | 71 | 0,45 | 0,3 |
| 18.02.2026 | -11,6 | 9,601 | 0 | 120,015 | 119,115 | 0 | 116,157 | 116,685 | 0 | 24 | 0 | 86,6 | 67 | 0,45 | 0,3 |
| 19.02.2026 | - | 9,372 | 0 | 138,98 | 138,09 | 0 | 134,817 | 135,297 | 0 | 24 | 0 | 83,2 | 66,7 | 0,46 | 0,3 |
| 20.02.2026 | - | 9,279 | 0 | 138,585 | 137,68 | 0 | 134,474 | 134,918 | 0 | 24 | 0 | 82,8 | 66,4 | 0,46 | 0,3 |
| Итого: | -9,4 | 319,69 | 0 | 4443,315 | 4410,675 | 0,001 | 4297,433 | 4313,146 | 0,001 | 744 | 0 | 87,43 | 69,43 | 0,46 | 0,3 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 20.01.2026 | 613,881 | 9381,98 | 9323,425 | 1,043 | 9128,449 | 9155,437 | 1,032 | 5721 | 2044 |
| 20.02.2026 | 933,573 | 13825,295 | 13734,1 | 1,044 | 13425,884 | 13468,582 | 1,033 | 6465 | 2044 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения