

#165869#

Отчёт по теплопотреблению за период с 09.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчёта
Заводской номер
Номер системы

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области
Артиллерийская 3, Калининград

10095
TB7 (ASCII)
22185352
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
10.11.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	43,3	17,1	0,28	0,16	-
11.11.2025	0,951	0	13,255	13,415	0	12,946	13,226	0	24	0	72,3	54,8	0,49	0,28	-
12.11.2025	2,967	0	34,93	35,17	0	34,119	34,736	0	24	0	72,1	51,4	0,49	0,28	-
13.11.2025	4,813	0	47,35	47,26	0	46,246	46,761	0	24	0	72,3	47,5	0,49	0,28	-
14.11.2025	6,163	0	69,105	68,79	0	67,484	67,962	0	24	0	72,5	50,7	0,49	0,28	-
15.11.2025	7,713	0	139,43	138,875	0	136,097	136,564	0	24	0	73,4	59,9	0,48	0,29	-
16.11.2025	9,17	0	187,655	186,85	0	182,723	183,208	0	24	0	77,3	65,4	0,48	0,29	-
17.11.2025	8,367	0	147,545	146,915	0	143,85	144,369	0	24	0	75,2	61,4	0,49	0,28	-
18.11.2025	4,088	0	94,83	95,315	0	92,686	93,69	0	24	0	70,4	60,7	0,3	0,22	-
19.11.2025	8,187	0	145,125	145,27	0	141,541	142,787	0	24	0	74,6	60,8	0,48	0,28	-
20.11.2025	4,473	0	114,5	114,865	0	111,776	112,709	0	23	1	72,4	64	0,35	0,26	-
Итого:	56,892	0	993,725	992,725	0	969,468	976,012	0	263	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,588														

Общее время работы системы, ч 264
Период нормальной работы системы, ч 263

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
09.11.2025	50,369	459,855	438,48	1,043	449,584	434,53	1,032	3994	2043
20.11.2025	107,262	1453,58	1431,205	1,043	1419,053	1410,544	1,032	4257	2044

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2025 10:13:22