

#161583#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


САМ, ТСН
Карамзина 25-31, Калининград

Заводской номер счётчика 23195680	Показания прибора, ГДж 23.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	166,752	110,164	56.588	13.516 <i>+ факт</i>
Количество тепловой энергии, система 2	165,887	108,773	57.114	13.641 <i>+ факт</i>

13.593

13.419

Подпись исполнителя



#161581#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

10083

TB7 (ASCII)

23195680

1

29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	19,7	0,28	0,28
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,2	19,3	0,27	0,27
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,7	19	0,28	0,28
27.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,7	18,5	0,28	0,28
28.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,8	18,6	0,28	0,28
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	18,5	0,28	0,28
30.09.2025	-	0	0	0,001	0,002	0	0	0,001	0	24	0	17,4	18,4	0,28	0,28
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,5	17,8	0,28	0,28
02.10.2025	-	1,671	0	47,671	47,608	0	47,11	47,23	0	24	0	50,2	41,7	0,36	0,34
03.10.2025	-	3,108	0	92,233	92,133	0	91,113	91,349	0	24	0	51	42,9	0,42	0,38
04.10.2025	-	2,836	0	90,593	90,55	0	89,62	89,868	0	24	0	48,2	40,6	0,42	0,38
05.10.2025	-	2,51	0	86,729	86,718	0	85,837	86,089	0	24	0	47,1	40,1	0,42	0,38
06.10.2025	-	2,563	0	90,322	90,315	0	89,398	89,656	0	23	1	47	40,2	0,42	0,38
07.10.2025	-	2,586	0	90,111	90,095	0	89,175	89,42	0	24	0	47,4	40,4	0,42	0,38
08.10.2025	-	2,523	0	89,881	89,878	0	88,949	89,207	0	24	0	47,3	40,6	0,42	0,38
09.10.2025	-	2,458	0	89,946	89,95	0	89,026	89,29	0	24	0	47	40,4	0,42	0,38
10.10.2025	-	2,435	0	89,808	89,811	0	88,892	89,138	0	24	0	47	40,5	0,42	0,38
11.10.2025	-	2,43	0	89,906	89,917	0	88,984	89,245	0	24	0	47	40,5	0,42	0,38
12.10.2025	-	2,438	0	89,787	89,791	0	88,868	89,125	0	24	0	47	40,5	0,42	0,38
13.10.2025	-	2,492	0	89,932	89,932	0	89,001	89,263	0	24	0	47,3	40,6	0,42	0,38
14.10.2025	-	2,563	0	90,138	90,135	0	89,192	89,453	0	24	0	47,6	40,8	0,42	0,38
15.10.2025	-	2,537	0	90,195	90,195	0	89,263	89,527	0	24	0	47,3	40,5	0,42	0,38
16.10.2025	-	2,502	0	89,992	89,993	0	89,073	89,331	0	24	0	47,1	40,4	0,42	0,38
17.10.2025	-	2,493	0	90,018	90,021	0	89,098	89,357	0	24	0	47	40,4	0,42	0,38
18.10.2025	-	2,423	0	82,775	82,762	0	81,898	82,139	0	24	0	47,9	40,9	0,42	0,39
19.10.2025	-	2,71	0	90,425	90,41	0	89,456	89,73	0	22	2	48	40,8	0,42	0,38
20.10.2025	-	2,975	0	90,524	90,478	0	89,483	89,75	0	24	0	49,8	41,9	0,42	0,38
21.10.2025	-	3,043	0	90,429	90,377	0	89,349	89,628	0	24	0	50,6	42,5	0,42	0,38
22.10.2025	-	2,724	0	90,222	90,212	0	89,259	89,531	0	24	0	48,1	40,8	0,42	0,38
23.10.2025	-	2,567	0	90,241	90,242	0	89,318	89,585	0	24	0	47	40,2	0,42	0,38
Итого:	-	56,587	0	1931,879	1931,525	0	1911,362	1916,912	0	717	3	40,07	34,93	0,38	0,35

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

717 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	110,164	2964,848	2959,029	0	2925,048	2931,695	0	4686	5
23.10.2025	166,752	4896,723	4890,551	0	4836,409	4848,608	0	5403	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#161582#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 23.10.2025.

Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы
Отчёт сформирован

10084
TB7 (ASCII)
23195680
2
29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2025	-	0	0	0	0,004	0	0	0,004	0	24	0	18	17,2	0,28	0,28
25.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,6	16,4	0,27	0,27
26.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,7	16,6	0,28	0,28
27.09.2025	-	0	0	0	0,005	0	0	0,005	0	24	0	17,5	16,2	0,27	0,28
28.09.2025	-	0	0	0	0,019	0	0	0,019	0	24	0	17,8	17	0,28	0,28
29.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,6	16,3	0,28	0,28
30.09.2025	-	0	0	0,005	0,015	0	0,005	0,015	0	24	0	17,1	16	0,28	0,28
01.10.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,5	15,7	0,28	0,28
02.10.2025	-	1,727	0	43,492	42,786	0	42,988	42,471	0	24	0	49,8	40,2	0,36	0,35
03.10.2025	-	3,212	0	84,099	82,787	0	83,086	82,134	0	24	0	50,8	41,6	0,41	0,39
04.10.2025	-	2,8	0	81,583	80,367	0	80,714	79,796	0	24	0	47,9	39,6	0,41	0,39
05.10.2025	-	2,521	0	78,136	77,002	0	77,341	76,476	0	24	0	46,9	39,1	0,41	0,39
06.10.2025	-	2,564	0	81,399	80,231	0	80,576	79,678	0	23	1	46,8	39,2	0,41	0,39
07.10.2025	-	2,591	0	81,444	80,28	0	80,609	79,718	0	24	0	47,1	39,5	0,41	0,39
08.10.2025	-	2,592	0	81,609	80,437	0	80,768	79,868	0	24	0	47,1	39,4	0,41	0,39
09.10.2025	-	2,49	0	81,478	80,32	0	80,655	79,76	0	24	0	46,8	39,4	0,41	0,39
10.10.2025	-	2,495	0	81,356	80,217	0	80,532	79,656	0	24	0	46,8	39,4	0,41	0,39
11.10.2025	-	2,461	0	81,379	80,233	0	80,554	79,666	0	24	0	46,8	39,5	0,41	0,39
12.10.2025	-	2,47	0	81,382	80,235	0	80,558	79,674	0	24	0	46,8	39,5	0,41	0,39
13.10.2025	-	2,55	0	81,496	80,346	0	80,666	79,783	0	24	0	47	39,5	0,41	0,39
14.10.2025	-	2,6	0	81,454	80,289	0	80,609	79,719	0	24	0	47,4	39,7	0,41	0,39
15.10.2025	-	2,562	0	81,298	80,137	0	80,464	79,576	0	24	0	47,1	39,4	0,41	0,39
16.10.2025	-	2,527	0	81,23	80,076	0	80,409	79,516	0	24	0	46,8	39,3	0,41	0,39
17.10.2025	-	2,516	0	81,325	80,164	0	80,497	79,607	0	24	0	46,8	39,3	0,41	0,39
18.10.2025	-	2,469	0	74,888	73,786	0	74,097	73,262	0	24	0	47,7	39,7	0,41	0,39
19.10.2025	-	2,701	0	81,495	80,277	0	80,635	79,708	0	22	2	47,7	39,7	0,41	0,39
20.10.2025	-	2,947	0	81,576	80,322	0	80,643	79,713	0	24	0	49,5	40,8	0,4	0,39
21.10.2025	-	3,056	0	81,526	80,256	0	80,567	79,635	0	24	0	50,3	41,3	0,4	0,39
22.10.2025	-	2,715	0	81,322	80,093	0	80,463	79,524	0	24	0	47,8	39,8	0,41	0,39
23.10.2025	-	2,55	0	81,158	79,956	0	80,337	79,402	0	24	0	46,8	39,2	0,41	0,39
Итого:	-	57,116	0	1746,13	1720,64	0	1727,773	1708,385	0	717	3	39,61	33,52	0,37	0,36

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 717 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	108,773	2679,288	2630,571	0	2643,745	2607,61	0	0	0
23.10.2025	165,887	4425,42	4351,215	0	4371,52	4315,998	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения