

#150727#

Тип теплосчётчика:	ТЭМ-104	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv	Fmax
Номер теплосчётчика:	1647324	1	50	0,150	60,0	---
Номер абонента:						
Адрес установки:	Аллея Смелых, 20В	Потапенко ИП				
Система	1	Подача				Q = M(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления
Среднесуточные статистические данные
с 21.09.2025 по 21.10.2025

Дата	Энергия	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
	Q, Гкал	M1	t1	t2	P1	P2	
21.09	0,069	6,6	66,28	55,81	0,44	0,31	24,00
22.09	0,104	8,9	67,95	56,30	0,44	0,31	24,00
23.09	0,082	7,5	67,08	56,18	0,44	0,31	24,00
24.09	0,078	7,1	66,88	55,79	0,43	0,31	24,00
25.09	0,080	7,4	66,77	55,96	0,43	0,31	24,00
26.09	0,098	8,8	67,77	56,59	0,43	0,31	24,00
27.09	0,070	6,9	66,20	55,98	0,43	0,31	24,00
Итого:	0,58	53,0	67,06	56,11	0,43	0,31	168,00
28.09	0,066	6,4	65,82	55,58	0,43	0,31	24,00
29.09	0,103	9,4	67,87	56,90	0,42	0,31	24,00
30.09	0,090	8,2	67,18	56,32	0,42	0,31	24,00
01.10	0,101	8,8	67,78	56,32	0,42	0,32	24,00
02.10	0,079	7,3	66,50	55,81	0,43	0,32	24,00
03.10	0,102	9,3	67,95	57,05	0,46	0,34	24,00
04.10	0,083	7,4	67,45	56,23	0,45	0,34	24,00
Итого:	0,62	56,9	67,31	56,37	0,43	0,32	168,00
05.10	0,102	8,8	68,17	56,52	0,47	0,34	24,00
06.10	0,099	9,4	66,77	56,32	0,47	0,34	24,00
07.10	0,103	8,8	68,10	56,44	0,47	0,34	24,00
08.10	0,117	9,8	68,64	56,75	0,48	0,34	24,00
09.10	0,088	7,8	67,48	56,27	0,49	0,35	24,00
10.10	0,280	14,0	70,14	50,24	0,49	0,35	24,00
11.10	0,420	15,0	70,05	42,03	0,49	0,35	24,00
Итого:	1,21	73,6	68,73	52,35	0,48	0,34	168,00
12.10	0,440	15,5	70,36	42,03	0,49	0,34	24,00
13.10	0,534	20,4	71,15	45,08	0,49	0,35	23,61
14.10	0,529	20,2	70,96	44,81	0,49	0,35	24,00
15.10	0,497	18,9	70,85	44,58	0,51	0,35	24,00
16.10	0,477	18,1	70,92	44,56	0,50	0,35	24,00
17.10	0,490	18,9	70,89	44,99	0,50	0,35	24,00
18.10	0,537	20,6	71,04	44,97	0,49	0,35	24,00
Итого:	3,50	132,6	70,90	44,51	0,50	0,35	167,61
19.10	0,547	21,2	70,97	45,23	0,49	0,35	24,00
20.10	0,639	27,1	71,52	48,01	0,46	0,35	24,00
21.10	0,599	25,6	71,49	48,09	0,46	0,35	24,00
Итого:	1,78	73,9	71,35	47,24	0,47	0,35	72,00
Итого:	7,70	390,1	69,53	52,06	0,46	0,33	743,6
			dT=		17,47		

Общее время работы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	743,6	0,0	0,0	0,0	0,4
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		7,70					
Показания интеграторов	На 24:00 20.09.2025	На 24:00 21.10.2025	Результат за период	На 19:00 22.10.2025			
Количество теплоты, Гкал	107,66	115,36	7,70	115,78			
Масса теплоносителя M1, т	12272,7	12662,8	390,1	12679,6			
Время наработки, ч	6771,6	7515,2	743,6	7534,7			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,4				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.28

