

#165868#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Потапенко С.И., ИП
Аллея Смелых 20в, Калининград

7337
ТЭМ-104
1647324
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	0,511	20,851	0	115	20,378	0	0	24	24	0	0	71,1	46	0	4,6	3,5	0,1	-
23.10.2025	0,433	16,943	0	-353	16,562	0	0	22,93	22,93	0	0	70,7	44,6	0	4,7	3,5	0,1	-
24.10.2025	0,491	19,86	0	-323	19,412	0	0	24	24	0	0	71	45,7	0	4,9	3,5	0,1	-
25.10.2025	0,529	21,03	0	-4217	20,551	0	0	24	24	0	0	71,3	45,6	0	4,7	3,4	0,1	-
26.10.2025	0,508	19,914	0	0	19,463	0	0	24	24	0	0	71	44,9	0	4,7	3,5	0	-
27.10.2025	0,588	25,034	0	0	24,465	0	0	24	24	0	0	71,3	47,3	0	4,7	3,5	0	-
28.10.2025	0,548	22,654	0	0	22,139	0	0	24	24	0	0	71,2	46,5	0	4,7	3,5	0	-
29.10.2025	0,537	22,104	0	0	21,599	0	0	24	24	0	0	71,4	46,6	0	4,7	3,5	0	-
30.10.2025	0,54	22,32	0	0	21,812	0	0	24	24	0	0	71,2	46,4	0	4,7	3,5	0	-
31.10.2025	0,567	23,683	0	0	23,145	0	0	24	24	0	0	71,2	46,8	0	4,6	3,4	0	-
01.11.2025	0,55	23,377	0	0	22,854	0	0	24	24	0	0	70,5	46,4	0	4,6	3,5	0	-
02.11.2025	0,448	16,786	0	0	16,408	0	0	24	24	0	0	70,7	43,5	0	4,5	3,5	0	-
03.11.2025	0,465	17,963	0	0	17,56	0	0	24	24	0	0	70,8	44,3	0	4,8	3,5	0	-
04.11.2025	0,503	20,069	0	0	19,616	0	0	24	24	0	0	70,9	45,3	0	4,8	3,5	0	-
05.11.2025	0,457	18,148	0	0	17,739	0	0	24	24	0	0	70,9	45,1	0	4,7	3,5	0	-
06.11.2025	0,492	19,103	0	0	18,67	0	0	24	24	0	0	71,1	44,8	0	4,9	3,5	0	-
07.11.2025	0,56	22,813	0	0	22,293	0	0	24	24	0	0	71,5	46,4	0	5,3	3,6	0	-
08.11.2025	0,603	24,532	0	0	23,969	0	0	24	24	0	0	71,6	46,4	0	5,3	3,6	0	-
09.11.2025	0,592	23,834	0	0	23,285	0	0	24	24	0	0	71,7	46,3	0	5,2	3,7	0	-
10.11.2025	0,592	24,862	0	0	24,291	0	0	24	24	0	0	71,7	47,4	0	5,1	3,6	0	-
11.11.2025	0,542	21,878	0	0	21,379	0	0	24	24	0	0	71,4	46,1	0	5,2	3,6	0	-
12.11.2025	0,558	22,946	0	0	22,424	0	0	24	24	0	0	71,3	46,5	0	5,3	3,6	0	-
13.11.2025	0,495	19,781	0	0	19,332	0	0	24	24	0	0	71,2	45,6	0	5,2	3,6	0	-
14.11.2025	0,532	21,672	0	0	21,178	0	0	24	24	0	0	71,3	46,2	0	5,3	3,6	0	-
15.11.2025	0,62	26,272	0	0	25,665	0	0	24	24	0	0	71,9	47,8	0	5,3	3,6	0	-
16.11.2025	0,726	29,349	0	0	28,61	0	0	24	24	0	0	75,3	50	0	5,1	3,6	0	-
17.11.2025	0,704	29,946	0	0	29,233	0	0	24	24	0	0	73,1	49	0	4,9	3,6	0	-
18.11.2025	0,725	32,578	0	0	31,818	0	0	24	24	0	0	72,2	49,5	0	4,9	3,6	0	-
19.11.2025	0,692	29,882	0	0	29,179	0	0	24	24	0	0	72,5	48,9	0	4,7	3,6	0	-
20.11.2025	0,761	32,219	0	0	31,429	0	0	24	24	0	0	74,3	50,1	0	4,8	3,6	0	-
Итого:	16,869	692,403	0	-4778	676,458	0	0	718,93	718,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,869																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,93

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.10.2025	115,36	12994,166	0	4778	12662,761	0	0	7515,17	0,02
20.11.2025	132,227	13686,571	0	0	13339,219	0	0	8234,1	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:32:19