

#165413#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Красная 15-19, Калининград
4776

Заводской номер счётчика 20116006	Показания прибора, ГДж 23.11.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.10.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	352,175	164,068	188.107	44.929

Подпись исполнителя



#164686#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 4776
 Порядковый номер 10098
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20116006
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	5,687	0	107,035	106,676	0	104,588	104,984	0	24	0	71,4	58,4	0,32	0,25
25.10.2025	-	5,697	0	105,667	105,298	0	103,259	103,654	0	24	0	71,3	58,1	0,32	0,25
26.10.2025	-	5,796	0	105,139	104,754	0	102,729	103,116	0	24	0	71,4	58	0,31	0,25
27.10.2025	-	5,809	0	102,753	102,355	0	100,401	100,783	0	24	0	71,3	57,5	0,31	0,25
28.10.2025	-	5,955	0	104,815	104,405	0	102,399	102,788	0	24	0	71,6	57,8	0,31	0,25
29.10.2025	-	5,97	0	105,293	104,934	0	102,862	103,305	0	24	0	71,7	57,8	0,31	0,25
30.10.2025	-	5,905	0	105,827	105,521	0	103,411	103,881	0	24	0	71,4	57,8	0,32	0,25
31.10.2025	-	5,885	0	103,934	103,644	0	101,557	102,057	0	24	0	71,3	57,5	0,31	0,25
01.11.2025	-	5,996	0	104,188	103,882	0	101,771	102,268	0	24	0	71,9	57,8	0,31	0,25
02.11.2025	-	5,85	0	107,559	107,304	0	105,116	105,638	0	24	0	71,1	57,9	0,32	0,25
03.11.2025	-	5,778	0	108,146	107,908	0	105,68	106,21	0	24	0	71,2	58,2	0,32	0,25
04.11.2025	-	5,859	0	105,889	105,65	0	103,459	104,003	0	24	0	71,5	58	0,32	0,25
05.11.2025	-	5,889	0	107,933	107,714	0	105,454	106,016	0	24	0	71,6	58,3	0,32	0,25
06.11.2025	-	5,859	0	107,493	107,281	0	105,024	105,588	0	24	0	71,6	58,3	0,32	0,25
07.11.2025	-	5,862	0	104,673	104,455	0	102,275	102,835	0	24	0	71,4	57,8	0,31	0,25
08.11.2025	-	5,939	0	101,688	101,461	0	99,358	99,921	0	24	0	71,4	57,2	0,31	0,25
09.11.2025	-	5,93	0	100,05	99,816	0	97,76	98,318	0	24	0	71,3	56,9	0,31	0,25
10.11.2025	-	5,954	0	101,659	101,433	0	99,329	99,891	0	24	0	71,4	57,1	0,31	0,25
11.11.2025	-	5,97	0	103,069	102,844	0	100,696	101,26	0	24	0	71,7	57,6	0,31	0,25
12.11.2025	-	5,932	0	102,769	102,559	0	100,417	101	0	24	0	71,3	57,3	0,31	0,25
13.11.2025	-	5,98	0	105,607	105,385	0	103,159	103,736	0	24	0	71,9	58,1	0,32	0,25
14.11.2025	-	5,765	0	105,034	104,842	0	102,641	103,21	0	24	0	71,3	57,9	0,32	0,25
15.11.2025	-	5,954	0	101,166	100,939	0	98,798	99,367	0	24	0	72,3	57,9	0,31	0,25
16.11.2025	-	6,855	0	99,044	98,666	0	96,459	97,031	0	24	0	76,8	59,8	0,31	0,25
17.11.2025	-	6,472	0	98,55	98,243	0	96,102	96,673	0	24	0	74,7	58,6	0,31	0,25
18.11.2025	-	6,226	0	92,535	92,261	0	90,3	90,864	0	24	0	73,5	57,1	0,3	0,25
19.11.2025	-	6,358	0	95,841	95,562	0	93,5	94,079	0	24	0	74,1	57,9	0,31	0,25
20.11.2025	-	6,529	0	92,978	92,644	0	90,612	91,174	0	24	0	75,7	58,5	0,3	0,25
21.11.2025	-	6,585	0	94,349	94,01	0	91,963	92,524	0	24	0	75,5	58,4	0,3	0,25
22.11.2025	-	6,599	0	93,424	93,08	0	91,059	91,61	0	24	0	75,5	58,2	0,3	0,25
23.11.2025	-	7,261	0	91,364	90,897	0	88,804	89,368	0	24	0	79,9	60,4	0,3	0,25
Итого:	-	188,106	0	3165,471	3156,423	0	3090,942	3107,152	0	744	0	72,58	58	0,31	0,25

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	164,068	3150,482	3140,485	0	3080,941	3092,623	0	4786	1
23.11.2025	352,175	6315,949	6296,908	0	6171,884	6199,774	0	5530	1

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____