

#150429#

Отчет о суточных параметрах
(20.09.2025 0:00:00 - 20.10.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Л.Шевцовой б-р, д. 43 (Эдкар)
Прибор: Пульсар_V46 Заводской номер: 11574888
Точка измерения: УУ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Система измерения количества теплоты

Дата	t1 °C	t2 °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	P1 МПа	P2 МПа	Qтс Гкал	ВНР ч	NS	NSCodes	DI2	DI3
20.09.2025	22,16	22,97	5,84	5,82	5,84	5,81	0,01	0,02	0,000	0,00	*	k0004004	0,00	0,00
21.09.2025	22,28	23,00	5,86	5,84	5,86	5,83	0,01	0,02	0,000	0,00	*	k0004004	0,00	0,00
22.09.2025	23,45	23,30	3,98	3,96	3,98	3,95	0,01	0,02	0,000	0,00	*	k0045013	0,00	0,00
23.09.2025	24,08	23,55	3,48	3,47	3,47	3,46	0,01	0,02	0,000	0,00	*	k0045008	0,00	0,00
24.09.2025	22,78	23,33	5,75	5,74	5,74	5,73	0,01	0,02	0,000	0,00	*	k0004004	0,00	0,00
25.09.2025	22,27	22,86	5,74	5,72	5,74	5,72	0,01	0,01	0,000	0,00	*	k0004004	0,00	0,00
26.09.2025	21,87	22,49	5,74	5,72	5,73	5,71	0,01	0,01	0,000	0,00	*	k0004004	0,00	0,00
27.09.2025	21,49	22,16	5,72	5,69	5,72	5,69	0,01	0,01	0,000	0,00	*	k0004004	0,00	0,00
28.09.2025	21,22	21,83	5,74	5,72	5,73	5,71	0,01	0,01	0,000	0,00	*	k0004004	0,00	0,00
29.09.2025	21,12	21,51	5,74	5,72	5,74	5,72	0,01	0,01	0,000	0,00	*	k0004004	0,00	0,00
30.09.2025	20,97	21,50	5,75	5,74	5,75	5,73	0,01	0,02	0,000	0,00	*	k0005013	0,00	0,00
01.10.2025	20,72	21,34	5,76	5,74	5,76	5,73	0,01	0,02	0,000	0,00	*	k0005108	0,00	0,00
02.10.2025	20,34	21,07	5,72	5,69	5,72	5,69	0,01	0,01	0,000	0,00	*	k0004004	0,00	0,00
03.10.2025	35,86	33,27	22,22	21,90	21,98	21,73	0,04	0,04	0,106	11,00	*	k0045113	0,00	0,00
04.10.2025	51,28	45,74	33,28	32,87	32,89	32,57	0,04	0,03	0,183	24,00		k0000000	0,00	0,00
05.10.2025	49,00	44,23	31,39	31,04	31,06	30,78	0,03	0,02	0,148	24,00		k0000000	0,00	0,00
06.10.2025	48,06	43,31	31,39	31,04	31,07	30,79	0,02	0,02	0,148	24,00		k0000000	0,00	0,00
07.10.2025	48,02	43,43	31,18	30,82	30,86	30,57	0,02	0,01	0,141	24,00		k0000000	0,00	0,00
08.10.2025	48,21	44,01	31,13	30,79	30,82	30,53	0,02	0,01	0,128	23,00	*	k0004104	0,00	0,00
09.10.2025	48,31	44,17	31,26	30,92	30,94	30,66	0,01	0,01	0,128	23,00	*	k0004004	0,00	0,00
10.10.2025	48,03	44,17	31,29	30,96	30,97	30,70	0,01	0,01	0,115	18,00	*	k0004004	0,00	0,00
11.10.2025	48,03	44,63	30,98	30,66	30,67	30,40	0,01	0,01	0,101	17,00	*	k0004004	0,00	0,00
12.10.2025	48,03	45,25	30,35	30,05	30,04	29,78	0,01	0,01	0,036	8,00	*	k0004004	0,00	0,00
13.10.2025	48,04	45,51	30,21	29,93	29,90	29,66	0,01	0,01	0,001	0,00	*	k0004004	0,00	0,00
14.10.2025	48,45	45,54	30,12	29,82	29,81	29,55	0,01	0,01	0,031	1,00	*	k0004004	0,00	0,00
15.10.2025	48,73	45,67	29,59	29,29	29,28	29,02	0,01	0,01	0,055	2,00	*	k0004004	0,00	0,00
16.10.2025	48,34	45,21	29,79	29,51	29,48	29,25	0,01	0,01	0,060	8,00	*	k0004004	0,00	0,00
17.10.2025	48,07	44,92	29,92	29,64	29,62	29,38	0,01	0,01	0,069	5,00	*	k0004004	0,00	0,00
18.10.2025	48,02	44,53	27,77	27,53	27,50	27,29	0,01	0,01	0,094	19,00	*	k0004004	0,00	0,00
19.10.2025	48,79	44,97	24,27	24,09	24,02	23,88	0,01	0,01	0,085	18,00	*	k0004004	0,00	0,00
20.10.2025	48,90	45,01	24,83	24,63	24,57	24,42	0,01	0,01	0,095	24,00		k0000000	0,00	0,00
Средние:	36,93	34,98	---	---	---	---	0,01	0,01	---	---			---	---
Итого:	---	---	601,80	596,06	596,27	591,49	---	---	1,722	273,00			0,00	0,00

Дата	V итог1 м3	V итог2 м3	M итог1 т	M итог2 т	Qтс итог Гкал	ВНР итог ч	DI2 итог	DI3 итог
19.09.2025	4634,87	4287,18	4582,86	4247,49	17,256	1986,00	0,00	0,00
20.10.2025	5236,67	4883,24	5179,13	4838,98	18,978	2259,00	0,00	0,00
Итого:	601,80	596,06	596,27	591,49	1,722	273,00	0,00	0,00



Представитель энергоснабжающей организации

