

#282569#

Отчёт по теплоснабжению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Генерал-лейтенанта Озерова 49А-51А, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 10111
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 23192211
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 7,732 | 0 | 96,539 | 96,407 | 0 | 93,457 | 94,461 | 0 | 24 | 0 | 86,3 | 66,6 | 0,52 | 0,34 | -11,6 |
| 19.02.2026 | 7,205 | 0 | 93,247 | 93,169 | 0 | 90,479 | 91,43 | 0 | 24 | 0 | 82,8 | 63,9 | 0,52 | 0,34 | - |
| 20.02.2026 | 6,931 | 0 | 84,353 | 84,224 | 0 | 81,876 | 82,727 | 0 | 24 | 0 | 82,4 | 62,2 | 0,53 | 0,34 | - |
| 21.02.2026 | 7,086 | 0 | 90,078 | 89,996 | 0 | 87,452 | 88,373 | 0 | 24 | 0 | 82 | 62,7 | 0,52 | 0,34 | - |
| 22.02.2026 | 6,201 | 0 | 78,01 | 77,967 | 0 | 75,93 | 76,735 | 0 | 24 | 0 | 77,9 | 58,5 | 0,53 | 0,34 | - |
| 23.02.2026 | 6,116 | 0 | 78,406 | 78,361 | 0 | 76,366 | 77,144 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 57,9 | 0,53 | 0,34 | - |
| 24.02.2026 | 6,192 | 0 | 84,226 | 84,208 | 0 | 82,047 | 82,866 | 0 | 24 | 0 | 76,7 | 58,7 | 0,53 | 0,34 | - |
| 25.02.2026 | 6,145 | 0 | 75,037 | 74,956 | 0 | 73,032 | 73,791 | 0 | 24 | 0 | 78 | 58 | 0,53 | 0,34 | - |
| 26.02.2026 | 5,665 | 0 | 64,588 | 64,462 | 0 | 62,914 | 63,549 | 0 | 24 | 0 | 76,6 | 55,2 | 0,53 | 0,34 | - |
| 27.02.2026 | 5,033 | 0 | 57,02 | 56,905 | 0 | 55,655 | 56,195 | 0 | 24 | 0 | 73,4 | 51,8 | 0,53 | 0,34 | - |
| 28.02.2026 | 4,945 | 0 | 50,952 | 50,814 | 0 | 49,738 | 50,235 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 49,5 | 0,54 | 0,33 | - |
| 01.03.2026 | 5,072 | 0 | 55,434 | 55,317 | 0 | 54,119 | 54,656 | 0 | 24 | 0 | 73 | 50,7 | 0,53 | 0,33 | - |
| 02.03.2026 | 5,157 | 0 | 58,446 | 58,355 | 0 | 57,052 | 57,63 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 51,6 | 0,53 | 0,34 | - |
| 03.03.2026 | 4,907 | 0 | 52,956 | 52,846 | 0 | 51,701 | 52,222 | 0 | 24 | 0 | 73 | 50,4 | 0,54 | 0,33 | - |
| 04.03.2026 | 5,373 | 0 | 62,433 | 62,327 | 0 | 60,941 | 61,533 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 52,3 | 0,52 | 0,33 | - |
| 05.03.2026 | 5,226 | 0 | 62,133 | 62,05 | 0 | 60,659 | 61,252 | 0 | 24 | 0 | 73 | 52,5 | 0,52 | 0,33 | - |
| 06.03.2026 | 5,377 | 0 | 61,382 | 61,264 | 0 | 59,906 | 60,486 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 52,2 | 0,52 | 0,33 | - |
| 07.03.2026 | 5,032 | 0 | 56,8 | 56,697 | 0 | 55,449 | 55,994 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 51,5 | 0,53 | 0,33 | - |
| 08.03.2026 | 4,607 | 0 | 49,03 | 48,911 | 0 | 47,87 | 48,343 | 0 | 24 | 0 | 73 | 50 | 0,53 | 0,33 | - |
| 09.03.2026 | 4,447 | 0 | 45,648 | 45,503 | 0 | 44,57 | 44,993 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 49 | 0,54 | 0,33 | - |
| 10.03.2026 | 4,285 | 0 | 42,004 | 41,823 | 0 | 41,015 | 41,378 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 47,8 | 0,54 | 0,33 | - |
| 11.03.2026 | 4,107 | 0 | 38,596 | 38,413 | 0 | 37,69 | 38,025 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 46,7 | 0,54 | 0,32 | - |
| 12.03.2026 | 4,237 | 0 | 40,065 | 39,884 | 0 | 39,115 | 39,47 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 47,2 | 0,54 | 0,33 | - |
| 13.03.2026 | 4,279 | 0 | 41,76 | 41,567 | 0 | 40,775 | 41,126 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 47,7 | 0,54 | 0,33 | - |
| 14.03.2026 | 3,755 | 0 | 33,723 | 33,534 | 0 | 32,937 | 33,218 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 45,1 | 0,54 | 0,32 | - |
| 15.03.2026 | 4,277 | 0 | 41,715 | 41,561 | 0 | 40,738 | 41,126 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 47,5 | 0,54 | 0,33 | - |
| 16.03.2026 | 4,56 | 0 | 47,282 | 47,142 | 0 | 46,158 | 46,603 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 49,6 | 0,53 | 0,33 | - |
| 17.03.2026 | 4,709 | 0 | 70,059 | 70,132 | 0 | 68,575 | 69,237 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 52,2 | 0,53 | 0,33 | - |
| 18.03.2026 | 4,947 | 0 | 66,559 | 66,546 | 0 | 65,08 | 65,698 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 52,2 | 0,53 | 0,33 | - |
| Итого: | 153,605 | 0 | 1778,481 | 1775,341 | 0 | 1733,296 | 1750,496 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 36,688 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 17.02.2026 | 1034,04 | 14468,927 | 14472,25 | 0,762 | 14081,594 | 14226,222 | 0,753 | 7234 | 1 |
| 18.03.2026 | 1187,644 | 16247,408 | 16247,591 | 0,762 | 15814,89 | 15976,72 | 0,753 | 7930 | 1 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 8:02:32