

#130136#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/25г.-25/04/25г.

Абонент:озерова 49а 51а
Адрес: УК/Р
Договор N:0000000000 Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 22.00 м3/ч G1 min = 0.06 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут G2 max = 22.00 м3/ч G2 min = 0.06 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 23192211, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х7758

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	F1 кгс/см2	F2 кгс/см2	F3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dM г	tх °C	Рх кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.25 23	66,45	49,81	16,64	4,23	2,96	3	14,609	14,537	0	14,315	14,368	0	0	5	2	0,239	0	24	0	
24.04.25 23	66,26	49,25	17,01	4,21	2,97	3	13,848	13,772	0	13,572	13,616	0	0	5	2	0,231	0	24	0	
25.04.25 23	66,38	48,57	17,81	4,21	2,97	3	14,763	14,681	0	14,467	14,519	0	0	5	2	0,258	0	24	0	
Итого/Среди	66,36	49,21	17,16	4,22	2,97	3	43,22	42,99	0	42,355	42,503	0	0	5	2	0,728	0	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dM г	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.25 23	5,575	5,543	0,001	5,463	5,487	0,001	0,001	0,11	0	10	1
25.04.25 23	48,795	48,533	0,001	47,817	47,99	0,001	0,001	0,838	0	82	1
Итого	43,22	42,99	0	42,355	42,503	0	0	0,728	0	72	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/04/25г.-23/05/25г.

Абонент:озерова 49а 51а
Адрес: _____
Договор N:0000000000 Тип расходомера:
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 22.00 м3/ч G1 min = 0.06 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут G2 max = 22.00 м3/ч G2 min = 0.06 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 23192211, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х7758

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	F1 кгс/см2	F2 кгс/см2	F3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 г	M2 г	M3 г	dM г	tх °C	Рх кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.04.25 23	66,47	48,5	17,97	4,24	2,96	3	14,394	14,311	0	14,105	14,154	0	0	5	2	0,254	0	24	0	
27.04.25 23	66,42	48,56	17,86	4,23	2,96	3	15,322	15,236	0	15,016	15,067	0	0	5	2	0,269	0	24	0	
28.04.25 23	66,38	48,58	17,8	4,31	2,96	3	14,373	14,293	0	14,086	14,135	0	0	5	2	0,251	0	24	0	
29.04.25 23	66,41	49,46	16,95	4,31	2,96	3	14,136	14,06	0	13,853	13,899	0	0	5	2	0,235	0	24	0	
30.04.25 23	66,56	48,44	18,12	4,31	2,95	3	14,1	14,016	0	13,817	13,863	0	0	5	2	0,251	0	24	0	
01.05.25 23	66,59	47,92	18,67	4,34	2,94	3	14,758	14,668	0	14,462	14,511	0	0	5	2	0,27	0	24	0	
02.05.25 23	66,32	49,25	17,08	4,35	2,96	3	15,068	14,995	0	14,766	14,824	0	0	5	2	0,253	0	24	0	
03.05.25 23	63,71	52,99	10,72	< 4,14	2,89	3	20,472	20,482	0	20,092	20,213	0	0	5	2	0,217	<	0	24	0 *
04.05.25 23	66,61	48,08	18,53	4,33	2,95	3	14,341	14,253	0	14,052	14,099	0	0	5	2	0,261	0	24	0	
05.05.25 23	66,57	48,27	18,3	4,3	2,95	3	14,607	14,521	0	14,314	14,363	0	0	5	2	0,262	0	24	0	
06.05.25 23	61,75	55,58	6,17	< 4,27	2,99	3	41,715	41,903	0	40,985	41,302	0	0	5	2	0,254	0	24	0	*

07.05.25 23	66,88	48,56	18,32	4,36	2,99	3	14,719	14,64	0	14,42	14,479	0	0	5	2	0,265	0	24	0
08.05.25 23	67,04	47,58	19,46	4,35	2,98	3	14,177	14,087	0	13,889	13,938	0	0	5	2	0,271	0	24	0
09.05.25 23	66,93	48,52	18,41	4,36	2,97	3	14,093	14,005	0	13,806	13,851	0	0	5	2	0,255	0	24	0
10.05.25 23	67,08	47,95	19,14	4,36	2,97	3	14,371	14,282	0	14,078	14,128	0	0	5	2	0,27	0	24	0
11.05.25 23	66,81	47,66	19,15	4,36	2,98	3	14,812	14,728	0	14,512	14,572	0	0	5	2	0,278	0	24	0
12.05.25 23	67,11	49,21	17,9	4,35	2,98	3	14,062	13,975	0	13,775	13,816	0	0	5	2	0,247	0	24	0
13.05.25 23	67,05	48,75	18,3	4,34	2,98	3	13,183	13,092	0	12,914	12,947	0	0	5	2	0,237	0	24	0
14.05.25 23	66,97	49,53	17,44	4,18	2,96	3	13,824	13,74	0	13,542	13,582	0	0	5	2	0,237	0	24	0
15.05.25 23	66,5	48,53	17,97	4,16	2,98	3	14,286	14,205	0	13,999	14,049	0	0	5	2	0,252	0	24	0
16.05.25 23	66,53	48,41	18,12	4,18	2,98	3	14,394	14,312	0	14,105	14,155	0	0	5	2	0,256	0	24	0
17.05.25 23	66,82	48,06	18,76	4,18	2,97	3	14,422	14,334	0	14,13	14,179	0	0	5	2	0,265	0	24	0
18.05.25 23	66,91	48,18	18,73	4,18	2,98	3	15,031	14,943	0	14,726	14,781	0	0	5	2	0,276	0	24	0
19.05.25 23	66,4	48,37	18,03	4,16	2,98	3	14,526	14,445	0	14,235	14,287	0	0	5	2	0,257	0	24	0
20.05.25 23	66,69	48,44	18,24	4,18	2,98	3	13,6	13,517	0	13,325	13,369	0	0	5	2	0,243	0	24	0
21.05.25 23	66,61	48,51	18,1	4,12	2,99	3	14,251	14,166	0	13,964	14,01	0	0	5	2	0,253	0	24	0
22.05.25 23	66,65	48,98	17,67	4,16	2,98	3	13,994	13,913	0	13,712	13,757	0	0	5	2	0,243	0	24	0
23.05.25 23	66,58	48,6	17,98	4,17	2,99	3	14,69	14,608	0	14,395	14,447	0	0	5	2	0,259	0	24	0
Итого/Средн	66,07	49,38	16,69	4,26	2,97	3	435,721	433,73	0	427,076	428,777	0	0	5	2	7,14	0	672	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Q _{гв}	Q _г	VHP	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.04.25 23	48,795	48,533	0,001	47,817	47,99	0,001	0,001	0,838	0	82	1
23.05.25 23	484,516	482,263	0,001	474,893	476,767	0,001	0,001	7,978	0	754	1
Итого	435,721	433,73	0	427,076	428,777	0	0	7,14	0	672	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

