

#141868#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Генерал-лейтенанта Озерова 49А-51А, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 23192211	Показания прибора, ГДж 23.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	92,738	64,818	27.92	6.669

Подпись исполнителя



#135677#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 10111
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 23192211
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,95	0,063	14,15	14,078	0	13,868	13,914	0	24	0	66,2	49,9	0,45	0,31
25.06.2025	-	0,937	0	13,702	13,626	0	13,427	13,467	0	24	0	66,5	49,9	0,45	0,31
26.06.2025	-	0,862	0	12,881	12,804	0	12,625	12,655	0	24	0	66,2	49,9	0,45	0,31
27.06.2025	-	0,975	0	13,596	13,516	0	13,323	13,364	0	24	0	66,6	49,1	0,45	0,31
28.06.2025	-	0,979	0	13,937	13,859	0	13,659	13,702	0	24	0	66,4	49,3	0,45	0,31
29.06.2025	-	1,046	0	14,282	14,199	0	13,995	14,04	0	24	0	66,6	48,8	0,45	0,31
30.06.2025	-	0,955	0	13,58	13,501	0	13,309	13,348	0	24	0	66,3	49,2	0,45	0,31
01.07.2025	-	0,911	0	16,205	16,16	0	15,887	15,954	0	24	0	65,9	52,2	0,45	0,31
02.07.2025	-	0,879	0	13,886	13,816	0	13,614	13,653	0	24	0	65,7	50,3	0,45	0,31
03.07.2025	-	0,99	0	14,709	14,639	0	14,419	14,471	0	24	0	65,9	49,6	0,45	0,31
04.07.2025	-	0,899	0	14,502	14,437	0	14,218	14,264	0	24	0	65,7	50,6	0,45	0,31
05.07.2025	-	0,958	0	14,445	14,377	0	14,159	14,211	0	24	0	65,9	49,8	0,45	0,31
06.07.2025	-	0,977	0	14,736	14,668	0	14,445	14,498	0	24	0	65,9	49,8	0,45	0,31
07.07.2025	-	0,941	0	14,238	14,171	0	13,955	14,005	0	24	0	66,2	50,1	0,45	0,31
08.07.2025	-	0,844	0	13,396	13,324	0	13,133	13,166	0	24	0	65,8	50,5	0,45	0,31
09.07.2025	-	0,915	0	13,877	13,803	0	13,603	13,642	0	24	0	65,9	49,9	0,45	0,31
10.07.2025	-	0,927	0	14,388	14,315	0	14,105	14,146	0	24	0	65,8	50,1	0,45	0,31
11.07.2025	-	0,844	0	13,248	13,177	0	12,987	13,022	0	24	0	65,8	50,3	0,45	0,31
12.07.2025	-	1,003	0	14,912	14,84	0	14,617	14,67	0	24	0	66	49,6	0,45	0,31
13.07.2025	-	0,894	0	13,981	13,914	0	13,706	13,751	0	24	0	65,7	50,2	0,45	0,31
14.07.2025	-	0,86	0	13,707	13,64	0	13,438	13,478	0	24	0	65,8	50,5	0,45	0,31
15.07.2025	-	0,929	0	14,181	14,109	0	13,9	13,943	0	24	0	66	50,1	0,45	0,31
16.07.2025	-	0,859	0	13,825	13,755	0	13,552	13,589	0	24	0	65,9	50,8	0,45	0,31
17.07.2025	-	0,863	0	15,008	14,948	0	14,716	14,763	0	24	0	65,4	51,4	0,45	0,31
18.07.2025	-	0,978	0	14,866	14,797	0	14,574	14,625	0	24	0	65,7	49,7	0,45	0,31
19.07.2025	-	0,948	0	14,525	14,453	0	14,237	14,283	0	24	0	66	50,1	0,45	0,31
20.07.2025	-	0,936	0	14,912	14,846	0	14,618	14,668	0	24	0	65,9	50,6	0,45	0,31
21.07.2025	-	0,969	0	14,188	14,112	0	13,907	13,951	0	24	0	66,1	49,5	0,45	0,31
22.07.2025	-	0,943	0	14,179	14,104	0	13,898	13,941	0	24	0	66	49,8	0,45	0,31
23.07.2025	-	0,952	0	14,651	14,583	0	14,36	14,41	0	24	0	66,2	50,3	0,45	0,31
Итого:	-	27,923	0,063	426,693	424,571	0	418,254	419,594	0	720	0	66	50,06	0,45	0,31

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	64,818	960,65	956,518	0,353	941,621	945,484	0,349	1498	1
23.07.2025	92,738	1387,343	1381,089	0,353	1359,877	1365,078	0,349	2218	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения