

#165866#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Михель В. В., гражданин
Докука 4, Калининград

10168
ТВ7 (ASCII)
24217275
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,622	0	7,267	0	0,146	7,113	0	0,145	24	0	68,7	48,7	0,53	0,35	-
22.10.2025	1,065	0,024	10,649	0	0	10,412	0	0	24	0	70,4	46	0,53	0,35	-
23.10.2025	0,926	0	9,045	0	0	8,848	0	0	24	0	69,7	44,7	0,54	0,35	-
24.10.2025	0,932	0	9,082	0	0	8,883	0	0	24	0	69,8	44,8	0,54	0,35	-
25.10.2025	1,001	0	10,068	0	0	9,846	0	0	24	0	70,1	45,9	0,55	0,35	-
26.10.2025	1,018	0	10,705	0	0	10,469	0	0	24	0	70,1	46,9	0,54	0,35	-
27.10.2025	1,088	0	11,832	0	0	11,571	0	0	24	0	70,1	47,6	0,53	0,35	-
28.10.2025	1,004	0	10,483	0	0	10,252	0	0	24	0	70	46,7	0,54	0,35	-
29.10.2025	1,002	0	10,47	0	0	10,24	0	0	24	0	70,1	46,7	0,54	0,35	-
30.10.2025	0,935	0	9,807	0	0	9,593	0	0	24	0	69,6	46,4	0,54	0,35	-
31.10.2025	0,992	0	10,795	0	0	10,561	0	0	24	0	69,4	47	0,54	0,35	-
01.11.2025	0,985	0	13,347	0	0	13,074	0	0	24	0	67,1	49,1	0,53	0,35	-
02.11.2025	0,857	0	8,69	0	0	8,499	0	0	24	0	70	46	0,54	0,35	-
03.11.2025	0,865	0	8,792	0	0	8,599	0	0	24	0	70	46	0,54	0,35	-
04.11.2025	0,898	0	9,492	0	0	9,284	0	0	24	0	70	46,9	0,54	0,35	-
05.11.2025	0,84	0	8,568	0	0	8,38	0	0	24	0	69,8	45,9	0,55	0,35	-
06.11.2025	0,908	0	9,581	0	0	9,37	0	0	24	0	70	47	0,55	0,34	-
07.11.2025	1,019	0	11,408	0	0	11,154	0	0	24	0	70,4	48,6	0,54	0,35	-
08.11.2025	1,098	0	15,103	0	0	14,787	0	0	24	0	68,1	50,4	0,53	0,35	-
09.11.2025	1,075	0	12,46	0	0	12,182	0	0	24	0	70,7	49,6	0,54	0,35	-
10.11.2025	1,034	0	11,503	0	0	11,246	0	0	24	0	70,6	48,7	0,54	0,35	-
11.11.2025	0,964	0	10,359	0	0	10,129	0	0	24	0	70,5	47,8	0,54	0,35	-
12.11.2025	0,976	0	10,573	0	0	10,338	0	0	24	0	70,4	47,9	0,54	0,35	-
13.11.2025	0,89	0	9,536	0	0	9,327	0	0	24	0	69,9	47,2	0,54	0,35	-
14.11.2025	0,94	0	10,054	0	0	9,833	0	0	24	0	70	47,2	0,54	0,35	-
15.11.2025	1,179	0	14,343	0	0	14,017	0	0	24	0	71,3	51,2	0,53	0,35	-
16.11.2025	1,339	0	16,402	0	0	15,999	0	0	24	0	74,5	54,5	0,52	0,35	-
17.11.2025	1,209	0	14,75	0	0	14,408	0	0	24	0	72	52	0,52	0,35	-
18.11.2025	1,249	0	16,128	0	0	15,759	0	0	24	0	71,4	52,6	0,51	0,35	-
19.11.2025	1,203	0	14,41	0	0	14,081	0	0	24	0	71,4	51,1	0,51	0,35	-
20.11.2025	1,318	0	16,521	0	0	16,129	0	0	24	0	73	53,5	0,52	0,35	-
Итого:	31,431	0	352,223	0	0,146	344,383	0	0,145	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,507														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	8,788	552,43	0	0,018	541,936	0	0,018	1133	2717
20.11.2025	40,216	904,65	0	0,164	886,319	0	0,162	1877	2717

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 9:41:04