

#207087#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Стекольная 23-29, Калининград
7086
7066
ВКТ-7
00272067
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,758	106,69	103,55	103,55	24	0	0	82,4	46,2	36,26	0,52	0,45	-9,4
25.01.2026	3,863	112,62	109,34	109,34	24	0	0	82	46,6	35,33	0,55	0,46	-7,3
26.01.2026	3,685	115,27	112,06	112,06	24	0	0	79,8	47	32,89	0,53	0,44	-4,4
27.01.2026	3,639	114,47	111,31	111,31	24	0	0	79,5	46,8	32,69	0,53	0,45	-3,8
28.01.2026	3,573	110,8	107,69	107,69	24	0	0	80,1	47	33,16	0,55	0,48	-6
29.01.2026	3,787	107,76	104,52	104,52	24	0	0	83,2	47	36,2	0,54	0,48	-9,7
30.01.2026	3,763	103,14	99,97	99,97	24	0	0	84,2	46,6	37,63	0,54	0,47	-12,4
31.01.2026	3,865	103,71	100,5	100,5	24	0	0	84,9	46,4	38,47	0,54	0,47	-13,8
01.02.2026	3,926	102,72	99,47	99,47	24	0	0	85,4	46	39,45	0,55	0,48	-18,9
02.02.2026	4,255	107,06	103,58	103,58	24	0	0	87,2	46,2	41,06	0,49	0,43	-20,1
03.02.2026	4,128	106,85	103,37	103,37	24	0	0	87,6	47,7	39,9	0,53	0,46	-18
04.02.2026	4,173	110,36	106,78	106,78	24	0	0	86,9	47,8	39,08	0,54	0,44	-12,3
05.02.2026	4,092	115,5	111,86	111,86	24	0	0	85,1	48,5	36,58	0,55	0,46	-7,6
06.02.2026	3,879	117,17	113,77	113,77	24	0	0	81,5	47,4	34,08	0,48	0,42	-3,2
07.02.2026	3,754	115,74	112,44	112,44	24	0	0	80,6	47,3	33,39	0,53	0,46	-3,3
08.02.2026	3,815	114,53	111,22	111,22	24	0	0	81,2	47	34,3	0,54	0,47	-4,9
09.02.2026	3,814	106,02	102,78	102,78	24	0	0	84,1	47	37,08	0,51	0,43	-12,1
10.02.2026	3,899	109,11	105,84	105,84	24	0	0	83,3	46,4	36,83	0,52	0,44	-12,4
11.02.2026	3,751	117,11	113,88	113,88	24	0	0	79,8	46,9	32,92	0,52	0,45	-3,8
12.02.2026	3,518	119,02	115,91	115,91	24	0	0	76,9	46,6	30,35	0,5	0,43	-0,7
13.02.2026	3,426	115,92	112,92	112,92	24	0	0	76,4	46,1	30,35	0,52	0,43	-1,2
14.02.2026	3,827	116,19	112,83	112,83	24	0	0	81,5	47,6	33,92	0,52	0,44	-6,7
15.02.2026	3,988	112,52	109,01	109,01	24	0	0	85	48,4	36,57	0,52	0,44	-11,2
16.02.2026	4,12	110,39	106,82	106,82	24	0	0	87,2	48,7	38,51	0,49	0,44	-17,4
17.02.2026	4,024	110,77	107,25	107,25	24	0	0	85,7	48,2	37,5	0,53	0,45	-11,6
Итого:	96,322	2781,44	2698,67	2698,67	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,322												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	375,708	18372,52	17946,34	17946,34
17.02.2026	472,03	21153,96	20645,01	20645,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 7:37:13