

#282566#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Адрес потребителя Стекольная 23-29, Калининград
Номер абонента 7086
Порядковый номер 7066
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272067
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,902	115,91	112,52	112,52	24	0	0	82,3	47,7	34,68	0,54	0,45	-
19.02.2026	3,625	115,54	112,39	112,39	24	0	0	78,8	46,6	32,28	0,55	0,45	-
20.02.2026	3,619	116,88	113,73	113,73	24	0	0	78,6	46,8	31,82	0,55	0,47	-
21.02.2026	3,556	115,94	112,86	112,86	24	0	0	77,5	46	31,53	0,53	0,45	-
22.02.2026	3,414	121,86	118,79	118,79	24	0	0	75,1	46,4	28,76	0,53	0,45	-
23.02.2026	3,286	121,33	118,46	118,46	24	0	0	73,2	45,4	27,76	0,54	0,48	-
24.02.2026	2,889	108,72	106,3	106,3	24	0	0	70,5	43,3	27,19	0,51	0,45	-
25.02.2026	3,169	109,2	106,54	106,54	24	0	0	74,2	44,4	29,76	0,51	0,44	-
26.02.2026	3,188	114,19	111,44	111,44	24	0	0	73,4	44,8	28,63	0,52	0,44	-
27.02.2026	3,072	120,46	117,76	117,76	24	0	0	70,7	44,6	26,08	0,6	0,5	-
28.02.2026	3,037	122,7	119,93	119,93	24	0	0	70,5	45,2	25,33	0,57	0,49	-
01.03.2026	2,987	121,71	119,03	119,03	24	0	0	69,9	44,8	25,09	0,6	0,5	-
02.03.2026	3,003	119,11	116,46	116,46	24	0	0	70,6	44,8	25,81	0,63	0,53	-
03.03.2026	3,056	123,01	120,27	120,27	24	0	0	70,4	45	25,43	0,57	0,48	-
04.03.2026	2,908	116,66	114,08	114,08	24	0	0	70,2	44,6	25,51	0,52	0,45	-
05.03.2026	2,912	115,42	112,88	112,88	24	0	0	70,1	44,3	25,83	0,53	0,45	-
06.03.2026	3,003	117,33	114,72	114,72	24	0	0	70,9	44,7	26,17	0,61	0,51	-
07.03.2026	2,988	120,71	118,05	118,05	24	0	0	70,3	45	25,31	0,62	0,52	-
08.03.2026	2,949	123,01	120,27	120,27	24	0	0	70,4	45,8	24,54	0,61	0,51	-
09.03.2026	3,04	128,7	125,82	125,82	24	0	0	70,5	46,3	24,17	0,6	0,49	-
10.03.2026	2,941	125,7	122,91	122,91	24	0	0	70,6	46,7	23,91	0,54	0,44	-
11.03.2026	2,958	130,04	127,11	127,11	24	0	0	70,7	47,4	23,28	0,51	0,4	-
12.03.2026	3,017	132,17	129,2	129,2	24	0	0	70,6	47,2	23,38	0,55	0,45	-
13.03.2026	2,994	129,98	127,08	127,08	24	0	0	70,6	47	23,56	0,55	0,46	-
14.03.2026	2,937	131,1	128,19	128,19	24	0	0	70,3	47,4	22,91	0,54	0,45	-
15.03.2026	2,927	128,58	125,68	125,68	24	0	0	70,7	47,4	23,28	0,54	0,45	-
16.03.2026	2,897	122,7	120,01	120,01	24	0	0	70,4	46,3	24,14	0,52	0,45	-
17.03.2026	2,92	122,91	120,17	120,17	24	0	0	70,6	46,3	24,31	0,5	0,45	-
18.03.2026	2,919	120,19	117,5	117,5	24	0	0	70,4	45,5	24,87	0,5	0,43	-
Итого:	90,113	3511,76	3430,15	3430,15	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,113												

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	472,03	21153,96	20645,01	20645,01
18.03.2026	562,143	24665,72	24075,16	24075,16

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:31:57