

#147498#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: НУК Домоуправление №1Адрес: Стекольная, 23-29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00272067

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х33D0

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.08.2025	68,76	62,98	5,78	94,44	92,44	92,44	5,16	4,46	0,539	24	0	
25.08.2025	68,57	62,2	6,37	90,64	88,71	88,71	4,98	4,37	0,565	24	0	
26.08.2025	70,02	64,43	5,59	93,53	91,5	91,5	5,43	4,7	0,511	24	0	
27.08.2025	69,28	63,55	5,73	91,85	89,84	89,84	5,41	4,7	0,516	24	0	
28.08.2025	69,16	63,61	5,55	93,14	91,16	91,16	5,47	4,73	0,506	24	0	
29.08.2025	69,45	63,9	5,55	93,27	91,26	91,26	5,48	4,73	0,506	24	0	
30.08.2025	69,78	63,49	6,29	94,81	92,76	92,76	5,49	4,72	0,584	24	0	
31.08.2025	69,67	63,68	5,99	93,48	91,45	91,45	5,48	4,72	0,55	24	0	
01.09.2025	69,66	64,22	5,44	92,79	90,78	90,78	5,5	4,72	0,497	24	0	
02.09.2025	69,38	63,62	5,76	89,19	87,32	87,32	5,44	4,7	0,503	24	0	
03.09.2025	69,66	63,81	5,85	94,95	92,91	92,91	5,5	4,73	0,546	24	0	
04.09.2025	70,24	64,93	5,31	100,44	98,21	98,21	5,56	4,74	0,519	24	0	
05.09.2025	70,02	65,02	5	98,84	96,61	96,61	5,59	4,72	0,483	24	0	
06.09.2025	69,78	64,96	4,82	102,89	100,65	100,65	5,57	4,73	0,487	24	0	
07.09.2025	69,93	64,51	5,42	98,34	96,19	96,19	5,54	4,72	0,523	24	0	
08.09.2025	70,38	65,31	5,07	99,8	97,58	97,58	5,59	4,72	0,498	24	0	
09.09.2025	69,67	64,8	4,87	95,96	93,85	93,85	5,54	4,7	0,457	24	0	
10.09.2025	69,34	64,73	4,61	97,86	95,71	95,71	5,54	4,7	0,443	24	0	
11.09.2025	69,64	64,42	5,22	97,03	94,93	94,93	5,52	4,7	0,497	24	0	
12.09.2025	69,91	64,64	5,27	95,59	93,53	93,53	5,51	4,7	0,493	24	0	
13.09.2025	70,03	64,91	5,12	98,25	96,11	96,11	5,52	4,7	0,496	24	0	
14.09.2025	69,15	63,87	5,28	96,01	93,94	93,94	5,48	4,7	0,499	24	0	
15.09.2025	69,67	64,25	5,42	95,16	93,08	93,08	5,58	4,74	0,504	24	0	
16.09.2025	69,6	64,75	4,85	98,97	96,84	96,84	5,58	4,76	0,471	24	0	
17.09.2025	69,41	64,49	4,92	96,1	94,04	94,04	5,29	4,5	0,466	24	0	
18.09.2025	69,54	64,42	5,12	95,31	93,26	93,26	5,27	4,57	0,481	24	0	
19.09.2025	69,85	64,65	5,2	94,37	92,29	92,29	5,3	4,59	0,484	24	0	
20.09.2025	69,75	63,79	5,96	94,34	92,31	92,31	5,21	4,53	0,549	24	0	
21.09.2025	70	64,77	5,23	101,58	99,37	99,37	5,54	4,76	0,52	24	0	
22.09.2025	69,19	63,53	5,66	95,71	93,66	93,66	5,44	4,69	0,53	24	0	
23.09.2025	69,8	64,46	5,34	94,09	92,06	92,06	5,14	4,53	0,493	24	0	
Итого:				2968,7	2904,35	2904,35			15,716	744	0	
Средние:	69,62	64,21	5,4				5,44	4,67				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/08/2524:00	1643,47	1607,62	1607,62	8,572	395	0
23/09/2524:00	4612,2	4511,97	4511,97	24,288	1139	0
Итого:	2968,73	2904,35	2904,35	15,716	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. учета _____

Время работы прибора _____

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабж. организации _____

