

#162493#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086

Стекольная 23-29, Калининград

7086

7066

ВКТ-7

00272067

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,529	92,97	90,94	90,94	24	0	0	69,6	63,8	5,82	0,52	0,45	-
25.09.2025	0,514	95,39	93,32	93,32	24	0	0	69,5	64	5,51	0,52	0,46	-
26.09.2025	0,62	97,97	95,88	95,88	24	0	0	69,1	62,6	6,47	0,53	0,46	-
27.09.2025	0,593	99,96	97,75	97,75	24	0	0	69,9	63,9	6,07	0,5	0,44	-
28.09.2025	0,586	99,45	97,31	97,31	24	0	0	69,4	63,4	6,02	0,51	0,44	-
29.09.2025	0,6	93,3	91,3	91,3	24	0	0	69,2	62,6	6,56	0,5	0,45	-
30.09.2025	0,603	94,89	92,86	92,86	24	0	0	68,7	62,3	6,47	0,53	0,45	-
01.10.2025	0,602	105,38	103,12	103,12	24	0	0	69,5	63,6	5,84	0,57	0,47	-
02.10.2025	1,753	115,1	112,61	112,61	24	0	0	69,6	54,1	15,56	0,58	0,5	-
03.10.2025	2,796	114,04	111,52	111,52	24	0	0	70,4	45,3	25,06	0,59	0,5	-
04.10.2025	2,787	113,48	110,97	110,97	24	0	0	70,3	45,2	25,12	0,52	0,48	-
05.10.2025	2,819	116,79	114,19	114,19	24	0	0	70,5	45,8	24,71	0,51	0,47	-
06.10.2025	2,785	117,12	114,5	114,5	24	0	0	70,7	46,3	24,35	0,6	0,5	-
07.10.2025	2,75	116,22	113,61	113,61	24	0	0	70,5	46,3	24,2	0,61	0,51	-
08.10.2025	2,776	117,43	114,86	114,86	24	0	0	70,3	46,1	24,18	0,62	0,51	-
09.10.2025	2,794	119,48	116,82	116,82	24	0	0	70,8	46,8	23,94	0,56	0,49	-
10.10.2025	2,746	119,97	117,28	117,28	24	0	0	70,5	47,1	23,4	0,47	0,49	-
11.10.2025	2,741	122,32	119,55	119,55	24	0	0	70,8	47,9	22,95	0,49	0,47	-
12.10.2025	2,756	120,12	117,44	117,44	24	0	0	70,3	46,8	23,49	0,53	0,47	-
13.10.2025	2,705	115,35	112,79	112,79	24	0	0	70,3	46,3	23,98	0,51	0,48	-
14.10.2025	2,727	114,8	112,23	112,23	24	0	0	70,5	46,2	24,32	0,52	0,47	-
15.10.2025	2,756	116,02	113,41	113,41	24	0	0	70,5	46,1	24,33	0,52	0,48	-
16.10.2025	2,93	121,47	118,72	118,72	24	0	0	70,8	46,1	24,69	0,51	0,47	-
17.10.2025	2,813	117,71	115,06	115,06	24	0	0	70,8	46,3	24,44	0,5	0,46	-
18.10.2025	2,758	114,3	111,74	111,74	24	0	0	70,7	46	24,7	0,49	0,45	-
19.10.2025	2,641	110,18	107,77	107,77	24	0	0	69,6	45,1	24,51	0,48	0,48	-
20.10.2025	2,722	109,54	107,12	107,12	24	0	0	70,1	44,6	25,47	0,51	0,48	-
21.10.2025	2,823	113,89	111,36	111,36	24	0	0	70,4	45,1	25,37	0,51	0,48	-
22.10.2025	2,867	118,96	116,31	116,31	24	0	0	70,3	45,6	24,67	0,5	0,46	-
Итого:	61,892	3223,6	3152,34	3152,34	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,892												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	24,288	4612,2	4511,97	4511,97
22.10.2025	89,074	7957,22	7783,03	7783,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 11:52:14