

#165864#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086

Стекольная 23-29, Калининград

7086

7066

ВКТ-7

00272067

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	2,894	121,42	118,72	118,72	24	0	0	70,7	46,3	24,39	0,58	0,5	-
24.10.2025	2,749	117,36	114,78	114,78	24	0	0	70,3	46,3	23,96	0,53	0,47	-
25.10.2025	2,763	117,01	114,42	114,42	24	0	0	70,6	46,4	24,17	0,51	0,46	-
26.10.2025	2,787	116,88	114,29	114,29	24	0	0	70,6	46,2	24,41	0,5	0,47	-
27.10.2025	2,74	111,67	109,19	109,19	24	0	0	70,4	45,3	25,13	0,49	0,48	-
28.10.2025	2,704	112,64	110,15	110,15	24	0	0	70,2	45,6	24,58	0,5	0,47	-
29.10.2025	2,783	114,49	111,93	111,93	24	0	0	70,6	45,7	24,88	0,51	0,48	-
30.10.2025	2,819	118,19	115,56	115,56	24	0	0	70,4	46	24,41	0,49	0,48	-
31.10.2025	2,454	109,79	107,5	107,5	24	0	0	67,8	45	22,84	0,53	0,47	-
01.11.2025	2,874	119,79	117,12	117,12	24	0	0	70,1	45,5	24,55	0,5	0,47	-
02.11.2025	2,912	124,28	121,49	121,49	24	0	0	70,7	46,7	24	0,53	0,47	-
03.11.2025	2,869	122,16	119,42	119,42	24	0	0	70,7	46,7	24,03	0,52	0,46	-
04.11.2025	2,885	119,47	116,79	116,79	24	0	0	70,6	45,9	24,71	0,53	0,49	-
05.11.2025	2,806	120,65	117,93	117,93	24	0	0	70,6	46,8	23,82	0,55	0,48	-
06.11.2025	2,833	119,83	117,15	117,15	24	0	0	70,7	46,5	24,2	0,51	0,48	-
07.11.2025	2,775	116,38	113,8	113,8	24	0	0	70,5	46,1	24,39	0,51	0,48	-
08.11.2025	2,791	113,07	110,59	110,59	24	0	0	69,9	44,6	25,27	0,44	0,46	-
09.11.2025	2,838	115,88	113,3	113,3	24	0	0	70,2	45,2	25,09	0,52	0,49	-
10.11.2025	2,823	113,34	110,8	110,8	24	0	0	70,7	45,2	25,52	0,51	0,48	-
11.11.2025	2,792	112,2	109,68	109,68	24	0	0	70,8	45,3	25,49	0,51	0,47	-
12.11.2025	2,808	112,7	110,18	110,18	24	0	0	70,7	45,2	25,49	0,52	0,48	-
13.11.2025	2,818	116,02	113,43	113,43	24	0	0	70,4	45,5	24,85	0,55	0,49	-
14.11.2025	2,795	117,18	114,58	114,58	24	0	0	70,4	46	24,39	0,48	0,45	-
15.11.2025	2,821	114,13	111,57	111,57	24	0	0	70,7	45,4	25,3	0,5	0,47	-
16.11.2025	3,038	110,62	107,97	107,97	24	0	0	73,3	45,2	28,14	0,43	0,43	-
17.11.2025	2,884	114,06	111,45	111,45	24	0	0	71,5	45,6	25,9	0,5	0,47	-
18.11.2025	2,883	110,45	107,97	107,97	24	0	0	70,6	44	26,7	0,48	0,47	-
19.11.2025	2,873	110,73	108,25	108,25	24	0	0	70,7	44,2	26,58	0,5	0,48	-
20.11.2025	2,951	106,85	104,38	104,38	24	0	0	72,3	44	28,3	0,5	0,44	-
21.11.2025	3,018	112,25	109,66	109,66	24	0	0	72	44,5	27,55	0,53	0,48	-
22.11.2025	3,047	112,22	109,57	109,57	24	0	0	72,6	44,8	27,82	0,51	0,47	-
23.11.2025	3,304	109,32	106,47	106,47	24	0	0	76,6	45,5	31,06	0,49	0,47	-
Итого:	91,131	3683,03	3600,09	3600,09	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,131												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.10.2025	86,18	7835,8	7664,31	7664,31
23.11.2025	177,311	11518,83	11264,4	11264,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 9:34:01