

#189947#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086  
Стекольная 23-29, Калининград  
7086  
7066  
ВКТ-7  
00272067  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2025 | 3,344    | 109,82  | 106,94  | 106,94  | 24       | 0       | 0      | 77     | 45,8   | 31,29 | 0,52    | 0,48    | -3,9        |
| 25.11.2025 | 3,208    | 111,47  | 108,66  | 108,66  | 24       | 0       | 0      | 75     | 45,5   | 29,55 | 0,51    | 0,45    | -0,9        |
| 26.11.2025 | 3,164    | 109,45  | 106,75  | 106,75  | 24       | 0       | 0      | 74,6   | 45     | 29,63 | 0,53    | 0,48    | -0,4        |
| 27.11.2025 | 3,16     | 111,34  | 108,65  | 108,65  | 24       | 0       | 0      | 74     | 44,9   | 29,1  | 0,49    | 0,44    | -1,3        |
| 28.11.2025 | 3,204    | 116,9   | 114,09  | 114,09  | 24       | 0       | 0      | 73,4   | 45,4   | 28,09 | 0,51    | 0,49    | -0,4        |
| 29.11.2025 | 3,117    | 112,24  | 109,56  | 109,56  | 24       | 0       | 0      | 73,2   | 44,8   | 28,48 | 0,54    | 0,48    | -0,3        |
| 30.11.2025 | 3,249    | 114,89  | 112,06  | 112,06  | 24       | 0       | 0      | 74,1   | 45     | 29,01 | 0,51    | 0,47    | -0,5        |
| 01.12.2025 | 3,116    | 114,5   | 111,82  | 111,82  | 24       | 0       | 0      | 72,5   | 44,6   | 27,89 | 0,49    | 0,42    | -           |
| 02.12.2025 | 3,231    | 113,82  | 111,04  | 111,04  | 24       | 0       | 0      | 74,2   | 45,1   | 29,11 | 0,5     | 0,48    | -           |
| 03.12.2025 | 2,94     | 113,38  | 110,87  | 110,87  | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 43,7   | 26,54 | 0,52    | 0,46    | -           |
| 04.12.2025 | 2,988    | 117,12  | 114,5   | 114,5   | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 44,4   | 26,09 | 0,53    | 0,45    | -           |
| 05.12.2025 | 2,798    | 112,57  | 110,06  | 110,06  | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 45     | 25,43 | 0,52    | 0,45    | -           |
| 06.12.2025 | 3,054    | 124,22  | 121,45  | 121,45  | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 45,3   | 25,16 | 0,5     | 0,46    | -           |
| 07.12.2025 | 2,978    | 120,52  | 117,86  | 117,86  | 24       | 0       | 0      | 69,9   | 44,6   | 25,29 | 0,53    | 0,48    | -           |
| 08.12.2025 | 2,905    | 116,66  | 114,04  | 114,04  | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 45     | 25,48 | 0,54    | 0,46    | -           |
| 09.12.2025 | 2,95     | 122,59  | 119,84  | 119,84  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 46     | 24,64 | 0,46    | 0,42    | -           |
| 10.12.2025 | 2,906    | 122,61  | 119,92  | 119,92  | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 46     | 24,27 | 0,52    | 0,45    | -           |
| 11.12.2025 | 2,903    | 122,5   | 119,79  | 119,79  | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 45,9   | 24,26 | 0,51    | 0,46    | -           |
| 12.12.2025 | 2,909    | 122,33  | 119,6   | 119,6   | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 46,2   | 24,32 | 0,53    | 0,48    | -           |
| 13.12.2025 | 2,906    | 119,27  | 116,62  | 116,62  | 24       | 0       | 0      | 70,3   | 45,4   | 24,95 | 0,52    | 0,46    | -           |
| 14.12.2025 | 2,957    | 124,1   | 121,34  | 121,34  | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 46,1   | 24,38 | 0,53    | 0,48    | -           |
| 15.12.2025 | 2,824    | 116,16  | 113,59  | 113,59  | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 45     | 24,88 | 0,52    | 0,47    | -           |
| 16.12.2025 | 2,957    | 116,23  | 113,61  | 113,61  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 44,7   | 26,06 | 0,52    | 0,47    | -           |
| 17.12.2025 | 2,971    | 111,69  | 109,12  | 109,12  | 24       | 0       | 0      | 72,3   | 45,1   | 27,23 | 0,5     | 0,46    | -           |
| 18.12.2025 | 3,061    | 112,25  | 109,62  | 109,62  | 24       | 0       | 0      | 72,4   | 44,5   | 27,97 | 0,53    | 0,48    | -           |
| 19.12.2025 | 2,997    | 117,37  | 114,75  | 114,75  | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 44,4   | 26,14 | 0,52    | 0,47    | -           |
| 20.12.2025 | 2,932    | 119,54  | 116,88  | 116,88  | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 45,3   | 25,1  | 0,53    | 0,45    | -           |
| 21.12.2025 | 3,027    | 123,22  | 120,51  | 120,51  | 24       | 0       | 0      | 70,3   | 45,2   | 25,14 | 0,51    | 0,46    | -           |
| 22.12.2025 | 2,947    | 120,08  | 117,41  | 117,41  | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 45,4   | 25,12 | 0,52    | 0,47    | -           |
| 23.12.2025 | 3,101    | 111,87  | 109,13  | 109,13  | 24       | 0       | 0      | 74,4   | 45,9   | 28,44 | 0,47    | 0,44    | -           |
| Итого:     | 90,804   | 3500,71 | 3420,08 | 3420,08 | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 90,804   |         |         |         |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.11.2025 | 177,311  | 11518,83 | 11264,4  | 11264,4  |
| 23.12.2025 | 268,115  | 15019,54 | 14684,48 | 14684,48 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:30:43