

#193521#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Стекольная 23-29, Калининград
7086
7066
ВКТ-7
00272067
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,547	108,7	105,6	105,6	24	0	0	80,7	47,1	33,59	0,49	0,46	-6,3
25.12.2025	3,344	108,75	105,84	105,84	24	0	0	78	46,4	31,6	0,55	0,48	-5,6
26.12.2025	3,087	121,29	118,49	118,49	24	0	0	71,4	45,3	26,07	0,49	0,46	4,4
27.12.2025	2,908	118,56	115,96	115,96	24	0	0	69,8	44,7	25,1	0,53	0,46	5,4
28.12.2025	2,858	117,13	114,58	114,58	24	0	0	69,5	44,6	24,95	0,52	0,46	3,8
29.12.2025	2,987	113,12	110,55	110,55	24	0	0	71,1	44	27,04	0,5	0,43	2,5
30.12.2025	3,256	110,65	107,88	107,88	24	0	0	75,3	45,1	30,19	0,52	0,47	-1,1
31.12.2025	3,523	111,07	108,07	108,07	24	0	0	78	45,4	32,64	0,5	0,45	-4,2
01.01.2026	3,289	105,91	103,13	103,13	24	0	0	77,3	45,4	31,91	0,52	0,45	-5,2
02.01.2026	3,21	112,25	109,48	109,48	24	0	0	74,7	45,4	29,35	0,51	0,45	1,2
03.01.2026	3,241	110,21	107,42	107,42	24	0	0	75,3	45,1	30,2	0,5	0,45	-0,6
04.01.2026	3,387	107,6	104,77	104,77	24	0	0	77,3	45	32,34	0,49	0,43	-4
05.01.2026	3,358	106,9	104,04	104,04	24	0	0	77,9	45,6	32,28	0,53	0,46	-3
06.01.2026	3,301	101,71	98,95	98,95	24	0	0	79	45,6	33,36	0,5	0,47	-5,5
07.01.2026	3,654	105,71	102,63	102,63	24	0	0	81,5	45,9	35,63	0,52	0,46	-7,8
08.01.2026	3,619	100,46	97,46	97,46	24	0	0	82,8	45,6	37,14	0,53	0,47	-11
09.01.2026	3,671	102,19	99,17	99,17	24	0	0	82,5	45,5	37,02	0,52	0,45	-9,6
10.01.2026	3,535	105,85	102,91	102,91	24	0	0	80	45,6	34,36	0,55	0,47	-5,2
11.01.2026	3,603	109,43	106,42	106,42	24	0	0	79,5	45,6	33,86	0,59	0,51	-5,2
12.01.2026	3,574	105,63	102,65	102,65	24	0	0	80,6	45,8	34,82	0,6	0,52	-
13.01.2026	3,557	100,3	97,39	97,39	24	0	0	81,8	45,3	36,53	0,6	0,52	-
14.01.2026	3,584	102,3	99,37	99,37	24	0	0	81,2	45,1	36,06	0,6	0,52	-
15.01.2026	3,416	108,36	105,55	105,55	24	0	0	76,9	44,5	32,35	0,55	0,48	-
16.01.2026	3,5	105,43	102,58	102,58	24	0	0	78,8	44,6	34,11	0,53	0,47	-
17.01.2026	3,7	109,78	106,6	106,6	24	0	0	81,8	47	34,72	0,53	0,46	-
18.01.2026	3,801	108,73	105,5	105,5	24	0	0	82,8	46,8	36	0,54	0,46	-
19.01.2026	3,858	107,06	103,81	103,81	24	0	0	83,8	46,7	37,13	0,52	0,46	-
20.01.2026	3,797	107,43	104,23	104,23	24	0	0	82,9	46,5	36,41	0,52	0,45	-
21.01.2026	3,795	106,4	103,18	103,18	24	0	0	83,8	47	36,76	0,58	0,5	-
22.01.2026	3,775	105,01	101,83	101,83	24	0	0	83,4	46,3	37,08	0,52	0,45	-
23.01.2026	3,858	109,06	105,82	105,82	24	0	0	83	46,6	36,45	0,49	0,42	-
Итого:	107,593	3352,98	3261,86	3261,86	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	107,593												

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	268,115	15019,54	14684,48	14684,48
23.01.2026	375,708	18372,52	17946,34	17946,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:24:21