

#282565#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Школа №6, МАОУ СОШ с УИОП
Адрес потребителя Ульяны Громовой 1, Калининград (ГВС)
Номер абонента
Порядковый номер 7767
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1648243
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	0,088	3,718	3,343	3,67	3,329	24	24	0	0	53,2	31,4	8	9	5,1	4,1	-
22.02.2026	0,084	3,588	3,305	3,542	3,292	24	24	0	0	52,8	30,9	8	9	5,1	4,1	-
23.02.2026	0,085	3,591	3,26	3,545	3,248	24	24	0	0	52,8	30,7	8	9	5,1	4,1	-
24.02.2026	0,311	7,657	2,479	7,541	2,466	24	24	0	0	57,7	34,1	8	9	5,1	4,1	-
25.02.2026	0,314	7,684	2,44	7,567	2,428	24	24	0	0	57,8	33,9	8	9	5,1	4,1	-
26.02.2026	0,273	6,94	2,473	6,836	2,461	24	24	0	0	57,3	34,1	8	9	5,1	4,1	-
27.02.2026	0,317	7,697	2,343	7,58	2,331	24	24	0	0	57,7	33,8	8	9	5,1	4,1	-
28.02.2026	0,11	3,986	3,045	3,933	3,033	24	24	0	0	53,7	31,1	8	9	5,1	4,1	-
01.03.2026	0,094	3,693	3,082	3,646	3,07	24	24	0	0	53,1	30,9	8	9	5,1	4,1	-
02.03.2026	0,316	7,651	2,303	7,535	2,292	24	24	0	0	57,8	33,8	8	9	5,1	4,1	-
03.03.2026	0,312	7,542	2,278	7,427	2,267	24	24	0	0	57,7	33,7	8	9	5,1	4,1	-
04.03.2026	0,309	7,51	2,274	7,396	2,263	24	24	0	0	57,7	34,1	8	9	5,1	4,1	-
05.03.2026	0,315	7,652	2,333	7,535	2,321	24	24	0	0	57,8	34,1	8	9	5,1	4,1	-
06.03.2026	0,339	8,1	2,327	7,975	2,315	24	24	0	0	58,1	34,2	8	9	5,1	4,1	-
07.03.2026	0,088	3,58	3,093	3,534	3,08	24	24	0	0	53	31,2	8	9	5,1	4,1	-
08.03.2026	0,076	3,318	3,085	3,277	3,074	24	24	0	0	52,3	30,5	8	9	5,1	4,1	-
09.03.2026	0,079	3,367	3,056	3,324	3,045	24	24	0	0	52,4	30,5	8	9	5,1	4,1	-
10.03.2026	0,302	7,403	2,316	7,291	2,305	24	24	0	0	57,7	34,2	8	9	5,1	4,1	-
11.03.2026	0,277	6,975	2,398	6,87	2,385	24	24	0	0	57,4	34,1	8	9	5,1	4,1	-
12.03.2026	0,296	7,259	2,34	7,149	2,329	24	24	0	0	57,6	33,5	8	9	5,1	4,1	-
13.03.2026	0,311	7,487	2,303	7,374	2,293	24	24	0	0	57,6	32,1	8	9	5,1	4,1	-
14.03.2026	0,098	3,642	3,024	3,595	3,014	24	24	0	0	52,9	29,1	8	9	5,1	4,1	-
15.03.2026	0,087	3,413	3,044	3,37	3,034	24	24	0	0	52,1	28,5	8	9	5,1	4,1	-
16.03.2026	0,294	7,22	2,297	7,111	2,286	24	24	0	0	57,5	33,6	8	9	5,1	4,1	-
17.03.2026	0,253	6,499	2,438	6,402	2,427	24	24	0	0	57,1	33,2	8	9	5,1	4,1	-
18.03.2026	0,313	7,588	2,33	7,472	2,318	24	24	0	0	57,8	33,9	8	9	5,1	4,1	-
19.03.2026	0,326	7,799	2,253	7,679	2,241	24	24	0	0	58	34,3	8	9	5,1	4,1	-
20.03.2026	0,328	7,833	2,297	7,713	2,286	24	24	0	0	58	33,4	8	9	5,1	4,1	-
Итого:	6,395	170,392	73,559	167,889	73,233	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,395															

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	40,533	1249,872	715,223	1230,733	710,705	4061,14	0,08
20.03.2026	46,93	1420,264	788,784	1398,621	783,939	4733,14	0,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2026 15:54:23