

#135396#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №6, МАОУ СОШ с УИОП
Ульяны Громовой 1, Калининград (ГВС)

Заводской номер счётчика 1648243	Показания прибора, Гкал 20.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	317,706	313,998	3.708

Подпись исполнителя



#135763#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

7767

Тип теплосчётчика

ТЭМ-104

Заводской номер

1648243

Номер системы

1

Отчёт сформирован

25.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.06.2025	-	0,167	6,082	4,631	5,991	4,604	24	24	0	0	57,4	36,1	8	9	5,1	4,1
22.06.2025	-	0,099	4,881	4,919	4,81	4,892	24	24	0	0	56,2	35,3	8	9	5,1	4,1
23.06.2025	-	0,186	6,437	4,527	6,34	4,5	24	24	0	0	57,7	36,9	8	9	5,1	4,1
24.06.2025	-	0,187	6,486	4,561	6,387	4,533	24	24	0	0	57,8	37	8	9	5,1	4,1
25.06.2025	-	0,196	6,632	4,517	6,531	4,49	24	24	0	0	57,8	37	8	9	5,1	4,1
26.06.2025	-	0,184	6,438	4,593	6,34	4,565	24	24	0	0	57,7	36,7	8	9	5,1	4,1
27.06.2025	-	0,182	6,388	4,582	6,291	4,555	24	24	0	0	57,7	36,8	8	9	5,1	4,1
28.06.2025	-	0,102	4,976	4,95	4,903	4,923	24	24	0	0	56,4	35,4	8	9	5,1	4,1
29.06.2025	-	0,128	5,434	4,81	5,354	4,782	24	24	0	0	56,9	36	8	9	5,1	4,1
30.06.2025	-	0,126	5,404	4,779	5,325	4,751	24	24	0	0	56,9	36,2	8	9	5,1	4,1
01.07.2025	-	0,111	5,097	4,876	5,021	4,85	24	24	0	0	56,6	35,6	8	9	5,1	4,1
02.07.2025	-	0,114	5,168	4,837	5,093	4,81	24	24	0	0	56,7	36	8	9	5,1	4,1
03.07.2025	-	0,105	5,004	4,869	4,931	4,841	24	24	0	0	56,7	36	8	9	5,1	4,1
04.07.2025	-	0,106	5,027	4,848	4,953	4,82	24	24	0	0	56,6	36	8	9	5,1	4,1
05.07.2025	-	0,104	4,963	4,856	4,892	4,829	24	24	0	0	56,5	35,8	8	9	5,1	4,1
06.07.2025	-	0,103	4,947	4,833	4,876	4,806	24	24	0	0	56,5	35,9	8	9	5,1	4,1
07.07.2025	-	0,11	5,027	4,689	4,953	4,663	24	24	0	0	56,7	36,1	8	9	5,1	4,1
08.07.2025	-	0,105	4,767	4,503	4,697	4,478	24	24	0	0	56,3	35,4	8	9	5,1	4,1
09.07.2025	-	0,11	4,837	4,417	4,767	4,394	24	24	0	0	56,4	35,5	8	9	5,1	4,1
10.07.2025	-	0,114	4,891	4,36	4,819	4,336	24	24	0	0	56,5	35,6	8	9	5,1	4,1
11.07.2025	-	0,109	4,761	4,408	4,692	4,385	24	24	0	0	56,3	34,9	8	9	5,1	4,1
12.07.2025	-	0,121	4,931	4,253	4,858	4,23	24	24	0	0	56,5	35,1	8	9	5,1	4,1
13.07.2025	-	0,101	4,597	4,375	4,531	4,352	24	24	0	0	56,1	35	8	9	5,1	4,1
14.07.2025	-	0,098	4,526	4,411	4,461	4,388	24	24	0	0	56,1	34,7	8	9	5,1	4,1
15.07.2025	-	0,105	4,665	4,354	4,599	4,33	24	24	0	0	56,3	35,2	8	9	5,1	4,1
16.07.2025	-	0,109	4,762	4,353	4,691	4,329	24	24	0	0	56,4	35,4	8	9	5,1	4,1
17.07.2025	-	0,103	4,675	4,437	4,608	4,413	23,89	23,89	0	0	56,1	34,9	8	9	5,1	4,1
18.07.2025	-	0,117	4,962	4,406	4,89	4,382	24	24	0	0	56,4	35,2	8	9	5,1	4,1
19.07.2025	-	0,105	4,75	4,489	4,682	4,465	24	24	0	0	56,1	35	8	9	5,1	4,1
20.07.2025	-	0,102	4,693	4,477	4,626	4,452	24	24	0	0	56,1	35,1	8	9	5,1	4,1
Итого:	-	3,709	156,208	137,92	153,912	137,148	719,89	719,89	-	-	56,68	35,73	8	9	5,1	4,1

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

719,89 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	313,998	9154,124	4535,867	9017,384	4508,88	33126,56	0
20.07.2025	317,706	9310,329	4673,788	9171,296	4646,027	33846,45	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения