

#150572#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №6, МАОУ СОШ с УИОП
Ульяны Громовой 1, Калининград (ГВС)

Заводской номер счётчика 1648243	Показания прибора, Гкал 20.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 04.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	12,422	0,097	12.325

151.914 м³

Подпись исполнителя



#150571#

Отчёт за период с 04.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

7767

Тип теплосчётчика

ТЭМ-104

Заводской номер

1648243

Номер системы

1

Отчёт сформирован

22.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
05.09.2025	-	0,336	10,368	5,714	10,2	5,669	24	24	0	0	59,6	41,8	8	9	5,1	4,1
06.09.2025	-	0,175	7,986	6,93	7,86	6,878	24	24	0	0	58,7	40,6	8	9	5,1	4,1
07.09.2025	-	0,175	7,971	6,913	7,845	6,862	24	24	0	0	58,7	40,5	8	9	5,1	4,1
08.09.2025	-	0,292	9,709	5,985	9,553	5,938	24	24	0	0	59,4	41,6	8	9	5,1	4,1
09.09.2025	-	0,305	9,904	5,937	9,745	5,89	24	24	0	0	59,4	41,4	8	9	5,1	4,1
10.09.2025	-	0,307	9,979	5,966	9,819	5,918	24	24	0	0	59,5	41,6	8	9	5,1	4,1
11.09.2025	-	0,28	9,546	6,1	9,393	6,052	24	24	0	0	59,3	41,4	8	9	5,1	4,1
12.09.2025	-	0,283	9,575	6,082	9,422	6,035	24	24	0	0	59,3	41,2	8	9	5,1	4,1
13.09.2025	-	0,169	7,801	6,865	7,679	6,814	24	24	0	0	58,6	40,2	8	9	5,1	4,1
14.09.2025	-	0,144	7,33	6,964	7,217	6,914	24	24	0	0	58,3	39,8	8	9	5,1	4,1
15.09.2025	-	0,328	10,112	5,592	9,949	5,549	24	24	0	0	59,4	41,2	8	9	5,1	4,1
16.09.2025	-	0,308	9,797	5,721	9,64	5,677	24	24	0	0	59,3	41	8	9	5,1	4,1
17.09.2025	-	0,339	10,235	5,503	10,07	5,461	24	24	0	0	59,4	40,9	8	9	5,1	4,1
18.09.2025	-	0,346	10,304	5,411	10,138	5,37	24	24	0	0	59,4	40,8	8	9	5,1	4,1
19.09.2025	-	0,327	10,045	5,565	9,884	5,523	24	24	0	0	59,4	40,8	8	9	5,1	4,1
20.09.2025	-	0,156	7,331	6,709	7,218	6,662	24	24	0	0	58,2	39,2	8	9	5,1	4,1
21.09.2025	-	0,136	6,943	6,729	6,836	6,683	24	24	0	0	58	38,9	8	9	5,1	4,1
22.09.2025	-	0,3	9,383	5,393	9,233	5,353	24	24	0	0	59,2	40,4	8	9	5,1	4,1
23.09.2025	-	0,312	9,574	5,315	9,421	5,276	24	24	0	0	59,2	40,3	8	9	5,1	4,1
24.09.2025	-	0,314	9,559	5,323	9,407	5,284	24	24	0	0	59,2	39,8	8	9	5,1	4,1
25.09.2025	-	0,315	9,572	5,265	9,42	5,227	24	24	0	0	59,1	39,9	8	9	5,1	4,1
26.09.2025	-	0,317	9,592	5,241	9,439	5,203	24	24	0	0	59,1	39,8	8	9	5,1	4,1
27.09.2025	-	0,158	7,033	6,322	6,926	6,282	24	24	0	0	57,8	37,8	8	9	5,1	4,1
28.09.2025	-	0,141	6,669	6,33	6,569	6,291	24	24	0	0	57,6	37,4	8	9	5,1	4,1
29.09.2025	-	0,325	9,57	5,039	9,418	5,004	24	24	0	0	59	39,2	8	9	5,1	4,1
30.09.2025	-	0,337	9,812	5,045	9,656	5,01	24	24	0	0	59,1	39,2	8	9	5,1	4,1
01.10.2025	-	0,347	9,978	5,055	9,819	5,02	24	24	0	0	59,1	39	8	9	5,1	4,1
02.10.2025	-	0,328	9,684	5,107	9,531	5,072	24	24	0	0	59	39,2	8	9	5,1	4,1
03.10.2025	-	0,34	9,917	4,965	9,759	4,928	24	24	0	0	59,2	40,6	8	9	5,1	4,1
04.10.2025	-	0,155	7,009	6,187	6,902	6,146	24	24	0	0	57,9	38,8	8	9	5,1	4,1
05.10.2025	-	0,139	6,684	6,202	6,582	6,161	24	24	0	0	57,7	38,6	8	9	5,1	4,1
06.10.2025	-	0,326	9,585	4,833	9,432	4,797	24	24	0	0	59,2	40,7	8	9	5,1	4,1
07.10.2025	-	0,348	9,891	4,699	9,732	4,663	24	24	0	0	59,3	40,7	8	9	5,1	4,1
08.10.2025	-	0,326	9,608	4,849	9,454	4,812	24	24	0	0	59,2	41	8	9	5,1	4,1
09.10.2025	-	0,315	9,374	4,839	9,225	4,802	24	24	0	0	59,2	40,8	8	9	5,1	4,1
10.10.2025	-	0,327	9,567	4,764	9,414	4,727	24	24	0	0	59,2	41,1	8	9	5,1	4,1
11.10.2025	-	0,142	6,638	5,93	6,537	5,888	24	24	0	0	57,8	39,3	8	9	5,1	4,1
12.10.2025	-	0,126	6,297	5,917	6,202	5,877	24	24	0	0	57,6	38,9	8	9	5,1	4,1
13.10.2025	-	0,322	9,376	4,621	9,227	4,585	24	24	0	0	59,2	40,9	8	9	5,1	4,1
14.10.2025	-	0,318	9,367	4,701	9,218	4,665	24	24	0	0	59,1	40,9	8	9	5,1	4,1
15.10.2025	-	0,311	9,26	4,764	9,113	4,727	24	24	0	0	59,1	40,9	8	9	5,1	4,1
16.10.2025	-	0,327	9,457	4,575	9,306	4,54	24	24	0	0	59,2	40,9	8	9	5,1	4,1
17.10.2025	-	0,323	9,386	4,625	9,236	4,59	24	24	0	0	59,1	40,7	8	9	5,1	4,1
18.10.2025	-	0,137	6,361	5,716	6,265	5,678	24	24	0	0	57,5	38,6	8	9	5,1	4,1
19.10.2025	-	0,132	6,21	5,647	6,117	5,61	24	24	0	0	57,4	38,3	8	9	5,1	4,1
20.10.2025	-	0,309	9,03	4,509	8,888	4,476	24	24	0	0	58,9	40,3	8	9	5,1	4,1
Итого:	-	12,323	408,379	256,464	401,916	254,589	1104	1104	-	-	58,85	40,15	8	9	5,1	4,1

Общее время работы системы

1104 час.

Период нормальной работы системы

1104 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
04.09.2025	0,097	3,176	1,976	3,121	1,961	7,94	0,08
20.10.2025	12,422	411,553	258,439	405,037	256,551	1111,94	0,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения