

#191643#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №6, МАОУ СОШ с УИОП
Ульяны Громовой 1, Калининград (ГВС)

Заводской номер счётчика 1648243	Показания прибора, Гкал 20.01.2026	Предыдущие показания, Гкал 20.12.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	32,912	27,268	5.644

Подпись исполнителя _____



#191596#

Отчёт за период с 20.12.2025 по 20.01.2026.

Номер абонента
 Порядковый номер 7767
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1648243
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.01.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °С	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{Нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °С	t2, °С	t3, °С	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.12.2025	5,6	0,104	4,491	4,053	4,429	4,033	24	24	0	0	55	33,9	8	9	5,1	4,1
22.12.2025	3,7	0,29	7,754	3,226	7,635	3,207	24	24	0	0	58	36,9	8	9	5,1	4,1
23.12.2025	0	0,296	7,876	3,201	7,754	3,182	24	24	0	0	58,1	37,3	8	9	5,1	4,1
24.12.2025	-6,3	0,308	8,114	3,174	7,988	3,153	24	24	0	0	58,2	37,7	8	9	5,1	4,1
25.12.2025	-5,6	0,294	7,821	3,206	7,7	3,187	24	24	0	0	58	36,7	8	9	5,1	4,1
26.12.2025	4,4	0,297	7,864	3,209	7,744	3,19	24	24	0	0	58	36,3	8	9	5,1	4,1
27.12.2025	5,4	0,117	4,687	3,939	4,622	3,919	24	24	0	0	55,2	33,9	8	9	5,1	4,1
28.12.2025	3,8	0,098	4,318	3,999	4,26	3,98	24	24	0	0	54,5	33,1	8	9	5,1	4,1
29.12.2025	2,5	0,209	6,289	3,458	6,196	3,439	24	24	0	0	56,8	35,4	8	9	5,1	4,1
30.12.2025	-1,1	0,108	4,481	3,946	4,42	3,928	24	24	0	0	54,8	33,2	8	9	5,1	4,1
31.12.2025	-4,2	0,094	4,23	3,963	4,173	3,945	24	24	0	0	54,4	33,2	8	9	5,1	4,1
01.01.2026	-5,2	0,091	4,106	3,9	4,052	3,882	24	24	0	0	54,1	32,8	8	9	5,1	4,1
02.01.2026	1,2	0,099	4,266	3,871	4,209	3,853	24	24	0	0	54,4	33	8	9	5,1	4,1
03.01.2026	-0,6	0,094	4,178	3,901	4,122	3,883	24	24	0	0	54,2	32,8	8	9	5,1	4,1
04.01.2026	-4	0,1	4,26	3,825	4,203	3,807	24	24	0	0	54,4	32,9	8	9	5,1	4,1
05.01.2026	-3	0,099	4,223	3,801	4,166	3,784	24	24	0	0	54,3	32,8	8	9	5,1	4,1
06.01.2026	-5,5	0,097	4,178	3,764	4,122	3,747	24	24	0	0	54,2	32,9	8	9	5,1	4,1
07.01.2026	-7,8	0,096	4,155	3,756	4,099	3,738	24	24	0	0	54,2	33,1	8	9	5,1	4,1
08.01.2026	-11	0,094	4,085	3,731	4,031	3,714	24	24	0	0	54	32,9	8	9	5,1	4,1
09.01.2026	-9,6	0,097	4,11	3,667	4,055	3,651	24	24	0	0	54	32,8	8	9	5,1	4,1
10.01.2026	-5,2	0,089	3,952	3,708	3,899	3,692	24	24	0	0	53,8	32,3	8	9	5,1	4,1
11.01.2026	-5,2	0,135	4,779	3,492	4,713	3,476	24	24	0	0	55,2	33,3	8	9	5,1	4,1
12.01.2026	-	0,312	7,945	2,871	7,823	2,855	24	24	0	0	58	35,8	8	9	5,1	4,1
13.01.2026	-	0,292	7,619	2,925	7,503	2,908	24	24	0	0	57,8	36,2	8	9	5,1	4,1
14.01.2026	-	0,304	7,817	2,924	7,697	2,907	24	24	0	0	57,9	35,9	8	9	5,1	4,1
15.01.2026	-	0,326	8,204	2,849	8,078	2,833	24	24	0	0	58,1	35,9	8	9	5,1	4,1
16.01.2026	-	0,3	7,745	2,95	7,627	2,933	24	24	0	0	57,9	35,8	8	9	5,1	4,1
17.01.2026	-	0,108	4,361	3,681	4,301	3,664	24	24	0	0	54,6	33,2	8	9	5,1	4,1
18.01.2026	-	0,093	4,062	3,742	4,008	3,725	24	24	0	0	54	32,7	8	9	5,1	4,1
19.01.2026	-	0,283	7,456	2,977	7,342	2,961	24	24	0	0	57,7	35,6	8	9	5,1	4,1
20.01.2026	-	0,32	8,1	2,9	7,975	2,884	24	24	0	0	58,1	35,6	8	9	5,1	4,1
Итого:	-1,7	5,644	177,526	108,609	174,946	108,06	744	744	-	-	55,87	34,38	8	9	5,1	4,1

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{Нар} , ч	T _{тп} , ч
20.12.2025	27,268	864,657	513,01	851,197	509,516	2573,15	0,08
20.01.2026	32,912	1042,183	621,619	1026,143	617,578	3317,14	0,08

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____