

#141783#

Тип теплосчетчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчетчика:

1148678

Номер абонента:

Севастьянова, 27-33 ЖЭУ №7

Адрес установки:

Система

1

Р-Подача

Q = Mп(нп - hо)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax кгц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

статистические данные

с 23.06.2025 по 23.07.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.06	1,250	137,0	138,9	1,9	---	71,29	62,24	0,90	0,51	24,00
24.06	1,222	136,8	138,7	1,9	---	70,87	62,02	0,90	0,51	24,00
25.06	1,267	137,9	139,8	1,9	---	71,62	62,52	0,90	0,51	24,00
26.06	1,204	138,1	140,0	1,9	---	71,29	62,66	0,90	0,51	24,00
27.06	1,248	139,1	140,9	1,9	---	71,43	62,54	0,90	0,51	24,00
28.06	1,343	138,6	140,4	1,8	---	71,17	61,56	0,90	0,51	24,00
29.06	1,298	138,4	140,2	1,8	---	71,24	61,95	0,90	0,51	24,00
Итого:	8,83	965,9	978,8	12,9	0,0	71,27	62,21	0,90	0,51	168,00
30.06	1,292	139,2	141,0	1,8	---	71,06	61,86	0,90	0,51	24,00
01.07	1,226	139,8	141,6	1,8	---	70,77	62,08	0,90	0,51	24,00
02.07	1,268	139,7	141,4	1,8	---	70,04	61,05	0,90	0,51	24,00
03.07	1,148	136,9	138,7	1,8	---	70,13	61,83	0,90	0,51	24,00
04.07	1,160	135,4	137,1	1,8	---	69,93	61,44	0,90	0,51	24,00
05.07	1,197	136,8	138,6	1,8	---	70,20	61,54	0,90	0,51	24,00
06.07	1,246	136,0	137,8	1,7	---	70,14	61,07	0,90	0,51	24,00
Итого:	8,54	963,8	976,2	12,3	0,0	70,33	61,55	0,90	0,51	168,00
07.07	1,155	139,2	141,0	1,8	---	70,47	62,25	0,90	0,51	24,00
08.07	1,195	138,3	140,0	1,8	---	70,26	61,70	0,90	0,51	24,00
09.07	1,170	137,9	139,7	1,8	---	70,29	61,89	0,90	0,51	24,00
10.07	1,229	137,6	139,3	1,7	---	70,05	61,20	0,90	0,51	24,00
11.07	1,224	138,9	140,6	1,8	---	70,49	61,76	0,90	0,51	24,00
12.07	1,263	139,4	141,2	1,8	---	70,17	61,19	0,90	0,51	24,00
13.07	1,230	139,8	141,6	1,8	---	70,11	61,39	0,90	0,51	24,00
Итого:	8,47	971,1	983,4	12,3	0,0	70,26	61,63	0,90	0,51	168,00
14.07	1,218	139,2	141,0	1,8	---	70,25	61,59	0,90	0,51	24,00
15.07	1,182	140,0	141,9	1,8	---	70,34	61,98	0,90	0,51	24,00
16.07	1,173	140,7	142,6	1,9	---	70,31	62,06	0,90	0,51	24,00
17.07	1,123	139,7	141,6	1,9	---	69,82	61,86	0,90	0,51	24,00
18.07	1,120	136,7	138,6	1,9	---	69,88	61,78	0,90	0,51	24,00
19.07	1,161	137,1	138,9	1,9	---	70,35	61,96	0,90	0,51	24,00
20.07	1,159	137,4	139,2	1,9	---	69,87	61,51	0,90	0,51	24,00
Итого:	8,13	970,8	983,8	13,0	0,0	70,12	61,82	0,90	0,51	168,00
21.07	1,150	136,1	138,0	1,9	---	70,31	61,94	0,90	0,51	24,00
22.07	1,121	136,4	138,3	1,9	---	70,29	62,16	0,90	0,51	24,00
23.07	1,099	134,2	136,0	1,9	---	70,44	62,33	0,90	0,51	24,00
Итого:	3,37	406,7	412,4	5,7	0,0	70,35	62,14	0,90	0,51	72,00
Итого:	37,34	4278,3	4334,6	56,3	0,0	70,48	61,84	0,90	0,51	744,0
						dT=	8,64			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		37,34					
Показания интеграторов	На 24:00 22.06.2025	На 24:00 23.07.2025	Результат за период		На 15:00 28.07.2025		
Количество теплоты, Гкал	1869,80	1907,14	37,34		1912,31		
Расход теплоносителя Мп, т	100993,7	105272,1	4278,3		105913,0		
Расход теплоносителя Мо, т	102570,6	106905,3	4334,6		107555,1		
Время наработки, ч	1389,3	14247,5	744,0		14358,7		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

S10X v4.18

