

# #148372#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Профессора Севастьянова 27-33, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 6352  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1148678  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2025	1,173	76,375	78,094	74,656	76,969	24	24	0	0	71,1	55,5	9	5,1	-
24.08.2025	1,189	74,891	76,602	73,211	75,539	24	24	0	0	70,9	54,8	9	5,1	-
25.08.2025	1,146	72,219	73,992	70,641	72,992	24	24	0	0	70,1	53,9	9	5,1	-
26.08.2025	1,214	76,008	77,648	74,289	76,547	24	24	0	0	71,4	55,2	9	5,1	-
27.08.2025	1,151	73,852	75,664	72,203	74,594	24	24	0	0	70,8	55	9	5,1	-
28.08.2025	1,131	75,359	77,078	73,688	75,984	24	24	0	0	70,5	55,3	9	5,1	-
29.08.2025	1,142	76,828	78,578	75,117	77,445	24	24	0	0	70,8	55,7	9	5,1	-
30.08.2025	1,151	77,219	78,914	75,484	77,773	24	24	0	0	70,9	55,8	9	5,1	-
31.08.2025	1,17	76,539	78,289	74,82	77,172	24	24	0	0	71,1	55,5	9	5,1	-
01.09.2025	1,161	78,773	79,891	77,023	78,727	23,96	23,95	0	0	70,8	55,8	9	5,1	-
02.09.2025	1,108	73,547	75,172	71,898	74,102	24	24	0	0	70,7	55,4	9	5,1	-
03.09.2025	1,094	78,414	80,094	76,656	78,891	24	24	0	0	71,1	56,9	9	5,1	-
04.09.2025	1,152	99,914	101,516	97,641	99,836	24	24	0	0	71,6	59,9	9	5,1	-
05.09.2025	1,182	112,109	113,578	109,57	111,648	24	24	0	0	71,5	60,8	9	5,1	-
06.09.2025	1,16	115,102	116,555	112,5	114,562	24	24	0	0	71,2	61	9	5,1	-
07.09.2025	1,214	111,461	112,852	108,953	110,969	24	24	0	0	71,2	60,2	9	5,1	-
08.09.2025	0,685	75,18	77,539	73,688	76,281	24	24	0	0	65,5	56,3	9	5,1	-
09.09.2025	1,148	116,281	117,781	113,672	115,758	24	24	0	0	71,2	61,1	9	5,1	-
10.09.2025	1,033	102,68	104,227	100,383	102,461	24	24	0	0	70,8	60,6	9	5,1	-
11.09.2025	1,145	108,75	110,32	106,32	108,484	24	24	0	0	70,9	60,2	9	5,1	-
12.09.2025	1,186	109,188	110,531	106,727	108,68	24	24	0	0	71,3	60,3	9	5,1	-
13.09.2025	1,215	110,82	112,195	108,305	110,32	24	24	0	0	71,4	60,2	9	5,1	-
14.09.2025	1,179	107,023	108,484	104,648	106,703	24	24	0	0	70,8	59,6	9	5,1	-
15.09.2025	1,201	111,008	112,43	108,516	110,562	24	24	0	0	71	60	9	5,1	-
16.09.2025	1,22	112,047	113,352	109,531	111,469	24	24	0	0	71,1	60,1	9	5,1	-
17.09.2025	1,231	109,758	111	107,297	109,18	24	24	0	0	70,9	59,5	9	5,1	-
18.09.2025	0,462	46,328	46,859	45,297	46,07	24	24	0	0	70,6	60,5	9	5,1	-
19.09.2025	0,349	19,891	20,312	19,477	20,062	24	24	0	0	68,2	50,6	9	5,1	-
20.09.2025	1,133	88,227	89,703	86,312	88,383	24	24	0	0	69,6	56,6	9	5,1	-
21.09.2025	1,178	90,562	92,039	88,602	90,672	24	24	0	0	69,8	56,6	9	5,1	-
22.09.2025	1,189	85,531	86,914	83,672	85,656	24	24	0	0	69,8	55,6	9	5,1	-
23.09.2025	1,193	80,273	81,617	78,469	80,43	24	24	0	0	71	55,9	9	5,1	-
Итого:	35,285	2822,157	2869,82	2759,266	2824,921	767,96	767,95	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,285													

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 767,95

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.08.2025	1940,234	111126,688	111803,367	108566,344	110263,047	14967,49	0,01
23.09.2025	1975,522	113948,844	114673,188	111325,609	113087,969	15735,44	0,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.09.2025 10:41:05