

#141856#

Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 23.06.25 г. по 23.07.25 г.

Адрес: Рокоссовского, 1-7 ЖЭУ №7,000
Подключен к абоненту №

Тип теплосчетчика: ВКТ-9.2.1
Номер теплосчетчика: 00003724
Ввод № 1 Схема подключения № 2.9

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут

Мгвс= т.сут

Тхв= 15,00 °C

Пределы измерений:

Ду под= мм G под max= 120,00 м3/ч G под min= 0,80 м3/ч ВИ под= 5 л/имп

Ду обр= мм G обр max= 0,00 м3/ч G обр min= 0,00 м3/ч ВИ под= 1 л/имп

Ду подп= мм G подп max= 0,00 м3/ч G подп min= 0,00 м3/ч ВИ подп= 1 л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qi, Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3								Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная				Давление теплоносителя, МПа			Время, ч		Код НС	
			Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		+dM	-dM	dV	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки		Подающий трубопровод t1	Обратный трубопровод t2	Разность температур dt=t1-t2	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(n)	подающий P1	обратный P2	третий/подпитка P3(n)	Траб		Тн/р
										M3(n)	V3(n)										
23.06.25	0.61	---	28.03	28.68	---	---			0.00	---	---	71.35	49.63	21.72	---	0.43	0.37	---	24.00	0.00	
24.06.25	0.60	---	28.02	28.66	---	---			0.00	---	---	70.91	49.42	21.49	---	0.43	0.37	---	24.00	0.00	
25.06.25	0.60	---	28.18	28.84	---	---			0.00	---	---	71.67	50.28	21.39	---	0.43	0.37	---	24.00	0.00	
26.06.25	0.66	---	28.19	28.84	---	---			0.00	---	---	71.49	48.00	23.49	---	0.43	0.37	---	24.00	0.00	
27.06.25	0.63	---	28.36	29.02	---	---			0.00	---	---	71.46	49.34	22.12	---	0.43	0.37	---	24.00	0.00	
28.06.25	0.64	---	28.26	28.92	---	---			0.00	---	---	71.24	48.69	22.55	---	0.43	0.37	---	24.00	0.00	
29.06.25	0.65	---	28.27	28.92	---	---			0.00	---	---	71.25	48.37	22.88	---	0.43	0.37	---	24.00	0.00	
30.06.25	0.61	---	28.30	28.95	---	---			0.00	---	---	71.22	49.65	21.57	---	0.43	0.36	---	24.00	0.00	
01.07.25	0.60	---	28.34	28.98	---	---			0.00	---	---	70.69	49.52	21.17	---	0.43	0.36	---	24.00	0.00	
02.07.25	0.59	---	28.29	28.93	---	---			0.00	---	---	70.13	49.24	20.89	---	0.43	0.36	---	24.00	0.00	
03.07.25	0.55	---	27.87	28.49	---	---			0.00	---	---	70.18	50.31	19.87	---	0.42	0.36	---	24.00	0.00	
04.07.25	0.57	---	27.66	28.28	---	---			0.00	---	---	70.04	49.56	20.48	---	0.42	0.36	---	24.00	0.00	
05.07.25	0.60	---	27.96	28.59	---	---			0.00	---	---	70.27	48.81	21.46	---	0.42	0.36	---	24.00	0.00	
06.07.25	0.61	---	27.84	28.46	---	---			0.00	---	---	70.25	48.35	21.90	---	0.42	0.36	---	24.00	0.00	
07.07.25	0.57	---	28.31	28.95	---	---			0.00	---	---	70.53	50.42	20.11	---	0.43	0.36	---	24.00	0.00	
08.07.25	0.57	---	28.20	28.84	---	---			0.00	---	---	70.42	50.22	20.20	---	0.43	0.36	---	24.00	0.00	
09.07.25	0.59	---	28.14	28.78	---	---			0.00	---	---	70.32	49.44	20.88	---	0.43	0.36	---	24.00	0.00	
10.07.25	0.58	---	28.11	28.74	---	---			0.00	---	---	70.16	49.59	20.57	---	0.43	0.36	---	24.00	0.00	
11.07.25	0.58	---	28.29	28.94	---	---			0.00	---	---	70.63	50.05	20.58	---	0.43	0.36	---	24.00	0.00	
12.07.25	0.61	---	28.46	29.11	---	---			0.00	---	---	70.36	48.88	21.48	---	0.43	0.36	---	24.00	0.00	
13.07.25	0.62	---	28.49	29.13	---	---			0.00	---	---	70.30	48.46	21.84	---	0.43	0.36	---	24.00	0.00	
14.07.25	0.56	---	28.41	29.05	---	---			0.00	---	---	70.38	50.55	19.83	---	0.43	0.36	---	24.00	0.00	
15.07.25	0.61	---	28.57	29.22	---	---			0.00	---	---	70.60	49.09	21.51	---	0.43	0.36	---	24.00	0.00	
16.07.25	0.56	---	28.69	29.34	---	---			0.00	---	---	70.64	51.20	19.44	---	0.43	0.36	---	24.00	0.00	
17.07.25	0.58	---	28.46	29.10	---	---			0.00	---	---	70.05	49.70	20.35	---	0.43	0.36	---	24.00	0.00	
18.07.25	0.53	---	27.90	28.53	---	---			0.00	---	---	70.18	51.09	19.09	---	0.42	0.36	---	24.00	0.00	
19.07.25	0.62	---	27.96	28.59	---	---			0.00	---	---	70.54	48.44	22.10	---	0.42	0.36	---	24.00	0.00	
20.07.25	0.57	---	27.96	28.59	---	---			0.00	---	---	70.16	49.67	20.49	---	0.42	0.36	---	24.00	0.00	
21.07.25	0.52	---	27.79	28.42	---	---			0.00	---	---	70.51	51.69	18.82	---	0.42	0.36	---	24.00	0.00	
22.07.25	0.54	---	27.86	28.49	---	---			0.00	---	---	70.45	50.93	19.52	---	0.42	0.36	---	24.00	0.00	
23.07.25	0.50	---	28.19	28.83	---	---			0.00	---	---	70.60	52.68	17.92	---	0.42	0.36	---	24.00	0.00	
Итого	18.21	---	873.34	893.29	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---								744.00	0.00	

$T_{оп} = T_{раб} + T_{max} + T_{min} + T_{dt} + T_{ош}$
 Время отчетного периода Т, ч
 Время работы теплосчетчика
 $744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$

Показания интеграторов	На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период
Тепловая энергия, Гкал	569.22	587.43	18.21
Тепловая энергия в третьем трубопроводе, Гкал	---	---	---
Масса в подающем трубопроводе, т	27668.99	28542.33	873.34
Масса в обратном трубопроводе, т	---	---	---
Масса (объем) подпитки, т	---	---	---
Время нормальной работы Т _{раб} , ч	5303.82	6047.82	744.00
Время неработы Т _{max} + Т _{min} + Т _{dt} + Т _{ош} , ч	12.90	12.90	0.00

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации

