

#207084#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 16.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 1-7, Калининград

4402

7155

ВКТ-7

00272050

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,182	136,89	132,39	132,39	24	0	0	87,8	56,3	31,57	0,51	0,55	-9,4
25.01.2026	4,27	147,24	142,42	142,42	24	0	0	87,3	57,4	29,97	0,5	0,56	-7,3
26.01.2026	4,08	150,18	145,54	145,54	24	0	0	84,4	56,3	28,04	0,5	0,56	-4,4
27.01.2026	4,109	152,5	147,83	147,83	24	0	0	84,4	56,6	27,79	0,51	0,55	-3,8
28.01.2026	3,982	143,24	138,84	138,84	24	0	0	84,3	55,6	28,68	0,51	0,55	-6
29.01.2026	4,243	139,48	134,77	134,77	24	0	0	88,7	57,3	31,46	0,51	0,54	-9,7
30.01.2026	4,303	132,58	128,07	128,07	24	0	0	89,6	56	33,57	0,51	0,54	-12,4
31.01.2026	4,376	130,92	126,38	126,38	24	0	0	90,5	55,9	34,57	0,51	0,53	-13,8
01.02.2026	4,378	125,34	120,9	120,9	24	0	0	91,3	55,1	36,2	0,51	0,53	-18,9
02.02.2026	4,584	127,84	123,19	123,19	24	0	0	93,1	56	37,16	0,51	0,54	-20,1
03.02.2026	4,734	138,39	133,32	133,32	24	0	0	93,2	57,7	35,46	0,51	0,54	-18
04.02.2026	4,733	140,51	135,38	135,38	24	0	0	93,1	58,2	34,92	0,5	0,55	-12,3
05.02.2026	4,647	150,59	145,33	145,33	24	0	0	90,7	58,8	31,94	0,5	0,56	-7,6
06.02.2026	4,424	157,71	152,59	152,59	24	0	0	86,8	57,9	28,97	0,5	0,56	-3,2
07.02.2026	4,234	154,56	149,76	149,76	24	0	0	84,8	56,6	28,26	0,5	0,55	-3,3
08.02.2026	4,225	149,23	144,47	144,47	24	0	0	85,9	56,7	29,23	0,51	0,54	-4,9
09.02.2026	4,363	139,09	134,37	134,37	24	0	0	89,4	56,9	32,44	0,51	0,55	-12,1
10.02.2026	4,37	141,71	136,94	136,94	24	0	0	89,1	57,2	31,89	0,5	0,56	-12,4
11.02.2026	4,232	154,73	149,93	149,93	24	0	0	84,7	56,5	28,22	0,5	0,56	-3,8
12.02.2026	3,942	155,8	151,34	151,34	24	0	0	81,3	55,2	26,06	0,5	0,56	-0,7
13.02.2026	3,975	152,27	147,76	147,76	24	0	0	82,4	55,4	26,9	0,5	0,55	-1,2
14.02.2026	4,238	148,45	143,67	143,67	24	0	0	86,3	56,8	29,5	0,51	0,55	-6,7
15.02.2026	4,514	145,53	140,45	140,45	24	0	0	90,5	58,4	32,11	0,51	0,54	-11,2
16.02.2026	4,64	142,76	137,56	137,56	24	0	0	92,9	59,2	33,69	0,51	0,54	-17,4
Итого:	103,778	3457,54	3343,2	3343,2	576	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,778												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

576

576

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	3123,44	148075,35	142308,12	142308,12
16.02.2026	3231,747	151672,96	145786,41	145786,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 9:54:08