

#282563#

Отчёт по теплопотреблению за период с 16.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Минская 1-7, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7155
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272050
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 17.02.2026 | 4,529 | 140,07 | 135,09 | 135,09 | 24 | 0 | 0 | 91,7 | 58,2 | 33,47 | 0,51 | 0,55 | -11,6 |
| 18.02.2026 | 4,331 | 148,32 | 143,48 | 143,48 | 24 | 0 | 0 | 87,2 | 57,1 | 30,17 | 0,5 | 0,56 | - |
| 19.02.2026 | 4,107 | 152,59 | 147,96 | 147,96 | 24 | 0 | 0 | 83,7 | 56 | 27,76 | 0,5 | 0,56 | - |
| 20.02.2026 | 3,661 | 158,57 | 153,8 | 153,8 | 24 | 0 | 0 | 83,3 | 59,5 | 23,82 | 0,5 | 0,56 | - |
| 21.02.2026 | 4,138 | 154,35 | 149,76 | 149,76 | 24 | 0 | 0 | 82,9 | 55,3 | 27,62 | 0,5 | 0,57 | - |
| 22.02.2026 | 3,789 | 161,25 | 156,86 | 156,86 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 54,8 | 24,15 | 0,5 | 0,57 | - |
| 23.02.2026 | 3,695 | 159,79 | 155,54 | 155,54 | 24 | 0 | 0 | 77,9 | 54,1 | 23,77 | 0,5 | 0,57 | - |
| 24.02.2026 | 3,643 | 156,36 | 152,21 | 152,21 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 53,6 | 23,97 | 0,5 | 0,56 | - |
| 25.02.2026 | 3,758 | 156,04 | 151,79 | 151,79 | 24 | 0 | 0 | 79 | 54,3 | 24,77 | 0,5 | 0,56 | - |
| 26.02.2026 | 3,643 | 153,83 | 149,74 | 149,74 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 53,4 | 24,35 | 0,5 | 0,57 | - |
| 27.02.2026 | 3,45 | 160,38 | 156,42 | 156,42 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 52,5 | 22,1 | 0,5 | 0,58 | - |
| 28.02.2026 | 3,435 | 166,96 | 162,85 | 162,85 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 53,4 | 21,12 | 0,5 | 0,57 | - |
| 01.03.2026 | 3,373 | 161,09 | 157,16 | 157,16 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 52,7 | 21,49 | 0,5 | 0,57 | - |
| 02.03.2026 | 3,423 | 157,93 | 154,08 | 154,08 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 52,1 | 22,25 | 0,5 | 0,57 | - |
| 03.03.2026 | 3,426 | 163,47 | 159,46 | 159,46 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 52,8 | 21,5 | 0,5 | 0,56 | - |
| 04.03.2026 | 3,377 | 155,14 | 151,36 | 151,36 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 52 | 22,36 | 0,5 | 0,56 | - |
| 05.03.2026 | 3,372 | 152,23 | 148,48 | 148,48 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 51,4 | 22,74 | 0,5 | 0,56 | - |
| 06.03.2026 | 3,382 | 154,64 | 150,8 | 150,8 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 52,2 | 22,46 | 0,5 | 0,57 | - |
| 07.03.2026 | 3,449 | 159,77 | 155,85 | 155,85 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 52,3 | 22,16 | 0,49 | 0,57 | - |
| 08.03.2026 | 3,412 | 164,95 | 160,88 | 160,88 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 53,1 | 21,23 | 0,49 | 0,58 | - |
| 09.03.2026 | 3,415 | 169,78 | 165,62 | 165,62 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 53,6 | 20,63 | 0,49 | 0,58 | - |
| 10.03.2026 | 3,396 | 177,26 | 172,9 | 172,9 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 54,5 | 19,69 | 0,49 | 0,58 | - |
| 11.03.2026 | 3,281 | 179,02 | 174,6 | 174,6 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 55,5 | 18,81 | 0,49 | 0,58 | - |
| 12.03.2026 | 3,444 | 177,2 | 172,8 | 172,8 | 24 | 0 | 0 | 74,7 | 54,8 | 19,95 | 0,49 | 0,58 | - |
| 13.03.2026 | 3,477 | 175,19 | 170,89 | 170,89 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 53,9 | 20,37 | 0,48 | 0,59 | - |
| 14.03.2026 | 3,002 | 180,98 | 176,58 | 176,58 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 57,1 | 17,03 | 0,49 | 0,58 | - |
| 15.03.2026 | 3,421 | 176,43 | 172,13 | 172,13 | 24 | 0 | 0 | 74 | 54,1 | 19,91 | 0,49 | 0,58 | - |
| 16.03.2026 | 3,452 | 170,67 | 166,46 | 166,46 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 53,7 | 20,74 | 0,49 | 0,57 | - |
| 17.03.2026 | 3,258 | 164,49 | 160,58 | 160,58 | 24 | 0 | 0 | 73 | 52,6 | 20,32 | 0,49 | 0,57 | - |
| 18.03.2026 | 3,357 | 163,08 | 159,2 | 159,2 | 24 | 0 | 0 | 73 | 51,9 | 21,12 | 0,5 | 0,57 | - |
| Итого: | 106,896 | 4871,83 | 4745,33 | 4745,33 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 106,896 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 16.02.2026 | 3227,218 | 151532,89 | 145651,32 | 145651,32 |
| 18.03.2026 | 3334,114 | 156404,72 | 150396,65 | 150396,65 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 9:19:39