

#141853#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Минская, 1-7

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00272050

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0xD91B

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2025	72,13	49,72	22,41	50,27	4	4	5,06	4,78	0,089	2	22	*
24.06.2025	71,55	50,16	21,39	50,18	48,98	48,98	5,07	4,77	1,047	24	0	
25.06.2025	72,29	51,02	21,27	50,59	49,39	49,39	5,07	4,77	1,05	24	0	
26.06.2025	72,04	50,06	21,98	50,56	41,07	41,07	5,06	4,77	0,903	20	4	*
27.06.2025	72,08	50,62	21,46	50,91	47,65	47,65	5,07	4,77	1,021	23	1	*
28.06.2025	71,87	50,42	21,45	50,69	49,49	49,49	5,07	4,77	1,062	24	0	
29.06.2025	71,89	50,49	21,4	50,77	35,16	35,16	5,08	4,77	0,75	17	7	*
30.06.2025	71,83	50,98	20,85	50,76	49,56	49,56	5,05	4,76	1,034	24	0	
01.07.2025	71,44	50,15	21,29	50,9	39,32	39,32	5,05	4,74	0,835	19	5	*
02.07.2025	70,75	49,83	20,92	50,28	49,08	49,08	5,03	4,74	1,026	24	0	
03.07.2025	70,82	50,37	20,45	49,49	48,34	48,34	5	4,73	0,987	24	0	
04.07.2025	70,69	50,1	20,59	49,32	48,14	48,14	5	4,73	0,99	24	0	
05.07.2025	70,9	50,18	20,72	49,93	48,73	48,73	5	4,73	1,006	24	0	
06.07.2025	70,71	50,82	19,89	49,61	24,27	24,27	5	4,74	0,482	12	12	*
07.07.2025	71,13	----	----	50,66	----	----	5,02	4,73	----	0	24	*
08.07.2025	71,01	----	----	50,43	----	----	5,02	4,72	----	0	24	*
09.07.2025	70,94	----	----	50,41	----	----	5,02	4,73	----	0	24	*
10.07.2025	70,67	50,52	20,15	50,26	6,05	6,05	5,02	4,73	0,122	3	21	*
11.07.2025	71,14	50,9	20,24	50,66	37,02	37,02	5,02	4,72	0,75	18	6	*
12.07.2025	70,93	49,2	21,73	50,87	28,76	28,76	5,02	4,72	0,625	14	10	*
13.07.2025	70,77	50,14	20,63	50,94	26,98	26,98	5,03	4,72	0,557	13	11	*
14.07.2025	70,85	51,72	19,13	50,76	31,11	31,11	5,03	4,73	0,596	15	9	*
15.07.2025	71,18	51,3	19,88	51,15	43,77	43,77	5,03	4,72	0,868	21	3	*
16.07.2025	71,2	51,91	19,29	51,46	50,26	50,26	5,03	4,72	0,971	24	0	
17.07.2025	70,33	50,48	19,85	51,18	33,29	33,29	5,03	4,71	0,66	16	8	*
18.07.2025	70,75	41,72	29,03	50,09	24,75	24,75	5,01	4,73	0,718	12	12	*
19.07.2025	71,07	6,08	64,99	50,12	26,76	26,76	5,01	4,73	1,737	13	11	*
20.07.2025	70,79	4,61	66,18	50,11	6,04	6,04	5,02	4,73	0,399	3	21	*
21.07.2025	71,09	4,67	66,42	49,77	12,1	12,1	5	4,73	0,803	6	18	*
22.07.2025	71,1	3,32	67,78	49,86	8,05	8,05	5,01	4,73	0,545	4	20	*
23.07.2025	71,01	36,39	34,62	50,44	26,67	26,67	5,01	4,72	0,922	13	11	*
Итого:				1563,4	944,79	944,79			22,555	460	284	
Средние:	71,19	43,13	28,07				5,03	4,73				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2524:00	125456,94	120856,48	120856,48	2634,646	26911	1366
23/07/2524:00	127020,37	121801,27	121801,27	2657,201	27371	1650
Итого:	1563,43	944,79	944,79	22,555	460	284

Период нормальной работы 460ч

Период отсутств.счета теплоносителя 0ч

Время работы прибора 2292ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

