

#144505#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Минская, 1-7

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 9.00°C

Заводской номер 00272050

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хD91B

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	71,01	36,39	34,62	50,44	26,67	26,67	5,01	4,72	0,922	13	11	*
24.07.2025	71,18	51,51	19,67	50,39	49,19	49,19	5,01	4,72	0,968	24	0	
25.07.2025	72,06	52,05	20,01	51,45	50,25	50,25	5,01	4,7	1,007	24	0	
26.07.2025	70,9	51,5	19,4	50,28	49,08	49,08	5	4,71	0,952	24	0	
27.07.2025	71,38	52,03	19,35	50,57	41,19	41,19	4,99	4,71	0,798	20	4	*
28.07.2025	71,15	51,35	19,8	48,99	45,95	45,95	4,96	4,72	0,907	23	1	*
29.07.2025	71,39	52,9	18,49	54,56	53,29	53,29	5,05	4,63	0,987	24	0	
30.07.2025	71,27	53,6	17,67	58,51	57,13	57,13	5,17	4,63	1,01	24	0	
31.07.2025	71,64	54,02	17,62	59,38	57,94	57,94	5,19	4,63	1,02	24	0	
01.08.2025	71,34	53,95	17,39	58,67	57,29	57,29	5,17	4,64	0,997	24	0	
02.08.2025	71,63	53,14	18,49	56,12	54,87	54,87	5,12	4,67	1,015	24	0	
03.08.2025	71,03	52,61	18,42	55,91	54,7	54,7	5,13	4,68	1,006	24	0	
04.08.2025	71,77	53,05	18,72	56,34	55,13	55,13	5,13	4,66	1,033	24	0	
05.08.2025	71,88	52,63	19,25	55,93	54,66	54,66	5,12	4,67	1,052	24	0	
06.08.2025	71,27	53	18,27	56,9	55,58	55,58	5,15	4,66	1,016	24	0	
07.08.2025	71,23	52,84	18,39	58,09	56,75	56,75	5,17	4,64	1,043	24	0	
08.08.2025	70,83	52,82	18,01	59,89	58,48	58,48	5,2	4,62	1,052	24	0	
09.08.2025	71,13	53,17	17,96	60,02	58,6	58,6	5,2	4,62	1,051	24	0	
10.08.2025	70,62	52,96	17,66	59,68	58,3	58,3	5,21	4,63	1,031	24	0	
11.08.2025	70,9	53,74	17,16	59,69	58,3	58,3	5,2	4,62	1	24	0	
12.08.2025	70,43	52,71	17,72	58,74	57,42	57,42	5,15	4,6	1,018	24	0	
13.08.2025	56,11	39,31	16,8	22,33	22	22	3,99	3,98	0,368	24	0	
14.08.2025	70,33	42,22	28,11	27,73	27,12	27,12	4,11	4,23	0,763	24	0	
15.08.2025	71,24	41,16	30,08	24,82	24,29	24,29	4,07	4,25	0,728	24	0	
16.08.2025	71,38	40,87	30,51	24,88	24,34	24,34	4,02	4,25	0,744	24	0	
17.08.2025	71,15	40,57	30,58	24,42	23,87	23,87	4,01	4,27	0,728	24	0	
18.08.2025	71,38	41,12	30,26	25,79	25,21	25,21	4,02	4,26	0,761	24	0	
19.08.2025	70,87	40,77	30,1	24,56	24	24	3,87	4,12	0,722	24	0	
20.08.2025	71,02	39,87	31,15	23,15	22,64	22,64	3,82	4,09	0,702	24	0	
21.08.2025	71,17	39,75	31,42	23,06	22,57	22,57	3,91	4,18	0,707	24	0	
22.08.2025	71,3	39,96	31,34	23,51	23,01	23,01	3,94	4,2	0,72	24	0	
23.08.2025	71,05	39,18	31,87	22,32	21,8	21,8	3,91	4,19	0,695	24	0	
Итого:				1437,1	1371,62	1371,62			28,523	752	16	
Средние:	70,72	48,02	22,69				4,71	4,49				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2524:00	126969,93	121774,6	121774,6	2656,279	27358	1639
23/08/2524:00	128407,05	123146,22	123146,22	2684,802	28110	1655
Итого:	1437,12	1371,62	1371,62	28,523	752	16

Период нормальной работы 152ч
Период отсутствия теплоносителя 16ч
Время работы прибора после сброса 29827ч

Для
Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

