

#162490#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 1-7, Калининград

4402

7155

ВКТ-7

00272050

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,973	48,87	47,79	47,79	24	0	0	71,1	50,8	20,37	0,42	0,4	-
25.09.2025	0,944	46,5	45,48	45,48	24	0	0	70,6	49,8	20,75	0,42	0,39	-
26.09.2025	0,894	42,93	41,96	41,96	24	0	0	70,3	49	21,3	0,42	0,4	-
27.09.2025	0,962	46,26	45,23	45,23	24	0	0	71	49,7	21,27	0,42	0,39	-
28.09.2025	0,955	44,13	43,11	43,11	24	0	0	70,7	48,5	22,18	0,42	0,39	-
29.09.2025	0,909	38,29	37,42	37,42	24	0	0	70,3	46	24,31	0,42	0,39	-
30.09.2025	0,809	31,14	30,46	30,46	24	0	0	69,9	43,2	26,64	0,32	0,3	-
01.10.2025	0,751	44,32	43,35	43,35	24	0	0	69,2	51,9	17,35	0,32	0,31	-
02.10.2025	1,141	85,72	83,86	83,86	24	0	0	69,7	56	13,62	0,37	0,38	-
03.10.2025	1,768	123,92	121,22	121,22	24	0	0	69,8	55,3	14,58	0,48	0,57	-
04.10.2025	3,472	289,09	282,32	282,32	24	0	0	72,5	60,2	12,31	0,48	0,58	-
05.10.2025	3,531	285,89	279,09	279,09	24	0	0	73	60,4	12,67	0,48	0,58	-
06.10.2025	3,442	199,39	194,64	194,64	24	0	0	72,9	55,2	17,71	0,48	0,57	-
07.10.2025	3,316	174,36	170,19	170,19	24	0	0	73,4	53,9	19,51	0,48	0,57	-
08.10.2025	3,23	163,14	159,26	159,26	24	0	0	73	52,7	20,33	0,48	0,58	-
09.10.2025	3,227	165,61	161,64	161,64	24	0	0	73,2	53,2	19,99	0,48	0,57	-
10.10.2025	3,224	163,37	159,49	159,49	24	0	0	73,1	52,8	20,23	0,48	0,58	-
11.10.2025	3,256	166,92	162,92	162,92	24	0	0	73	53	20,01	0,48	0,58	-
14.10.2025	3,217	165,58	161,64	161,64	24	0	0	72,8	52,9	19,92	0,48	0,57	-
15.10.2025	3,289	162,65	158,8	158,8	24	0	0	73,3	52,5	20,74	0,48	0,57	-
16.10.2025	3,267	164,13	160,25	160,25	24	0	0	73,1	52,7	20,42	0,48	0,58	-
17.10.2025	3,266	166,15	162,18	162,18	24	0	0	73,2	53	20,16	0,49	0,57	-
18.10.2025	3,3	161,6	157,73	157,73	24	0	0	73,3	52,3	20,95	0,49	0,57	-
19.10.2025	3,311	160,3	156,48	156,48	24	0	0	73,2	52,1	21,19	0,49	0,57	-
20.10.2025	3,215	153,54	149,87	149,87	24	0	0	73	51,6	21,48	0,49	0,57	-
21.10.2025	3,272	156,42	152,67	152,67	24	0	0	73,2	51,8	21,46	0,48	0,58	-
22.10.2025	3,313	164,19	160,3	160,3	24	0	0	73	52,3	20,71	0,48	0,58	-
Итого:	66,254	3614,41	3529,35	3529,35	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,254												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	2715,513	129748,52	124457,64	124457,64
22.10.2025	2785,021	133531,77	128151,86	128151,86

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 9:04:55