

#165862#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 1-7, Калининград

4402

7155

ВКТ-7

00272050

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	3,254	168,84	164,87	164,87	24	0	0	72,8	53	19,76	0,48	0,58	-
24.10.2025	3,305	170,88	166,79	166,79	24	0	0	73,3	53,4	19,86	0,48	0,58	-
25.10.2025	3,302	168,61	164,57	164,57	24	0	0	73,2	53,2	20,08	0,48	0,58	-
26.10.2025	3,327	166,09	162,15	162,15	24	0	0	73,1	52,5	20,55	0,48	0,57	-
27.10.2025	3,355	163,12	159,26	159,26	24	0	0	73,3	52,2	21,1	0,48	0,58	-
28.10.2025	3,311	164,75	160,86	160,86	24	0	0	72,9	52,2	20,61	0,48	0,58	-
29.10.2025	3,317	165,5	161,62	161,62	24	0	0	72,7	52,1	20,57	0,48	0,58	-
30.10.2025	3,296	165,12	161,23	161,23	24	0	0	72,6	52,1	20,48	0,48	0,58	-
31.10.2025	3,258	164,09	160,25	160,25	24	0	0	72,6	52,3	20,38	0,48	0,57	-
01.11.2025	3,296	164,04	160,18	160,18	24	0	0	72,8	52,2	20,61	0,48	0,58	-
02.11.2025	3,335	168,43	164,39	164,39	24	0	0	73,1	52,8	20,31	0,48	0,58	-
03.11.2025	3,356	170,5	166,42	166,42	24	0	0	73,1	52,9	20,21	0,48	0,58	-
04.11.2025	3,314	168,26	164,27	164,27	24	0	0	72,7	52,5	20,2	0,48	0,58	-
05.11.2025	3,314	171,45	167,38	167,38	24	0	0	72,9	53,1	19,82	0,48	0,58	-
06.11.2025	3,31	171,01	166,95	166,95	24	0	0	73	53,2	19,86	0,48	0,57	-
07.11.2025	3,376	167,95	163,91	163,91	24	0	0	73,4	52,8	20,63	0,48	0,57	-
08.11.2025	3,421	164,3	160,33	160,33	24	0	0	73,5	52,2	21,37	0,48	0,57	-
09.11.2025	3,379	162,64	158,76	158,76	24	0	0	73,4	52,1	21,32	0,48	0,57	-
10.11.2025	3,383	165,2	161,21	161,21	24	0	0	73,6	52,6	21,02	0,41	0,47	-
11.11.2025	2,69	126,71	123,66	123,66	24	0	0	73,6	51,8	21,78	0,48	0,57	-
12.11.2025	3,388	163,61	159,67	159,67	24	0	0	73,4	52,2	21,25	0,48	0,56	-
13.11.2025	3,357	161,62	157,75	157,75	24	0	0	73,3	52	21,32	0,48	0,58	-
14.11.2025	3,352	168,01	163,95	163,95	24	0	0	73,3	52,8	20,49	0,49	0,57	-
15.11.2025	3,343	157,16	153,38	153,38	24	0	0	73,6	51,7	21,83	0,49	0,56	-
16.11.2025	3,621	150,54	146,57	146,57	24	0	0	77,6	52,9	24,71	0,49	0,56	-
17.11.2025	3,492	153,69	149,79	149,79	24	0	0	75,6	52,3	23,32	0,49	0,56	-
18.11.2025	3,345	146,11	142,54	142,54	24	0	0	74,2	50,7	23,51	0,49	0,56	-
19.11.2025	3,402	148,4	144,69	144,69	24	0	0	75	51,4	23,54	0,49	0,56	-
20.11.2025	3,536	147,11	143,3	143,3	24	0	0	76,6	51,9	24,7	0,5	0,56	-
21.11.2025	3,513	143,94	140,22	140,22	24	0	0	76,6	51,6	25,08	0,5	0,56	-
22.11.2025	3,505	141,27	137,61	137,61	24	0	0	76,7	51,2	25,51	0,5	0,55	-
23.11.2025	3,85	140,17	136,08	136,08	24	0	0	81,9	53,6	28,29	0,5	0,55	-
Итого:	107,603	5119,12	4994,61	4994,61	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	107,603												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.10.2025	2781,767	133362,93	127986,99	127986,99
23.11.2025	2889,37	138482,05	132981,6	132981,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 9:48:54