

#189945#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 1-7, Калининград

4402

7155

ВКТ-7

00272050

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,94	141,63	137,43	137,43	24	0	0	82,5	53,8	28,66	0,49	0,56	-3,9
25.11.2025	3,793	146,35	142,23	142,23	24	0	0	80,4	53,7	26,7	0,41	0,47	-0,9
26.11.2025	3,03	125,67	122,24	122,24	24	0	0	78,9	54,1	24,8	0,47	0,59	-0,4
27.11.2025	3,389	192,04	186,85	186,85	24	0	0	78,5	60,4	18,14	0,47	0,59	-1,3
28.11.2025	4,06	194,8	189,6	189,6	24	0	0	78	56,6	21,44	0,47	0,59	-0,4
29.11.2025	4,046	194,1	188,9	188,9	24	0	0	78	56,6	21,44	0,47	0,58	-0,3
30.11.2025	4,06	193,19	188,01	188,01	24	0	0	78,1	56,5	21,61	0,47	0,59	-0,5
01.12.2025	3,994	197,51	192,32	192,32	24	0	0	77,3	56,5	20,79	0,49	0,57	-
02.12.2025	3,95	171,05	166,36	166,36	24	0	0	79,2	55,4	23,78	0,5	0,57	-
03.12.2025	3,599	159,75	155,75	155,75	24	0	0	75,3	52,2	23,12	0,49	0,57	-
04.12.2025	3,581	163,06	159,02	159,02	24	0	0	74,9	52,4	22,54	0,49	0,58	-
05.12.2025	3,6	168,88	164,67	164,67	24	0	0	74,9	53	21,89	0,49	0,58	-
06.12.2025	3,602	171,77	167,57	167,57	24	0	0	74,4	52,9	21,53	0,49	0,57	-
07.12.2025	3,522	164,82	160,81	160,81	24	0	0	74,3	52,4	21,92	0,49	0,58	-
08.12.2025	3,531	167,7	163,61	163,61	24	0	0	74,3	52,7	21,58	0,48	0,58	-
09.12.2025	3,347	174,48	170,24	170,24	24	0	0	74	54,3	19,7	0,48	0,58	-
10.12.2025	3,536	174,69	170,38	170,38	24	0	0	74,3	53,5	20,78	0,48	0,58	-
11.12.2025	3,555	174,05	169,74	169,74	24	0	0	74,4	53,5	20,97	0,48	0,58	-
12.12.2025	3,525	173,4	169,11	169,11	24	0	0	74,4	53,5	20,87	0,49	0,57	-
13.12.2025	3,448	165,42	161,37	161,37	24	0	0	74	52,6	21,4	0,49	0,58	-
14.12.2025	3,491	169,55	165,42	165,42	24	0	0	74	52,9	21,13	0,49	0,57	-
15.12.2025	3,301	155,89	152,21	152,21	24	0	0	72,7	51	21,72	0,49	0,56	-
16.12.2025	3,407	155,47	151,67	151,67	24	0	0	74	51,5	22,5	0,49	0,56	-
17.12.2025	3,636	154,19	150,17	150,17	24	0	0	77	52,7	24,24	0,49	0,56	-
18.12.2025	3,659	155,18	151,11	151,11	24	0	0	77,2	52,9	24,24	0,49	0,57	-
19.12.2025	3,533	161,44	157,42	157,42	24	0	0	74,8	52,3	22,47	0,49	0,57	-
20.12.2025	3,464	165,04	161,01	161,01	24	0	0	74	52,4	21,55	0,49	0,57	-
21.12.2025	3,486	166,75	162,7	162,7	24	0	0	74	52,5	21,45	0,49	0,57	-
22.12.2025	3,505	166,37	162,3	162,3	24	0	0	74,2	52,6	21,62	0,5	0,56	-
23.12.2025	3,757	157,36	153,14	153,14	24	0	0	78	53,4	24,56	0,5	0,55	-
Итого:	108,347	5021,6	4893,36	4893,36	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	108,347												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	2889,37	138482,05	132981,6	132981,6
23.12.2025	2997,717	143503,65	137874,96	137874,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 7:46:36