

#193519#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Минская 1-7, Калининград

4402

7155

ВКТ-7

00272050

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	4,169	149,74	145,06	145,06	24	0	0	85,1	56,4	28,72	0,5	0,55	-6,3
25.12.2025	4,036	148,56	144,16	144,16	24	0	0	82,7	54,7	28,01	0,49	0,57	-5,6
26.12.2025	3,632	164,59	160,38	160,38	24	0	0	75,6	52,9	22,65	0,49	0,57	4,4
27.12.2025	3,481	161,06	157,13	157,13	24	0	0	74,1	51,9	22,19	0,5	0,57	5,4
28.12.2025	3,409	155,13	151,35	151,35	24	0	0	74,2	51,7	22,54	0,5	0,56	3,8
29.12.2025	3,542	153,55	149,69	149,69	24	0	0	75,3	51,6	23,68	0,5	0,56	2,5
30.12.2025	3,877	151,28	147,01	147,01	24	0	0	80,3	53,9	26,39	0,5	0,55	-1,1
31.12.2025	4,064	149,36	144,93	144,93	24	0	0	82,9	54,8	28,05	0,5	0,55	-4,2
01.01.2026	4,024	149,93	145,5	145,5	24	0	0	82,5	54,9	27,65	0,5	0,56	-5,2
02.01.2026	3,827	155,9	151,59	151,59	24	0	0	79,3	54,1	25,26	0,5	0,56	1,2
03.01.2026	3,819	150,41	146,22	146,22	24	0	0	79,8	53,7	26,13	0,5	0,55	-0,6
04.01.2026	3,945	146,86	142,59	142,59	24	0	0	81,7	54	27,67	0,5	0,56	-4
05.01.2026	4,031	150,51	146,05	146,05	24	0	0	82,6	55	27,59	0,5	0,55	-3
06.01.2026	4,169	150,02	145,38	145,38	24	0	0	84,7	56	28,68	0,5	0,55	-5,5
07.01.2026	4,324	146,65	141,92	141,92	24	0	0	86,7	56,2	30,46	0,5	0,55	-7,8
08.01.2026	4,338	141,51	136,8	136,8	24	0	0	88,4	56,7	31,7	0,5	0,55	-11
09.01.2026	4,351	144,58	139,74	139,74	24	0	0	88,3	57,2	31,12	0,5	0,55	-9,6
10.01.2026	4,178	149,23	144,58	144,58	24	0	0	85,2	56,3	28,88	0,5	0,55	-5,2
11.01.2026	4,198	149,4	144,84	144,84	24	0	0	84,2	55,2	28,98	0,5	0,55	-5,2
12.01.2026	4,27	148,8	144,12	144,12	24	0	0	85,2	55,6	29,63	0,5	0,55	-
13.01.2026	4,326	143,32	138,62	138,62	24	0	0	87,4	56,2	31,18	0,51	0,55	-
14.01.2026	4,068	139,93	135,44	135,44	24	0	0	86,3	56,3	30,02	0,5	0,56	-
15.01.2026	3,73	146,87	142,65	142,65	24	0	0	81,2	55	26,16	0,51	0,55	-
16.01.2026	3,982	142,69	138,37	138,37	24	0	0	83,5	54,7	28,77	0,51	0,55	-
17.01.2026	4,191	143,63	138,99	138,99	24	0	0	86,6	56,5	30,16	0,51	0,54	-
18.01.2026	4,259	139,18	134,57	134,57	24	0	0	88	56,3	31,63	0,51	0,54	-
19.01.2026	4,283	137,08	132,44	132,44	24	0	0	89,1	56,8	32,32	0,51	0,55	-
20.01.2026	4,273	140,94	136,26	136,26	24	0	0	88	56,6	31,34	0,51	0,55	-
21.01.2026	4,363	145,08	140,16	140,16	24	0	0	89,1	58	31,11	0,51	0,54	-
22.01.2026	4,204	133	128,52	128,52	24	0	0	88,8	56,2	32,68	0,51	0,55	-
23.01.2026	4,36	142,91	138,1	138,1	24	0	0	88,7	57,1	31,55	0,51	0,54	-
Итого:	125,723	4571,7	4433,16	4433,16	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	125,723												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	2997,717	143503,65	137874,96	137874,96
23.01.2026	3123,44	148075,35	142308,12	142308,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:27:57