

#141924#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ЖЭУ №7

Адрес: Московский, 12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч

Тхв = 9.00 °C

Заводской номер 00260946

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х330D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2025	70,91	67,62	3,29	249,5	243,91	243,91	6,35	5,99	0,806	24	0	
24.06.2025	70,48	67,29	3,19	245,43	240	240	6,34	5,98	0,77	24	0	
25.06.2025	59,19	57	2,19	59,92	58,96	58,96	4,73	4,62	0,14	24	0	*
26.06.2025	29,3	31,94	-2,64	2,74	2,74	2,74	3,42	3,41	0	24	0	*
27.06.2025	27,82	29,5	-1,68	4	4	4	6,03	4,89	0	24	0	*
28.06.2025	25,35	27,06	-1,71	2,17	2,17	2,17	5	2	0	24	0	*
29.06.2025	24,59	26,19	-1,6	0,22	0,22	0,22	5	2	0	24	0	*
30.06.2025	24,59	22,94	1,65	1,1	1,1	1,1	5	2	0	24	0	*
01.07.2025	23,7	24,1	-0,4	0,98	0,98	0,98	5	2	0	24	0	*
02.07.2025	23,28	24,07	-0,79	1,87	1,87	1,87	5	2	0	24	0	*
03.07.2025	55,74	53,2	2,54	111,26	109,54	109,54	5	2	0,285	24	0	*
04.07.2025	70,64	67,85	2,79	277,57	271,35	271,35	5	2	0,773	24	0	*
05.07.2025	71,11	68,61	2,5	316,98	309,82	309,82	5	2	0,792	24	0	*
06.07.2025	71,07	68,56	2,51	318,44	311,25	311,25	5	2	0,8	24	0	*
07.07.2025	71,58	69,05	2,53	316,87	309,61	309,61	5	2	0,801	24	0	*
08.07.2025	71,07	68,51	2,56	299,34	292,56	292,56	5	2	0,768	24	0	*
09.07.2025	70,33	67,71	2,62	279,44	273,25	273,25	5	2	0,733	24	0	*
10.07.2025	70,62	67,9	2,72	281,02	274,72	274,72	5	2	0,763	24	0	*
11.07.2025	70,27	67,58	2,69	281,59	275,35	275,35	5	2	0,757	24	0	*
12.07.2025	70,62	67,77	2,85	269,77	263,74	263,74	5	2	0,766	24	0	*
13.07.2025	70,6	67,8	2,8	269,83	263,79	263,79	5	2	0,754	24	0	*
14.07.2025	70,88	68,13	2,75	279,64	273,34	273,34	5	2	0,768	24	0	*
15.07.2025	71,04	68,37	2,67	277,45	271,17	271,17	5	2	0,739	24	0	*
16.07.2025	71,03	68,32	2,71	274,93	268,73	268,73	5	2	0,743	24	0	*
17.07.2025	70,64	67,94	2,7	267,28	261,31	261,31	5	2	0,72	24	0	*
18.07.2025	70,22	67,49	2,73	261,83	256,06	256,06	5	2	0,716	24	0	*
19.07.2025	69,41	66,78	2,63	253,79	248,28	248,28	5	2	0,669	24	0	*
20.07.2025	70,72	68,11	2,61	268,05	262,03	262,03	5	2	0,699	24	0	*
21.07.2025	70,34	67,83	2,51	273,88	267,79	267,79	5	2	0,688	24	0	*
22.07.2025	69,39	66,94	2,45	272,51	266,61	266,61	5,69	4,1	0,663	24	0	*
23.07.2025	70,14	67,49	2,65	265,08	259,24	259,24	6,3	5,89	0,689	24	0	
Итого:				6284,4	6145,49	6145,49			16,802	744	0	
Средние:	59,57	57,73	1,83				5,12	2,67				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/06/2524:00	120121,3	117365,51	117365,51	765,712	7215	94
23/07/2524:00	126405,78	123511	123511	782,514	7959	94
Итого:	6284,48	6145,49	6145,49	16,802	744	0

024 19.06.25 №6 ДД

Период нормальной работы _____

Период отсутствия _____

Время работы после сброса _____

Для _____

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабж. организации _____

