

#144451#

Отчет о суточных параметрах
(23.07.2025 0:00:00 - 23.08.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Московский пр-кт, д. 12 (Московский 12 (ЖЭУ-7))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00260946 жэу № 7
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления. измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	M3	T	T		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.07.2025	70,14	67,49	2,65	265,08	259,24	259,24	0,00	6,30	5,89	0,689	24,0	0,0	
24.07.2025	70,93	68,35	2,58	272,64	266,50	266,50	0,00	6,30	5,88	0,692	24,0	0,0	
25.07.2025	70,98	68,51	2,47	282,14	275,79	275,79	0,00	6,37	5,92	0,683	24,0	0,0	
26.07.2025	71,22	68,86	2,36	292,08	285,45	285,45	0,00	6,42	5,95	0,677	24,0	0,0	
27.07.2025	70,96	68,53	2,43	287,16	280,69	280,69	0,00	6,41	5,94	0,685	24,0	0,0	
28.07.2025	70,57	68,14	2,43	289,30	282,83	282,83	0,00	6,38	5,91	0,691	24,0	0,0	
29.07.2025	70,83	68,25	2,58	267,26	261,26	261,26	0,00	6,31	5,88	0,675	24,0	0,0	
30.07.2025	70,47	67,68	2,79	235,58	230,36	230,36	0,00	6,26	5,90	0,644	24,0	0,0	
31.07.2025	70,95	68,17	2,78	245,47	239,92	239,92	0,00	6,29	5,90	0,671	24,0	0,0	
01.08.2025	71,30	68,71	2,59	270,00	263,85	263,85	0,00	6,34	5,90	0,688	24,0	0,0	
02.08.2025	71,10	68,54	2,56	273,61	267,45	267,45	0,00	6,35	5,91	0,687	24,0	0,0	
03.08.2025	70,34	67,79	2,55	267,39	261,47	261,47	0,00	6,34	5,91	0,670	24,0	0,0	
04.08.2025	72,10	69,56	2,54	279,59	273,12	273,12	0,00	6,35	5,88	0,694	24,0	0,0	
05.08.2025	70,81	68,21	2,60	266,93	260,93	260,93	0,00	6,35	5,91	0,684	24,0	0,0	
06.08.2025	70,53	67,84	2,69	264,43	258,55	258,55	0,00	6,37	5,93	0,699	24,0	0,0	
07.08.2025	71,26	68,44	2,82	255,60	249,79	249,79	0,00	6,36	5,94	0,708	24,0	0,0	
08.08.2025	70,66	67,88	2,78	241,99	236,58	236,58	0,00	6,33	5,95	0,657	24,0	0,0	
09.08.2025	70,53	67,76	2,77	240,51	235,17	235,17	0,00	6,33	5,94	0,652	24,0	0,0	
10.08.2025	70,63	67,72	2,91	240,69	235,33	235,33	0,00	6,36	5,97	0,687	24,0	0,0	
11.08.2025	70,51	67,72	2,79	237,65	232,36	232,36	0,00	6,37	5,99	0,650	24,0	0,0	
12.08.2025	70,63	67,80	2,83	242,48	237,06	237,06	0,00	6,38	5,99	0,674	24,0	0,0	
13.08.2025	70,97	68,00	2,97	243,03	237,55	237,55	0,00	6,40	6,02	0,707	24,0	0,0	
14.08.2025	70,50	67,51	2,99	215,01	210,23	210,23	0,00	6,38	6,04	0,629	24,0	0,0	
15.08.2025	70,67	67,69	2,98	209,80	205,13	205,13	0,00	6,37	6,03	0,612	24,0	0,0	
16.08.2025	70,84	67,84	3,00	211,74	206,99	206,99	0,00	6,38	6,04	0,621	24,0	0,0	
17.08.2025	70,53	67,44	3,09	208,50	203,87	203,87	0,00	6,39	6,06	0,634	24,0	0,0	
18.08.2025	70,83	67,77	3,06	219,23	214,32	214,32	0,00	6,40	6,05	0,655	24,0	0,0	
19.08.2025	70,23	67,23	3,00	209,95	205,34	205,34	0,00	6,24	5,91	0,616	24,0	0,0	
20.08.2025	70,48	67,25	3,23	197,79	193,40	193,40	0,00	6,21	5,89	0,626	24,0	0,0	
21.08.2025	70,62	67,47	3,15	200,98	196,49	196,49	0,00	6,30	5,99	0,622	24,0	0,0	
22.08.2025	70,78	67,61	3,17	201,89	197,37	197,37	0,00	6,33	6,01	0,627	24,0	0,0	
23.08.2025	70,41	67,24	3,17	193,37	189,07	189,07	0,00	6,30	6,00	0,597	24,0	0,0	
Средние:	70,76	67,97	2,79	---	---	---	0,00	6,34	5,95	---	---	---	
Итого:	---	---	---	7828,87	7653,46	7653,46	---	---	---	21,203	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	M3	T	T	Гкал	ч	ч
22.07.2025	126140,70	123251,76	123251,76	781,825	7935,0	94,0
23.08.2025	133969,57	130905,22	130905,22	805,928	8703,0	94,0
Итого:	7828,87	7653,46	7653,46	21,203	768,0	0,0



Исходный

Представитель энергоснабжающей организации