

#146587#

Отчет о суточных параметрах
(22.08.2025 0:00:00 - 22.09.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Московский пр-кт, д. 12 (Московский 12 (ЖЭУ-7))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00260946 ЖЭУ № 7
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления. измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
22.08.2025	70,78	67,61	3,17	201,89	197,37	197,37	0,00	6,33	6,01	0,627	24,0	0,0	
23.08.2025	70,41	67,24	3,17	193,37	189,07	189,07	0,00	6,30	6,00	0,597	24,0	0,0	
24.08.2025	68,97	65,70	3,27	190,51	186,42	186,42	0,00	6,29	6,00	0,611	24,0	0,0	
25.08.2025	59,01	56,29	2,72	183,29	180,34	180,34	0,00	6,26	6,02	0,488	24,0	0,0	
26.08.2025	68,08	64,80	3,28	192,12	188,12	188,12	0,00	6,30	6,02	0,618	24,0	0,0	
27.08.2025	69,29	65,87	3,42	189,16	185,09	185,09	0,00	6,26	5,99	0,638	24,0	0,0	
28.08.2025	69,61	66,19	3,42	196,48	192,21	192,21	0,00	6,31	6,03	0,657	24,0	0,0	
29.08.2025	70,01	66,75	3,26	197,34	193,01	193,01	0,00	6,31	6,02	0,630	24,0	0,0	
30.08.2025	70,22	66,81	3,41	197,70	193,30	193,30	0,00	6,31	6,02	0,660	24,0	0,0	
31.08.2025	70,35	66,90	3,45	194,86	190,53	190,53	0,00	6,31	6,02	0,661	24,0	0,0	
01.09.2025	70,37	66,97	3,40	198,97	194,58	194,58	0,00	6,32	6,03	0,663	24,0	0,0	
02.09.2025	69,88	66,63	3,25	190,60	186,44	186,44	0,00	6,27	5,99	0,609	24,0	0,0	
03.09.2025	69,60	66,38	3,22	197,64	193,35	193,35	0,00	6,32	6,03	0,624	24,0	0,0	
04.09.2025	70,74	68,23	2,51	228,12	223,01	223,01	0,00	6,36	6,02	0,563	24,0	0,0	
05.09.2025	70,95	68,31	2,64	241,88	236,46	236,46	0,00	6,36	5,99	0,626	24,0	0,0	
06.09.2025	70,69	67,95	2,74	248,64	243,10	243,10	0,00	6,37	6,00	0,669	24,0	0,0	
07.09.2025	70,77	67,80	2,97	238,98	233,62	233,62	0,00	6,35	5,98	0,694	24,0	0,0	
08.09.2025	71,35	68,60	2,75	252,61	246,87	246,87	0,00	6,38	5,99	0,683	24,0	0,0	
09.09.2025	70,70	67,83	2,87	239,58	234,22	234,22	0,00	6,33	5,96	0,674	24,0	0,0	
10.09.2025	70,33	67,37	2,96	230,70	225,58	225,58	0,00	6,32	5,97	0,669	24,0	0,0	
11.09.2025	70,19	67,17	3,02	224,99	220,01	220,01	0,00	6,31	5,97	0,666	24,0	0,0	
12.09.2025	70,86	67,85	3,01	226,00	220,92	220,92	0,00	6,31	5,97	0,670	24,0	0,0	
13.09.2025	70,91	68,03	2,88	230,80	225,62	225,62	0,00	6,32	5,97	0,650	24,0	0,0	
14.09.2025	70,33	67,10	3,23	219,60	214,76	214,76	0,00	6,30	5,97	0,693	24,0	0,0	
15.09.2025	70,59	67,55	3,04	229,35	224,23	224,23	0,00	6,37	6,03	0,682	24,0	0,0	
16.09.2025	70,69	67,57	3,12	231,79	226,62	226,62	0,00	6,39	6,04	0,710	24,0	0,0	
17.09.2025	70,41	67,29	3,12	226,81	221,77	221,77	0,00	6,37	6,03	0,692	24,0	0,0	
18.09.2025	70,50	67,49	3,01	233,50	228,31	228,31	0,00	6,37	6,02	0,690	24,0	0,0	
19.09.2025	71,05	68,13	2,92	230,16	224,95	224,95	0,00	6,38	6,03	0,659	24,0	0,0	
20.09.2025	70,47	67,18	3,29	192,75	188,47	188,47	0,00	6,37	6,08	0,623	24,0	0,0	
21.09.2025	70,60	67,23	3,37	196,50	192,12	192,12	0,00	6,37	6,08	0,647	24,0	0,0	
22.09.2025	70,01	66,61	3,40	191,17	186,98	186,98	0,00	6,37	6,08	0,640	24,0	0,0	
Средние:	69,96	66,86	3,10	---	---	---	0,00	6,33	6,01	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6837,86	6687,45	6687,45	---	---	---	20,683	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21.08.2025	133574,31	130518,78	130518,78	801,804	8655,0	94,0
22.09.2025	140412,17	137206,23	137206,23	822,487	9423,0	94,0
Итого:	6837,86	6687,45	6687,45	20,683	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

Теплообслуживание
Москалинградтеплическая
отделочная
23 09 25