

#151794#

Отчет о суточных параметрах
(23.09.2025 0:00:00 - 23.10.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Московский пр-кт, д. 12 (Московский 12 (ЖЭУ-7))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00260946 ЖЭУ № 7
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления, измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.09.2025	70,48	67,08	3,40	186,95	182,79	182,79	0,00	6,33	6,05	0,622	24,0	0,0	
24.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.09.2025	70,04	66,37	3,67	174,56	170,72	170,72	0,00	6,30	6,04	0,627	24,0	0,0	
26.09.2025	69,74	66,11	3,63	169,89	166,16	166,16	0,00	6,29	6,03	0,603	24,0	0,0	
27.09.2025	70,45	66,70	3,75	171,64	167,82	167,82	0,00	6,31	6,05	0,630	24,0	0,0	
28.09.2025	70,04	66,15	3,89	166,23	162,58	162,58	0,00	6,29	6,03	0,634	24,0	0,0	
29.09.2025	69,66	65,53	4,13	151,79	148,46	148,46	0,00	6,27	6,03	0,611	24,0	0,0	
30.09.2025	69,04	64,74	4,30	133,54	130,68	130,68	0,00	6,26	6,05	0,563	24,0	0,0	
01.10.2025	67,36	64,68	2,68	222,80	218,23	218,23	0,00	5,28	4,90	0,588	24,0	0,0	
02.10.2025	69,65	67,12	2,53	422,38	413,18	413,18	0,00	5,45	4,75	1,051	24,0	0,0	
03.10.2025	69,14	62,81	6,33	392,05	383,62	383,62	0,00	5,87	5,29	2,432	24,0	0,0	
04.10.2025	69,30	62,53	6,77	423,99	414,85	414,85	0,00	6,01	5,39	2,809	24,0	0,0	
05.10.2025	69,11	63,12	5,99	433,24	423,93	423,93	0,00	6,05	5,39	2,544	24,0	0,0	
06.10.2025	69,36	63,20	6,16	431,62	422,31	422,31	0,00	5,99	5,34	2,609	24,0	0,0	
07.10.2025	69,45	63,27	6,18	422,73	413,57	413,57	0,00	5,85	5,22	2,564	24,0	0,0	
08.10.2025	69,23	62,90	6,33	413,22	404,31	404,31	0,00	5,78	5,17	2,565	24,0	0,0	
09.10.2025	68,68	62,50	6,18	417,15	408,29	408,29	0,00	5,78	5,17	2,525	24,0	0,0	
10.10.2025	69,12	62,86	6,26	410,49	401,66	401,66	0,00	5,77	5,17	2,520	24,0	0,0	
11.10.2025	69,44	63,18	6,26	419,67	410,58	410,58	0,00	5,76	5,14	2,575	24,0	0,0	
12.10.2025	69,37	62,92	6,45	412,22	403,30	403,30	0,00	5,73	5,14	2,604	24,0	0,0	
13.10.2025	68,92	63,70	5,22	422,26	413,25	413,25	0,00	5,75	5,22	2,159	24,0	0,0	
14.10.2025	69,25	65,19	4,06	470,31	460,17	460,17	0,00	5,80	5,33	1,872	24,0	0,0	
15.10.2025	69,65	63,42	6,23	467,43	457,24	457,24	0,00	6,06	5,35	2,853	24,0	0,0	
16.10.2025	69,64	63,78	5,86	476,21	465,84	465,84	0,00	6,12	5,36	2,734	24,0	0,0	
17.10.2025	69,57	63,70	5,87	474,54	464,22	464,22	0,00	6,11	5,35	2,730	24,0	0,0	
18.10.2025	68,97	62,31	6,66	453,31	443,59	443,59	0,00	6,07	5,39	2,960	24,0	0,0	
19.10.2025	69,27	62,58	6,69	454,94	445,15	445,15	0,00	6,07	5,39	2,983	24,0	0,0	
20.10.2025	69,91	61,69	8,22	306,62	299,90	299,90	0,00	4,48	4,10	2,467	24,0	0,0	*
21.10.2025	69,70	62,33	7,37	454,26	444,35	444,35	0,00	6,05	5,45	3,282	24,0	0,0	
22.10.2025	69,53	62,74	6,79	457,61	447,69	447,69	0,00	6,13	5,47	3,044	24,0	0,0	
23.10.2025	70,54	64,50	6,04	487,36	476,50	476,50	0,00	6,18	5,41	2,885	24,0	0,0	
Средние:	69,45	63,99	5,46	---	---	---	0,00	5,94	5,41	---	---	---	
Итого:	---	---	---	10901,01	10664,94	10664,94	---	---	---	61,645	720,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.09.2025	140412,17	137206,23	137206,23	822,487	9423,0	94,0
23.10.2025	151495,99	148049,92	148049,92	884,760	10167,0	94,0
Итого:	11083,82	10843,69	10843,69	62,273	744,0	0,0

Представитель абонента
«ШЕЛЕН-Сервис»
отчетов
ИНН 3907038971
Роспотребнадзор Калининград

Представитель энергоснабжающей организации

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГК«Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
24 10 20 25