

#164777#


Отчет о суточных параметрах
(23.10.2025 0:00:00 - 23.11.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Московский пр-кт, д. 12 (Московский 12 (ЖЭУ-7))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00260946 ЖЭУ № 7
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Закрытая система отопления. измерение расхода в подающем трубопроводе (Схема 4)

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	M2	%	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	т		кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.10.2025	70,54	64,50	6,04	487,36	476,50	476,50	0,00	6,18	5,41	2,885	24,0	0,0	
24.10.2025	70,98	65,12	5,86	493,49	482,37	482,37	0,00	6,17	5,37	2,839	24,0	0,0	
25.10.2025	70,90	64,88	6,02	481,05	470,25	470,25	0,00	6,15	5,39	2,838	24,0	0,0	
26.10.2025	71,06	64,74	6,32	478,86	468,05	468,05	0,00	6,14	5,39	2,964	24,0	0,0	
27.10.2025	70,99	64,35	6,64	463,68	453,24	453,24	0,00	6,10	5,40	3,016	24,0	0,0	
28.10.2025	71,26	64,86	6,40	474,88	464,11	464,11	0,00	6,13	5,39	2,975	24,0	0,0	
29.10.2025	71,30	65,24	6,06	475,62	464,81	464,81	0,00	6,14	5,37	2,825	24,0	0,0	
30.10.2025	70,92	64,67	6,25	486,42	475,47	475,47	0,00	6,14	5,37	2,976	24,0	0,0	
31.10.2025	69,34	63,02	6,32	473,00	462,80	462,80	0,00	6,10	5,38	2,927	24,0	0,0	
01.11.2025	71,31	64,68	6,63	478,24	467,38	467,38	0,00	6,12	5,37	3,104	24,0	0,0	
02.11.2025	70,82	64,62	6,20	492,59	481,54	481,54	0,00	6,16	5,36	2,992	24,0	0,0	
03.11.2025	70,94	64,92	6,02	494,60	483,45	483,45	0,00	6,16	5,36	2,922	24,0	0,0	
04.11.2025	71,22	64,80	6,42	483,94	472,97	472,97	0,00	6,12	5,36	3,044	24,0	0,0	
05.11.2025	71,25	65,20	6,05	497,32	486,04	486,04	0,00	6,15	5,34	2,953	24,0	0,0	
06.11.2025	71,24	65,20	6,04	494,64	483,40	483,40	0,00	6,13	5,33	2,934	24,0	0,0	
07.11.2025	71,07	64,70	6,37	482,39	471,51	471,51	0,00	6,11	5,35	3,010	24,0	0,0	
08.11.2025	71,02	63,86	7,16	466,78	456,27	456,27	0,00	6,07	5,38	3,276	24,0	0,0	
09.11.2025	70,93	63,39	7,54	456,50	446,22	446,22	0,00	6,03	5,39	3,367	24,0	0,0	
10.11.2025	70,99	64,08	6,91	468,17	457,63	457,63	0,00	6,08	5,37	3,166	24,0	0,0	
11.11.2025	71,26	64,41	6,85	471,52	460,83	460,83	0,00	6,08	5,36	3,163	24,0	0,0	
12.11.2025	70,95	64,27	6,68	474,08	463,39	463,39	0,00	6,08	5,34	3,104	24,0	0,0	
13.11.2025	71,45	64,95	6,50	482,98	471,95	471,95	0,00	6,15	5,38	3,077	24,0	0,0	
14.11.2025	70,89	64,44	6,45	480,20	469,41	469,41	0,00	6,13	5,37	3,036	24,0	0,0	
15.11.2025	71,92	64,53	7,39	461,68	451,02	451,02	0,00	6,08	5,40	3,344	24,0	0,0	
16.11.2025	76,13	67,13	9,00	460,90	449,10	449,10	0,00	6,06	5,44	4,048	24,0	0,0	
17.11.2025	73,46	65,15	8,31	454,75	443,86	443,86	0,00	6,06	5,44	3,697	24,0	0,0	
18.11.2025	72,51	62,94	9,57	429,15	419,13	419,13	0,00	5,94	5,46	4,015	24,0	0,0	
19.11.2025	73,43	64,71	8,72	457,92	446,98	446,98	0,00	6,05	5,46	3,904	24,0	0,0	
20.11.2025	75,31	65,39	9,92	452,49	441,12	441,12	0,00	5,99	5,47	4,384	24,0	0,0	
21.11.2025	75,12	65,78	9,34	454,39	443,04	443,04	0,00	6,03	5,46	4,147	24,0	0,0	
22.11.2025	75,14	65,73	9,41	426,98	416,31	416,31	0,00	6,01	5,47	3,925	24,0	0,0	
23.11.2025	79,48	68,31	11,17	435,56	423,54	423,54	0,00	5,99	5,48	4,738	24,0	0,0	
Средние:	72,04	64,83	7,21	---	---	---	0,00	6,09	5,39	---	---	---	
Итого:	---	---	---	15072,13	14723,69	14723,69	---	---	---	105,595	768,0	0,0	

Дата	V1	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22.10.2025	151008,63	147573,42	147573,42	881,875	10143,0	94,0
23.11.2025	166080,76	162297,11	162297,11	987,470	10911,0	94,0
Итого:	15072,13	14723,69	14723,69	105,595	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

